

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	-	-	19	17	21	18	18					
時間		10:20	10:30	10:40	10:25	10:25	-	-	11:15	10:25	10:55	10:30	10:15					
気温		21.0	24.8	26.2	27.8	32.5	-	-	10.2	7.5	4.8	1.5	11.5	32.5	1.5	16.8		
水温		12.3	13.0	15.5	17.0	19.5	-	-	17.0	11.5	12.8	11.0	10.8	19.5	10.8	14.0		
カドミウム及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									2.29					2.29	2.29	2.29	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物									0.23					0.23	0.23	0.23	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素									ND					ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン									ND					ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物									7.9					7.9	7.9	7.9	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物									ND					ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン									8.3					8.3	8.3	8.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									53					53	53	53	-	1mg/l未満
蒸発残留物									92					92	92	92	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤									ND					ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン									ND					ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール									ND					ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤									ND					ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)									0.4					0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値									7.06					7.06	7.06	7.06	-	
臭気									ND					ND	ND	ND	-	異常認めず
色度									ND					ND	ND	ND	-	1度未満
濁度									ND					ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌									2					2	2	2	-	0/ml
大腸菌									ND					ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/10ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)									ND					ND	ND	ND	-	1以下
チウラム									ND					ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
シマジン(CAT)									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
チオベンカルブ									ND					ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D)									ND					ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
イソキサチオン									ND					ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
ダイアジン									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フェニトロチオン(MEP)									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イソプロチオラン(IPT)									ND					ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロタロニル(TPN)									ND					ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
プロピザミド									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ジクロロボス(DDVP)									ND					ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
フェノカルブ(BPMC)									ND					ND	ND	ND	-	0.03mg/l以下
クロロニトロフェン(CNP)									ND					ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
CNP-アミノ体									ND					ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
イプロベンホス(IBP)									ND					ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
EPN									ND					ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
ベンタゾン									ND					ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
カルボフラン									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
2,4-D(2,4-PA)									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
トリクロビル									ND					ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
アセフェート									ND					ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
イソフェンホス									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
クロルピリホス									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トリクロロホン(DEP)									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ピリダフェンチオン									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
イプロジオン									ND					ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
エトジアンソール(エクロメゾール)									ND					ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
オキシ銅(有機銅)									ND					ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
キャブタン									ND					ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロロネブ									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トルクロホスメチル									ND					ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
フルトラニル									ND					ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ペンシクロン									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メタラキシル									ND					ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
メブロニル									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
アッシュラム									ND					ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ジチオビル									ND					ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
テルブカルブ(MBPMC)									ND					ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ナプロバミド									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ピリブチカルブ									ND					ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ブタミホス									ND					ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ベンスリド(SAP)									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ペンフルラリン(ベスロジン)									ND					ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンディメタリン									ND					ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
メコプロップ(MCPP)									ND					ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
メチルダイムロン									ND					ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アラクロール									ND									

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	25	18	18					
時間		10:00	10:05	10:20	10:10	10:00	10:05	10:55	10:50	10:15	10:21	10:00	10:00					
気温		18.2	19.5	23.9	24.7	28.5	27.0	19.8	9.8	8.0	5.0	1.8	11.2	28.5	1.8	16.5		
水温		10.0	13.5	17.5	19.6	22.0	20.2	18.5	13.8	12.0	9.3	8.0	8.3	22.0	8.0	14.4		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.41						0.41	0.41	0.41	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.32						0.32	0.32	0.32	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.21						0.21	0.21	0.21	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								9.8						9.8	9.8	9.8	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.037						0.037	0.037	0.037	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								6.3						6.3	6.3	6.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								29						29	29	29	-	1mg/l未満
蒸発残留物								71						71	71	71	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								7.13						7.13	7.13	7.13	-	
臭気								ND						ND	ND	ND	-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/10ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND						ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
トリクロロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
キャブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ペンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ジチオピル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ピリプチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ベンスリド(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ペンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
フサライド								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メフェナセート								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
プレチラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
イソプロカルブ(MIPC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
チオファネートメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
テニルクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
メチダチオン(DMTP)								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
カルプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
プロモブチド								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
モリネート								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
プロシメドン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
アミノホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
アトラジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
2,2-DPA(ダラボン)								ND			</							

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
時間		9:40	9:55	10:05	9:50	9:55	9:50	10:30	10:35	10:05	10:10	9:45	9:45					
気温		18.0	23.0	28.1	29.1	32.0	27.5	20.0	10.0	7.5	3.8	1.0	11.5	32.0	1.0	17.6		
水温		12.2	12.8	14.6	16.2	19.2	20.0	18.8	16.8	15.5	12.0	10.5	11.0	20.0	10.5	15.0		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.70						0.70	0.70	0.70	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.14						0.14	0.14	0.14	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.77						0.77	0.77	0.77	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.1						6.1	6.1	6.1	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.066						0.066	0.066	0.066	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.1						5.1	5.1	5.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								39						39	39	39	-	1mg/l未満
蒸発残留物								68						68	68	68	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								6.81						6.81	6.81	6.81	-	
臭気								ND						ND	ND	ND	-	異常認めず
色度								7						7	7	7	-	1度未満
濁度								2.5						2.5	2.5	2.5	-	0.1度未満
一般細菌								1						1	1	1	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/10ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND						ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
トリクロロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
キヤブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.04mg/l以下
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l以下
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
ペンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.006mg/l以下
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l以下
ジチオピル								ND						ND	ND	ND	-	0.2mg/l以下
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.009mg/l以下
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ピリプチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ベンスリド(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l以下
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l以下
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l以下
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.006mg/l以下
フサライド								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
メフェナセート								ND						ND	ND	ND	-	0.04mg/l以下
プレチラクロー								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l以下
イソプロカルブ(MIPC)								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l以下
チオファネートメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
テニルクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
メチダチオン(DMTP)								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
カルプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
プロモブチド								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
モリネート								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l以下
プロシメドン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
アミノホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
アトラジン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
2,2-DPA(ダラボン)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.15						1.15	1.15	1.15	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.15						0.15	0.15	0.15	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.1						6.1	6.1	6.1	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.4						4.4	4.4	4.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								40						40	40	40	-	1mg/l未満
蒸発残留物								42						42	42	42	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								7.00						7.00	7.00	7.00	-	
臭気								ND						ND	ND	ND	-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								6						6	6	6	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満							
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	1	ND	ND	ND	1	ND	0	-	0/10ml							
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND						ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
トリクロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
キヤブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ペンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.006mg/l以下
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ジチオピル								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ピリブチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ベンスリド(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ペンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
フサライド																		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
時間		9:30	9:45	9:50	9:40	9:45	9:40	9:55	10:00	9:35	9:50	9:25	9:20					
気温		19.2	23.9	26.6	31.0	31.2	27.4	19.8	9.5	6.5	4.0	1.5	8.8	31.2	1.5	17.5		
水温		11.2	13.4	17.1	18.9	21.5	21.2	18.9	15.8	13.0	10.0	8.5	9.0	21.5	8.5	14.9		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.23						0.23	0.23	0.23	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.19						0.19	0.19	0.19	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.37						0.37	0.37	0.37	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.1						6.1	6.1	6.1	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.074						0.074	0.074	0.074	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.7						4.7	4.7	4.7	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								34						34	34	34	-	1mg/l未満
蒸発残留物								53						53	53	53	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								7.01						7.01	7.01	7.01	-	
臭気								ND						ND	ND	ND	-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								0.9						0.9	0.9	0.9	-	0.1度未満
一般細菌								8						8	8	8	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/10ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND						ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.008mg/l以下
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l以下
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
トリクロロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
キャブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.04mg/l以下
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l以下
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
ベンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.006mg/l以下
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l以下
ジチオピル								ND						ND	ND	ND	-	0.2mg/l以下
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.009mg/l以下
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ピリプチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ベンスリド(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l以下
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l以下
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.006mg/l以下
フサライド								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
メフェナセート								ND						ND	ND	ND	-	0.04mg/l以下
プレチラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l以下
イソプロカルブ(MIPC)								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l以下
チオファネートメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l以下
テニルクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メチダチオン(DMTP)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
カルプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
プロモブチド								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
モリネート								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
プロシメドン								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l以下
アミノホス								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
アトラジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
2,2-DPA(ダラボン)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
ジクロベニル(DBN)																		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
時間		9:00	9:15	9:30	9:15	9:20	9:15	9:40	9:35	9:25	9:40	9:10	9:10					
気温		16.3	22.8	26.8	28.5	33.4	28.0	19.8	9.8	6.5	5.0	2.0	9.2	33.4	2.0	17.3		
水温		11.3	14.2	17.3	19.0	22.0	21.5	19.2	14.0	12.8	11.3	9.0	8.8	22.0	8.8	15.0		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.49							0.49	0.49	0.49	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.20							0.20	0.20	0.20	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.01							0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							0.05							0.05	0.05	0.05	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							6.4							6.4	6.4	6.4	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							5.8							5.8	5.8	5.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							30							30	30	30	-	1mg/l未満
蒸発残留物							61							61	61	61	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.5							0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値							6.99							6.99	6.99	6.99	-	
臭気							ND							ND	ND	ND	-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌							2							2	2	2	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/10ml
クリプトスポリジウム							ND							ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア							ND							ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)							ND							ND	ND	ND	-	1以下
チウラム							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
チオベンカルブ							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
イソキサチオン							ND							ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
ダイアジン							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フェニトロチオン(MEP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イソプロチオラン(IPT)							ND							ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロタロニル(TPN)							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
プロピザミド							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ジクロルボス(DDVP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
フェノカルブ(BPMC)							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
CNP-アミノ体							ND							ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
イプロベンホス(IBP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
EPN							ND							ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
ベンタゾン							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
カルボフラン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
2,4-D(2,4-PA)							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トリクロビル							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アセフェート							ND							ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
イソフェンホス							ND							ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
クロルピリホス							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
トリクロルホン(DEP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ピリダフェンチオン							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イプロジオン							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
エトリアゾール(エクロメゾール)							ND							ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
オキシ銅(有機銅)							ND							ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
キャブタン							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
クロロネブ							ND							ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
トルクロホスメチル							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フルトラニル							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ペンシクロン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メタラキシル							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メブロニル							ND							ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
アシュラム							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ジチオピル							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
テルブカルブ(MBPMC)							ND							ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
ナプロバミド							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ピリプチカルブ							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ブタミホス							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ベンスリド(SAP)							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンフルラリン(ベスロジン)							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンディメタリン							ND							ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
メコプロップ(MCPP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
メチルダイムロン							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アラクロール							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
カルバリル(NAC)							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
ピロキロン							ND							ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
フサライド							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メフェナセート							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
プレチラクロール							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
イソプロカルブ(MIPC)							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
チオファネートメチル							ND							ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
テニルクロール							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メチダチオン(DMTP)							ND							ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
カルプロバミド							ND							ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
プロモブチド							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
モリネート							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
プロシメドン							ND							ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
アニロホス							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アトラジン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
2,2-DPA(ダラボン)							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
時間		11:05	11:20	11:05	10:50	11:20	11:35	11:55	11:55	10:50	11:25	11:00	10:40					
気温		19.0	24.2	25.0	26.5	31.0	26.5	17.5	10.5	7.0	5.1	1.8	10.9	31.0	1.8	17.1		
水温		9.2	13.7	17.0	17.8	19.7	16.5	15.1	9.0	7.0	4.9	4.0	7.2	19.7	4.0	11.8		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.29						0.29	0.29	0.29	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								1.1						1.1	1.1	1.1	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.59						0.59	0.59	0.59	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.0						5.0	5.0	5.0	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.024						0.024	0.024	0.024	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.9						2.9	2.9	2.9	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								7						7	7	7	-	1mg/l未満
蒸発残留物								73						73	73	73	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.7						0.7	0.7	0.7	-	0.3mg/l未満
pH値								7.42						7.42	7.42	7.42	-	
臭気								ND						ND	ND	ND	-	異常認めず
色度								5						5	5	5	-	1度未満
濁度								16						16	16	16	-	0.1度未満
一般細菌								300						300	300	300	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出	検出	-	不検出
大腸菌(MPN)		23	ND		14	23	49	79	170	8	8	4	ND	170	ND	32	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		5	2	22	8	3	12	33	3	2	1	ND	ND	33	ND	8	-	0/10ml
クリプトスピロリウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND						ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND						ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l未満
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
クロロニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l未満
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l未満
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l未満
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
トリクロロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
イプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
キヤブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ペンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l未満
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジチオピル								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
ピリブチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
ペンシル(D(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ペンフルラリン(ペスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ペンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l未満
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
フサライド								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
メフェナセート								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
プレチラコール								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
イソプロカルブ(MIPC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
チオファネートメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
テニルコール								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
メチダチオン(DMTP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
カルプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
プロモブチド								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
モリネート								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
プロシメドン								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l未満
アミノホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
アトラジン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
2,2-DPA(ダラボン)																		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.70						1.70	1.70	1.70	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.35						0.35	0.35	0.35	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.7						4.7	4.7	4.7	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.034						0.034	0.034	0.034	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.5						5.5	5.5	5.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								41						41	41	41	-	1mg/l未満
蒸発残留物								77						77	77	77	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								6.86						6.86	6.86	6.86	-	異常認めず
臭気								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
色度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満							
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/10ml							
クリプトスピリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND						ND	ND	ND	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l以下
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
クロロニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l以下
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l以下
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
トリクロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
イプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
キヤブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l以下
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
ペンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
メブニル								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ジチオピル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l以下
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l以下
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ピリブチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l以下
ベンスリド(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ペンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l以下
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l以下
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l以下
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l以下
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l以下
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l以下
フサライド																		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.38						0.38	0.38	0.38	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.0						4.0	4.0	4.0	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.3						3.3	3.3	3.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								7						7	7	7	-	1mg/l未満
蒸発残留物								29						29	29	29	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.7						0.7	0.7	0.7	-	0.3mg/l未満
pH値								7.20						7.20	7.20	7.20	-	-
臭気								ND						ND	ND	ND	-	異常認めず
色度								2						2	2	2	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								94						94	94	94	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出	検出	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	13	22	140	110	350	23	4	ND	ND	2	23	350	ND	ND	57	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	1	1	2	1	ND	1	ND	ND	ND	ND	1	2	ND	ND	1	-	0/10ml
クリプトスピリジウム		ND		ND				ND					ND	ND	ND		-	0個/10L
ジアルジア		ND						ND					ND	ND	ND		-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND					ND	ND	ND	1以下	-	1未満
チウラム								ND					ND	ND	ND	0.02mg/l以下	-	0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)								ND					ND	ND	ND	0.003mg/l以下	-	0.00003mg/l未満
チオベンカルブ								ND					ND	ND	ND	0.02mg/l以下	-	0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND					ND	ND	ND	0.002mg/l以下	-	0.0001mg/l未満
イソキサチオン								ND					ND	ND	ND	0.008mg/l以下	-	0.00008mg/l未満
ダイアジン								ND					ND	ND	ND	0.005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)								ND					ND	ND	ND	0.003mg/l以下	-	0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)								ND					ND	ND	ND	0.3mg/l以下	-	0.003mg/l未満
クロタロニル(TPN)								ND					ND	ND	ND	0.05mg/l以下	-	0.0005mg/l未満
プロピザミド								ND					ND	ND	ND	0.05mg/l以下	-	0.0005mg/l未満
ジクロロボス(DDVP)								ND					ND	ND	ND	0.008mg/l以下	-	0.00008mg/l未満
フェノカルブ(BPMC)								ND					ND	ND	ND	0.03mg/l以下	-	0.0003mg/l未満
クロロニトロフェン(CNP)								ND					ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	-	0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体								ND					ND	ND	ND	-	-	0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)								ND					ND	ND	ND	0.09mg/l以下	-	0.0009mg/l未満
EPN								ND					ND	ND	ND	0.004mg/l以下	-	0.00004mg/l未満
ベンタゾン								ND					ND	ND	ND	0.2mg/l以下	-	0.002mg/l未満
カルボフラン								ND					ND	ND	ND	0.005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満
2,4-D(2,4-PA)								ND					ND	ND	ND	0.03mg/l以下	-	0.0003mg/l未満
トリクロビル								ND					ND	ND	ND	0.006mg/l以下	-	0.00006mg/l未満
アセフェート								ND					ND	ND	ND	0.006mg/l以下	-	0.00006mg/l未満
イソフェンホス								ND					ND	ND	ND	0.001mg/l以下	-	0.00001mg/l未満
クロルピリホス								ND					ND	ND	ND	0.003mg/l以下	-	0.00003mg/l未満
トリクロロホン(DEP)								ND					ND	ND	ND	0.03mg/l以下	-	0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン								ND					ND	ND	ND	0.002mg/l以下	-	0.00002mg/l未満
イプロジオン								ND					ND	ND	ND	0.3mg/l以下	-	0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND					ND	ND	ND	0.004mg/l以下	-	0.00004mg/l未満
オキシ銅(有機銅)								ND					ND	ND	ND	0.04mg/l以下	-	0.0004mg/l未満
キャブタン								ND					ND	ND	ND	0.3mg/l以下	-	0.003mg/l未満
クロロネブ								ND					ND	ND	ND	0.05mg/l以下	-	0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル								ND					ND	ND	ND	0.2mg/l以下	-	0.002mg/l未満
フルトラニル								ND					ND	ND	ND	0.2mg/l以下	-	0.002mg/l未満
ペンシクロン								ND					ND	ND	ND	0.1mg/l以下	-	0.001mg/l未満
メタラキシル								ND					ND	ND	ND	0.06mg/l以下	-	0.0006mg/l未満
メブロニル								ND					ND	ND	ND	0.1mg/l以下	-	0.001mg/l未満
アシュラム								ND					ND	ND	ND	0.2mg/l以下	-	0.002mg/l未満
ジチオピル								ND					ND	ND	ND	0.009mg/l以下	-	0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)								ND					ND	ND	ND	0.02mg/l以下	-	0.0002mg/l未満
ナプロバミド								ND					ND	ND	ND	0.03mg/l以下	-	0.0003mg/l未満
ピリブチカルブ								ND					ND	ND	ND	0.02mg/l以下	-	0.0002mg/l未満
ブタミホス								ND					ND	ND	ND	0.02mg/l以下	-	0.0002mg/l未満
ペンシル(D(SAP)								ND					ND	ND	ND	0.1mg/l以下	-	0.001mg/l未満
ペンフルラリン(ペスロジン)								ND					ND	ND	ND	0.01mg/l以下	-	0.0001mg/l未満
ペンディメタリン								ND					ND	ND	ND	0.3mg/l以下	-	0.003mg/l未満
メコプロップ(MCPP)								ND					ND	ND	ND	0.005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満
メチルダイムロン								ND					ND	ND	ND	0.03mg/l以下	-	0.0003mg/l未満
アラクロール								ND					ND	ND	ND	0.03mg/l以下	-	0.0003mg/l未満
カルバリ																		