

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.76						1.76	1.76	1.76	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.23						0.23	0.23	0.23	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.4						5.4	5.4	5.4	-	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.5						5.5	5.5	5.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								34						34	34	34	-	1mg/l未満
蒸発残留物								82						82	82	82	-	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.58						6.58	6.58	6.58	-	
臭気								ND						ND	ND	ND	-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								4						4	4	4	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/10ml
クリプトスピリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)																	-	1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l未満
ダイアジン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
プロピザミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l未満
EPN								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
カルボフラン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
トリクロビル								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
アセフェート								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l未満
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0008mg/l未満
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
トリクロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
イプロジオン								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
キヤブタン								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
クロロネブ								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
フルトラニル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ペンシクロン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
メタラキシル								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
メブロニル								ND						ND	ND	ND	-	0.006mg/l未満
アシュラム								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ジチオピル								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0009mg/l未満
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
ピリブチカルブ								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
ブタミホス								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
ペンシル(D(SAP)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ペンフルラリン(ペスロジン)								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ペンディメタリン								ND						ND	ND	ND	-	0.003mg/l未満
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
アラクロール								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
カルバリル(NAC)								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP)								ND						ND	ND	ND	-	0.0006mg/l未満
ピロキロン								ND						ND	ND	ND	-	0.0004mg/l未満
フサライド								ND										

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
カドミウム及びその化合物	時間	10:23	11:02	10:52	10:57	11:08	10:35	11:25	11:45	10:22	10:48	10:55	10:12	30.5	3.3	17.5		0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物	気温	17.8	23.0	27.5	29.9	30.5	25.3	19.0	11.0	7.2	5.0	3.3	10.0	21.8	9.5	14.8		0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物	水温	10.1	12.0	15.5	17.2	19.2	21.8	19.8	16.5	14.0	11.5	10.0	9.5	21.8	9.5	14.8		0.001mg/l未満
鉛及びその化合物														ND	ND	ND		0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物														ND	ND	ND		0.001mg/l未満
六価クロム化合物														ND	ND	ND		0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン														ND	ND	ND		0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.81							0.81	0.81	0.81		0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.14							0.14	0.14	0.14		0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND		0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND		0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND		0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND		0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND		0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND		0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND		0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND		0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND		0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND		0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND		0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND		0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							4.3							4.3	4.3	4.3		0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND		0.005mg/l未満
塩化物イオン							4.6							4.6	4.6	4.6		0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							32							32	32	32		1mg/l未満
蒸発残留物							89							89	89	89		1mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND		0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND		0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND		0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND		0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND		0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND							ND	ND	ND		0.3mg/l未満
pH値							6.74							6.74	6.74	6.74		
臭気							ND							ND	ND			異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND		1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND		0.1度未満
一般細菌							ND							ND	ND	ND		0/ml
大腸菌							ND							ND	ND	ND		不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		0/10ml
クリプトスポリジウム							ND							ND	ND	ND		0個/10L
ジアリジ							ND							ND	ND	ND		0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)																	1以下	1未満
チウラム							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
シマジン(CAT)							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00003mg/l未満
チオベンカルブ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)							ND							ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0001mg/l未満
イソキサチオン							ND							ND	ND	ND	0.008mg/l以下	0.00008mg/l未満
ダイアジン							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
フェニトロチオン(MEP)							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00003mg/l未満
イソプロチオラン(IPT)							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
クロタロニル(TPN)							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
プロピザミド							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
ジクロロボス(DDVP)							ND							ND	ND	ND	0.008mg/l以下	0.00008mg/l未満
フェノカルブ(BPMC)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
クロルニトロフェン(CNP)							ND							ND	ND	ND	0.0001mg/l以下	0.0001mg/l未満
CNP-アミノ体							ND							ND	ND	ND	-	0.0001mg/l未満
イプロベンホス(IBP)							ND							ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.0009mg/l未満
EPN							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.00004mg/l未満
ベンタゾン							ND							ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.002mg/l未満
カルボフラン							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
2,4-D(2,4-PA)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
トリクロビル							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.00006mg/l未満
アセフェート							ND							ND	ND	ND	0.006mg/l以下	0.00006mg/l未満
イソフェンホス							ND							ND	ND	ND	0.001mg/l以下	0.00001mg/l未満
クロルピリホス							ND							ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.00003mg/l未満
トリクロロホン(DEP)							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
ピリダフェンチオン							ND							ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.00002mg/l未満
イプロジオン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)							ND							ND	ND	ND	0.004mg/l以下	0.00004mg/l未満
オキシ銅(有機銅)							ND							ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.0004mg/l未満
キヤブタン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
クロロネブ							ND							ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.0005mg/l未満
トルクロホスメチル							ND							ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.002mg/l未満
フルトラニル							ND							ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.002mg/l未満
ベンシクロン							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
メタラキシル							ND							ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.0006mg/l未満
メブロニル							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
アシュラム							ND							ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.002mg/l未満
ジチオピル							ND							ND	ND	ND	0.009mg/l以下	0.00009mg/l未満
テルブカルブ(MBPMC)							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
ナプロバミド							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
ピリプチカルブ							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
ブタミホス							ND							ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.0002mg/l未満
ベンスリド(SAP)							ND							ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンフルラリン(ベスロジン)							ND							ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.0001mg/l未満
ベンディメタリン							ND							ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.003mg/l未満
メコプロップ(MCPP)							ND							ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.00005mg/l未満
メチルダイムロン							ND							ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.0003mg/l未満
アラクロール							ND							ND</				