

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	9:04	9:25	9:30	9:25	11:49	9:54	9:20	9:12	11:15	9:30	9:10	9:30					
	気温	12.8	21.0	21.3	30.0	30.0	21.5	19.0	18.8	16.0	2.6	3.3	10.0	30.0	2.6	17.2		
水温	11.0	11.5	13.1	18.5	21.1	20.5	19.8	18.8	18.0	12.0	11.5	10.0	21.1	10.0	15.5			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.40						0.40	0.40	0.40	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物							0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物							5.9						5.9	5.9	5.9	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン							4.2						4.2	4.2	4.2	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							30						30	30	30	-	5mg/l未満	
蒸発残留物							60						60	60	60	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値							7.27						7.27	7.27	7.27	-		
臭気							ND						ND	ND	ND	-	異常認めず	
色度							ND						ND	ND	ND	-	1度未満	
濁度							ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満	
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポルジウム			ND			ND			ND				ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア			ND			ND			ND				ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	9:13	9:35	9:40	9:30	11:58	10:02	9:36	9:22	11:23	9:35	9:20	9:40	31.5	1.5	16.8		
	気温	12.2	21.0	21.1	30.0	31.5	21.5	17.2	18.0	14.9	1.5	3.5	9.0					
水温	9.0	15.7	16.7	21.7	23.7	20.2	17.8	15.9	13.0	7.3	9.0	9.0	23.7	7.3	14.9			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.37						0.37	0.37	0.37	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物							0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物							5.3						5.3	5.3	5.3	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン							4.8						4.8	4.8	4.8	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							30						30	30	30	-	5mg/l未満	
蒸発残留物							57						57	57	57	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値							7.53						7.53	7.53	7.53	-		
臭気							ND						ND	ND	ND	-	異常認めず	
色度							ND						ND	ND	ND	-	1度未満	
濁度							ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満	
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア		ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。