

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基 準 値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	11:15	11:20	11:11	11:15	11:45	11:00	12:30	11:50	10:50	12:10	11:55	11:00					
	気温	15.0	19.0	22.5	25.3	25.0	26.0	20.5	12.0	8.5	3.5	1.0	7.5					
水温	13.2	15.5	22.0	24.6	24.8	20.9	21.8	13.5	7.0	5.4	3.0	7.0	24.8	3.0	14.9			
カドミウム及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.12			0.12				0.07			0.09		0.12	0.07	0.10	10mg/l以下	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物		ND			0.06				0.05			ND		0.06	ND	ND	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満
ジクロロメタン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム		0.013			0.020				0.011			0.004		0.020	0.004	0.012	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸		0.017			0.013				0.007			0.005		0.017	0.005	0.011	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン		0.015			0.024				0.013			0.005		0.024	0.005	0.014	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸		0.018			0.024				0.013			0.005		0.024	0.005	0.015	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン		0.002			0.004				0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブromホルム		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		ND			0.01				0.01			ND		0.01	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物		0.03			0.03				ND			ND		0.03	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物		6.3			6.8				6.1			6.1		6.8	6.1	6.3	200mg/l以下	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン		3.5	3.4	3.7	3.6	3.9	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.9	3.4	3.6	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		11			11				10			10		11	10	11	300mg/l以下	5mg/l未満
蒸発残留物		41			69				56			55		69	41	55	500mg/l以下	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.8	0.7	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	1.1	0.5	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値		7.31	7.18	7.36	7.30	7.24	7.25	7.18	7.53	7.39	7.43	7.35	7.53	7.53	7.18	7.34	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	異常認めず
色度		1	1	2	1	1	2	2	1	ND	ND	ND	ND	2	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																