

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基準 値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	26	14	21					
	時間	10:35	11:15	10:40	10:30	10:55	10:25	11:42	11:10	10:30	13:15	11:35	10:25					
	気温	19.2	14.3	21.4	28.0	29.5	25.5	22.2	16.6	9.3	2.7	2.4	8.8					
水温	18.5	20.4	22.6	26.0	29.2	24.0	21.0	17.0	8.0	5.2	2.0	9.0	29.2	2.0	16.9			
カドミウム及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.93			0.74			0.99			1.16		1.16	0.74	0.96	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物		0.13			0.12			0.12			0.10		0.13	0.10	0.12	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満	
四塩化炭素		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
ベンゼン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
塩素酸		0.09			0.08			0.07			0.07		0.09	0.07	0.08	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	
クロロホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満	
ジクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ジブromクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
臭素酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満	
トリクロロ酢酸		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	
ブromジクロロメタン		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満	
ブromホルム		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	
ホルムアルデヒド		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物		ND			0.01			ND			0.01		0.01	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.02		0.02	0.02	0.02	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物		5.5			5.6			5.2			6.0		6.0	5.2	5.6	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	
塩化物イオン		5.6	5.4	5.3	4.6	4.7	4.3	4.4	4.7	4.9	7.1	9.9	7.6	9.9	4.3	5.7	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		35			37			33			39		39	33	36	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物		81			92			61			101		101	61	84	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	
ジェオスミン		ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール		ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	
フェノール類		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
pH値		6.70	7.02	6.71	6.73	6.73	6.72	6.70	6.71	6.62	6.54	6.74	6.81	7.02	6.54	6.73	5.8以上8.6以下	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		異常でないこと	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																