

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	10:52	10:50	10:53	11:00	11:15	10:40	11:49	11:25	10:33	11:40	11:20	10:40					
	気温	15.5	15.0	20.5	23.2	24.5	22.5	20.5	13.5	9.0	3.0	3.5	8.0					
水温	9.5	12.0	17.6	18.0	18.7	18.6	16.0	12.0	7.0	2.6	3.5	6.3	18.7	2.6	11.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.05						0.05	0.05	0.05	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.23						0.23	0.23	0.23	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.23						0.23	0.23	0.23	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.9						5.9	5.9	5.9	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.018						0.018	0.018	0.018	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.8						2.8	2.8	2.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	-	5mg/l未満
蒸発残留物								55						55	55	55	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								1.2						1.2	1.2	1.2	-	0.3mg/l未満
pH値								7.21						7.21	7.21	7.21	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								9						9	9	9	-	1度未満
濁度								3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.1度未満
一般細菌								180						180	180	180	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		33	8	920	920	540	49	130	33	2	4	2	49	920	2	224	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	7	22	1	2	ND	3	ND	1	1	ND	4	22	ND	3	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	11:03	11:05	11:03	11:05	11:30	10:50	12:10	11:45	10:42	11:55	11:35	10:50					
	気温	14.0	17.6	21.5	25.8	24.0	24.2	21.0	14.0	7.5	4.5	3.0	8.1					
水温	10.5	11.8	14.6	17.0	18.0	18.2	16.1	16.0	12.8	14.5	9.0	8.0	18.2	8.0	13.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.22						0.22	0.22	0.22	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.06						0.06	0.06	0.06	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.04						0.04	0.04	0.04	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.18						0.18	0.18	0.18	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.8						5.8	5.8	5.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.027						0.027	0.027	0.027	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.5						2.5	2.5	2.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								13						13	13	13	-	5mg/l未満
蒸発残留物								62						62	62	62	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								6.85						6.85	6.85	6.85	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								1.0						1.0	1.0	1.0	-	0.1度未満
一般細菌								110						110	110	110	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		23	130	130	4	540	23	33	ND	ND	ND	ND	ND	540	ND	74	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	2	3	ND	4	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	4	ND	1	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	