

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	10:32	11:00	10:21	10:24	11:05	10:20	11:05	11:10	10:25	10:30	10:45						
	気温	11.0	14.0	26.0	23.8	29.5	27.5	26.0	14.0	8.5	3.5	9.0						
水温	12.0	13.2	13.8	16.5	19.0	20.0	20.5	19.0	17.0	14.0	13.0		20.5	12.0	16.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.92						0.92	0.92	0.92	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.20						0.20	0.20	0.20	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								7.2						7.2	7.2	7.2	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.8						5.8	5.8	5.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								44						44	44	44	-	5mg/l未満
蒸発残留物								93						93	93	93	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.43						6.43	6.43	6.43	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	10:20	10:40	10:10	10:10	10:37	10:10	10:35	10:50	10:35	10:15	10:25						
	気温	10.0	11.0	22.0	24.0	30.5	26.5	23.0	14.0	6.5	3.5	6.0						
水温	10.8	13.0	15.2	17.2	19.5	20.5	19.5	16.5	14.0	11.0	10.5		20.5	10.5	15.2			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.39							0.39	0.39	0.39	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.30							0.30	0.30	0.30	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							0.2							0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.02							0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							0.17							0.17	0.17	0.17	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							11							11	11	11	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							0.027							0.027	0.027	0.027	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							5.8							5.8	5.8	5.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							29							29	29	29	-	5mg/l未満
蒸発残留物							83							83	83	83	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.6							0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値							6.87							6.87	6.87	6.87	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							3							3	3	3	-	1度未満
濁度							0.1							0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌							68							68	68	68	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア		ND			ND				ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	9:47	9:55	9:40	9:42	9:55	9:40	10:10	10:05	9:35	9:50	9:45						
	気温	11.4	14.0	25.8	22.8	29.5	25.5	25.5	13.5	6.5	2.0	6.0						
水温	10.6	12.5	15.0	16.7	19.0	20.5	19.6	18.0	15.0	11.5	10.1		20.5	10.1	15.3			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.40						0.40	0.40	0.40	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.42						0.42	0.42	0.42	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.3						6.3	6.3	6.3	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.017						0.017	0.017	0.017	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.3						4.3	4.3	4.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								30						30	30	30	-	5mg/l未満
蒸発残留物								73						73	73	73	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								6.70						6.70	6.70	6.70	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								7						7	7	7	-	1度未満
濁度								1.6						1.6	1.6	1.6	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	9:32	9:45	9:23	9:28	9:40	9:30	9:45	9:50	9:25	9:35	9:30						
	気温	11.5	14.0	25.4	22.0	29.5	25.0	23.5	11.5	8.0	3.0	7.1						
水温	12.5	12.5	14.8	15.0	16.5	17.5	19.0	16.0	14.0	12.0	10.1		19.0	10.1	14.5			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							1.08							1.08	1.08	1.08	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.13							0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.01							0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							6.3							6.3	6.3	6.3	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							4.0							4.0	4.0	4.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							21							21	21	21	-	5mg/l未満
蒸発残留物							70							70	70	70	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.4							0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値							6.70							6.70	6.70	6.70	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌							3							3	3	3	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)							ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)							ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム														ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア														ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	21	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	9:22	10:50	9:15	9:18	9:28	9:15	9:25	9:35	9:15	9:20	9:20						
	気温	13.4	21.5	27.0	23.2	30.0	27.0	27.0	14.5	8.0	2.5	6.9						
水温	10.5	14.5	13.8	16.1	19.0	20.5	20.5	19.0	15.0	12.0	10.0		20.5	10.0	15.5			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.20						0.20	0.20	0.20	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.16						0.16	0.16	0.16	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.32						0.32	0.32	0.32	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.9						5.9	5.9	5.9	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.12						0.120	0.120	0.120	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.6						3.6	3.6	3.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								25						25	25	25	-	5mg/l未満
蒸発残留物								69						69	69	69	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.82						6.82	6.82	6.82	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								2						2	2	2	-	1度未満
濁度								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		2	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	9:05	9:10	9:00	9:04	9:13	9:10	9:05	9:10	9:00	9:10	9:05						
	気温	10.0	13.2	24.2	23.2	29.5	27.0	25.0	14.5	8.0	2.0	7.0						
水温	10.5	13.0	14.2	17.5	19.0	21.0	20.0	17.5	15.0	11.5	10.5		21.0	10.5	15.4			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.52						0.52	0.52	0.52	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.16						0.16	0.16	0.16	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.7						6.7	6.7	6.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.8						4.8	4.8	4.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								31						31	31	31	-	5mg/l未満
蒸発残留物								75						75	75	75	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.68						6.68	6.68	6.68	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								4						4	4	4	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	10:50	11:36	10:41	10:40	11:25	10:35	11:40	11:30	11:05	10:45	11:10						
	気温	12.0	17.0	25.2	22.8	30.5	25.5	23.5	15.0	8.0	4.0	12.0						
水温	8.2	13.8	16.2	16.5	19.5	18.6	17.8	12.0	9.0	6.0	5.7		19.5	5.7	13.0			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.27						0.27	0.27	0.27	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.05						0.05	0.05	0.05	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.3						6.3	6.3	6.3	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.006						0.006	0.006	0.006	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.7						2.7	2.7	2.7	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	-	5mg/l未満
蒸発残留物								62						62	62	62	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								7.42						7.42	7.42	7.42	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								5						5	5	5	-	1度未満
濁度								2.8						2.8	2.8	2.8	-	0.1度未満
一般細菌								140						140	140	140	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		7	ND	4	49	33	33	110	2	13	4	ND		110	ND	23	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	1	1	4	4	29	3	1	1	ND		29	ND	4	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			1			ND			ND		1	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	5						
	時間	11:38	12:30	11:51	11:50	12:19	11:30	11:56	12:00	12:00	11:55	14:30						
	気温	11.0	12.1	29.0	26.0	30.0	30.0	28.0	17.0	10.0	5.0	4.5						
水温	11.0	14.5	16.0	18.1	20.0	20.1	19.5	19.0	14.0	11.0	10.1		20.1	10.1	15.8			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							1.43							1.43	1.43	1.43	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.31							0.31	0.31	0.31	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.02							0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							4.4							4.4	4.4	4.4	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							4.8							4.8	4.8	4.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							41							41	41	41	-	5mg/l未満
蒸発残留物							91							91	91	91	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.5							0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値							6.78							6.78	6.78	6.78	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌							ND							ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム		ND			ND				ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア		ND			ND				ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	10:50	11:30	10:58	11:00	11:00	10:40	10:56	11:05	10:45	10:55	11:00						
	気温	9.8	11.5	24.5	21.2	29.0	26.3	24.0	13.0	8.5	3.5	6.0						
水温	7.2	11.2	16.5	17.7	21.0	18.8	19.5	10.3	9.0	4.0	4.0		21.0	4.0	12.7			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.38							0.38	0.38	0.38	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.07							0.07	0.07	0.07	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.02							0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							4.8							4.8	4.8	4.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							3.2							3.2	3.2	3.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							12							12	12	12	-	5mg/l未満
蒸発残留物							53							53	53	53	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.8							0.8	0.8	0.8	-	0.3mg/l未満
pH値							7.31							7.31	7.31	7.31	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							4							4	4	4	-	1度未満
濁度							0.6							0.6	0.6	0.6	-	0.1度未満
一般細菌							140							140	140	140	-	0/ml
大腸菌							検出							検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)	4	17	34	79	130	79	22	33	13	4	ND			130	ND	38	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	1	2	ND	1	1	ND	ND	ND	ND			2	ND	0	-	0/100ml
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア		ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	11:11	12:19	11:10	11:10	12:10	11:10	12:10	12:10	11:25	11:05	11:40						
	気温	10.8	16.0	20.0	21.8	27.0	22.0	23.0	13.0	6.5	3.0	5.0						
水温	8.2	11.0	14.2	17.0	19.5	19.0	18.0	11.0	8.0	5.0	4.5		19.5	4.5	12.3			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.06						0.06	0.06	0.06	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.17						0.17	0.17	0.17	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.1						6.1	6.1	6.1	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.012						0.012	0.012	0.012	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	-	5mg/l未満
蒸発残留物								67						67	67	67	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								1.0						1.0	1.0	1.0	-	0.3mg/l未満
pH値								7.44						7.44	7.44	7.44	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								8						8	8	8	-	1度未満
濁度								3.0						3.0	3.0	3.0	-	0.1度未満
一般細菌								380						380	380	380	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		2	8	26	540	170	170	240	49	23	2	23		540	2	114	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		2	1	1	7	1	11	110	4	3	ND	1		110	ND	13	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4						
	時間	11:25	12:45	11:26	11:25	12:35	11:20	12:40	12:30	11:40	11:20	12:05						
	気温	13.4	16.0	23.8	22.4	27.0	25.5	24.5	13.5	7.2	3.0	7.0						
水温	10.2	11.2	13.8	15.5	18.0	19.5	18.5	16.0	13.5	10.0	9.5		19.5	9.5	14.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.47						0.47	0.47	0.47	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.2						5.2	5.2	5.2	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.064						0.064	0.064	0.064	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.5						2.5	2.5	2.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								18						18	18	18	-	5mg/l未満
蒸発残留物								58						58	58	58	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.76						6.76	6.76	6.76	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								9						9	9	9	-	1度未満
濁度								2.0						2.0	2.0	2.0	-	0.1度未満
一般細菌								1200						1200	1200	1200	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	17	4	4	2	2	ND	ND	ND		17	ND	3	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND		ND				ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア			ND		ND				ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	