

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	11:55	12:04	11:26	12:00	12:30	11:28	12:25	12:35	11:55	11:35	12:10						
	気温	13.8	19.8	27.0	26.0	26.5	25.9	20.5	13.0	13.0	4.0	5.0						
水温	8.8	13.2	17.0	19.2	21.9	23.0	20.0	15.5	12.0	9.7	8.5		23.0	8.5	15.3			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.50						0.50	0.50	0.50	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.9						3.9	3.9	3.9	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.6						3.6	3.6	3.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								26						26	26	26	-	5mg/l未満
蒸発残留物								46						46	46	46	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								7.05						7.05	7.05	7.05	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	12:18	12:20	11:46	12:35	13:10	11:50	13:05	13:10	12:15	12:00	12:30						
	気温	17.0	21.2	27.6	29.0	28.7	27.5	20.1	13.0	13.0	5.0	6.5						
水温	10.6	16.0	19.0	21.0	23.5	22.8	19.7	14.0	11.5	9.0	8.0		23.5	8.0	15.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.48						0.48	0.48	0.48	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.8						3.8	3.8	3.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.6						3.6	3.6	3.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								24						24	24	24	-	5mg/l未満
蒸発残留物								44						44	44	44	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								7.13						7.13	7.13	7.13	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								1						1	1	1	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	12:05	12:12	11:38	12:10	12:50	11:37	12:45	12:55	12:05	11:45	12:20						
	気温	15.0	22.6	27.4	28.3	28.7	27.4	21.0	12.5	13.5	4.0	5.7						
水温	10.0	16.0	18.2	20.3	23.5	22.2	20.0	14.1	10.1	8.0	6.9		23.5	6.9	15.4			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.47						0.47	0.47	0.47	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.8						3.8	3.8	3.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.6						3.6	3.6	3.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								24						24	24	24	-	5mg/l未満
蒸発残留物								46						46	46	46	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								7.12						7.12	7.12	7.12	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								8						8	8	8	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	10:47	10:50	10:25	10:55	11:10	10:33	11:05	11:05	10:40	10:25	10:55						
	気温	11.6	20.1	19.0	25.0	27.2	26.3	18.6	14.0	13.0	3.0	3.0						
水温	13.5	14.2	16.2	17.2	19.7	19.5	18.5	17.5	17.0	15.0	14.8		19.7	13.5	16.6			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.78						1.78	1.78	1.78	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.18						0.18	0.18	0.18	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.2						6.2	6.2	6.2	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								7.5						7.5	7.5	7.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								38						38	38	38	-	5mg/l未満
蒸発残留物								78						78	78	78	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.61						6.61	6.61	6.61	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		2	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	10:58	11:00	10:32	11:05	11:20	10:40	11:25	11:20	10:50	10:45	11:05						
	気温	10.2	20.0	20.0	24.0	27.2	26.0	19.6	13.5	13.0	3.5	2.8						
水温	10.5	12.8	14.8	17.0	19.5	20.9	19.6	17.2	14.0	12.0	11.2		20.9	10.5	15.4			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.49						0.49	0.49	0.49	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.0						4.0	4.0	4.0	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.0						4.0	4.0	4.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								30						30	30	30	-	5mg/l未満
蒸発残留物								56						56	56	56	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.90						6.90	6.90	6.90	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	