

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	9:30	9:15	9:00	9:15	9:08	9:00	9:10	9:10	9:05	8:55	9:05						
	気温	10.0	18.0	21.9	25.5	27.9	20.0	16.8	12.5	10.5	4.8	3.0						
水温	18.5	19.3	19.5	19.4	19.8	19.6	19.4	18.7	18.7	16.5	18.8		19.8	16.5	18.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								0.002						0.002	0.002	0.002	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.28						0.28	0.28	0.28	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								35						35	35	35	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.070						0.070	0.070	0.070	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								7.9						7.9	7.9	7.9	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								21						21	21	21	-	5mg/l未満
蒸発残留物								128						128	128	128	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.18						8.18	8.18	8.18	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	9:35	9:20	9:05	9:20	9:15	9:05	9:20	9:25	9:10	9:00	9:15						
	気温	11.1	18.5	22.0	23.3	28.1	27.0	16.0	12.2	10.0	5.4	2.2						
水温	17.7	18.4	18.5	18.3	18.0	18.3	18.5	18.1	18.2	17.5	17.9		18.5	17.5	18.1			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								31						31	31	31	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.15						0.15	0.15	0.15	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								9.3						9.3	9.3	9.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								44						44	44	44	-	5mg/l未満
蒸発残留物								142						142	142	142	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.20						8.20	8.20	8.20	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値					
	日	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	時間	9:15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	気温	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						11.5	11.5	11.5		
水温	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0								
カドミウム及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.0003mg/l未満					
水銀及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.00005mg/l未満					
セレン及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
鉛及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
ヒ素及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
六価クロム化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.005mg/l未満					
亜硝酸態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.004mg/l未満					
シアン化物イオン及び塩化シアン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.02mg/l未満					
フッ素及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.05mg/l未満					
ホウ素及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.1mg/l未満					
四塩化炭素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.0002mg/l未満					
1,4-ジオキサン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.005mg/l未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.002mg/l未満					
ジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
テトラクロロエチレン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
トリクロロエチレン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
ベンゼン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.001mg/l未満					
亜鉛及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.01mg/l未満					
アルミニウム及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.01mg/l未満					
鉄及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.03mg/l未満					
銅及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.01mg/l未満					
ナトリウム及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	1.0mg/l未満					
マンガン及びその化合物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.005mg/l未満					
塩化物イオン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.2mg/l未満					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	5mg/l未満					
蒸発残留物		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	20mg/l未満					
陰イオン界面活性剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.02mg/l未満					
ジェオスミン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.00001mg/l未満					
2-メチルイソボルネオール		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.000001mg/l未満					
非イオン界面活性剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.005mg/l未満					
フェノール類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.0005mg/l未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.3mg/l未満					
pH値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-						
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	異常認めず					
色度		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	1度未満					
濁度		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0.1度未満					
一般細菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0/ml					
大腸菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	不検出					
大腸菌(MPN)		ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND		-	2MPN/100ml未満					
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND		-	0/100ml					
クリプトスポリジウム		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0個/10L					
ジアアルジア		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0個/10L					
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
備考		5月より休止											不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店										

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	9:40	9:40	9:30	9:35	9:47	9:25	9:55	10:15	9:30	9:20	9:45						
	気温	9.7	19.0	22.5	24.5	27.2	27.0	16.4	13.3	10.5	5.5	3.2						
水温	17.8	19.2	19.5	20.9	20.2	19.7	19.5	17.5	18.7	17.8	17.0		20.9	17.0	18.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.18						0.18	0.18	0.18	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								26						26	26	26	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								11.4						11.4	11.4	11.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								45						45	45	45	-	5mg/l未満
蒸発残留物								140						140	140	140	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.18						8.18	8.18	8.18	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	17	15	19	17	21	18						
	時間	9:25	9:35	9:25	9:30	9:40	9:20	9:40	9:55	9:20	9:45	9:35						
	気温	10.3	20.5	23.5	23.0	28.3	27.5	17.0	13.5	10.5	5.0	2.7						
水温	18.1	18.8	18.7	18.8	19.0	18.8	19.0	18.1	18.8	18.5	18.7		19.0	18.1	18.7			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.14						0.14	0.14	0.14	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								25						25	25	25	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								7.4						7.4	7.4	7.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								39						39	39	39	-	5mg/l未満
蒸発残留物								126						126	126	126	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.19						8.19	8.19	8.19	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	