検査結果年報 「令和5年度]

甲賀市上水道　甲南寺庄水源地(深井戸)
寺庄1号取水井

検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	月														
	日							17							
	時間							9:00							
	気温							17.0							
	水温							19.5							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1, 3―ジクロロプロペン(D―D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2, 2―DPA(ダラポン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2, 4―D(2, 4―PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イプフェンカルバゾン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イプロベンホス(IBP)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エスプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエピン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.000006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.000006mg/L未満
カフェンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キャプタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネート								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルピリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジチオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジチオピル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
シメトリン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チウラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
テフリルトリオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
トリクロピル								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
トリクロルホン(DEP)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
トリシクラゾール								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
トリフルラリン								0.0006mg/L未満						0.06mg/L 以下	0.0006mg/L未満
ナプロパミド								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
パラコート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ピペロホス								0.000009mg/L未満						0.0009mg/L 以下	0.000009mg/L未満
ピラクロニル								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ピラゾキシフェン								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
ピラゾリネート(ピラゾレート)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピリダフェンチオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
ピリブチカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピロキロン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フィプロニル								0.000005mg/L未満						0.0005mg/L 以下	0.000005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
フェノブカルブ(BPMC)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
フェリムゾン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フェンチオン(MPP)								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
フェントエート(PAP)								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
フェントラザミド								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
フサライド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ブタクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブタミホス								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ブプロフェジン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
フルアジナム								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
プレチラクロール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロシミドン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
プロチオホス								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
プロピコナゾール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロピザミド								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロベナゾール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブロモブチド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベノミル								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ペンシクロン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンゾビシクロン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
ベンゾフェナップ								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ベンタゾン								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
ペンディメタリン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
ベンフラカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンフレセート								0.0007mg/L未満						0.07mg/L 以下	0.0007mg/L未満
ホスチアゼート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
マラチオン(マラソン)								0.007mg/L未満						0.7mg/L 以下	0.007mg/L未満
メコプロップ(MCPP)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
メソミル								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メタラキシル								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
メチダチオン(DMTP)								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
メトミノストロビン								0.0004mg/L未満						0.04mg/L 以下	0.0004mg/L未満
メトリブジン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メフェナセット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
メプロニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
モリネート								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
備考															

検査結果年報 「令和5年度]

甲賀市上水道　甲南寺庄水源地(深井戸)
寺庄2号取水井

検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	月														
	日							17							
	時間							9:20							
	気温							17.0							
	水温							18.7							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1，3―ジクロロプロペン(D―D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2，2―DPA(ダラポン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2，4―D(2，4―PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イプフェンカルバゾン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イプロベンホス(IBP)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エスプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエピン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.000006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.000006mg/L未満
カフェンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キャプタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネート								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルピリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジチオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジチオピル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
シメトリン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チウラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
テフリルトリオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
トリクロピル								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
トリクロルホン(DEP)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
トリシクラゾール								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
トリフルラリン								0.0006mg/L未満						0.06mg/L 以下	0.0006mg/L未満
ナプロパミド								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
パラコート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ピペロホス								0.000009mg/L未満						0.0009mg/L 以下	0.000009mg/L未満
ピラクロニル								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ピラゾキシフェン								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
ピラゾリネート(ピラゾレート)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピリダフェンチオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
ピリブチカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピロキロン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フィプロニル								0.000005mg/L未満						0.0005mg/L 以下	0.000005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
フェノブカルブ(BPMC)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
フェリムゾン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フェンチオン(MPP)								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
フェントエート(PAP)								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
フェントラザミド								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
フサライド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ブタクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブタミホス								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ブプロフェジン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
フルアジナム								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
プレチラクロール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロシミドン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
プロチオホス								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
プロピコナゾール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロピザミド								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロベナゾール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブロモブチド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベノミル								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ペンシクロン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンゾビシクロン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
ベンゾフェナップ								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ベンタゾン								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
ペンディメタリン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
ベンフラカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンフレセート								0.0007mg/L未満						0.07mg/L 以下	0.0007mg/L未満
ホスチアゼート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
マラチオン(マラソン)								0.007mg/L未満						0.7mg/L 以下	0.007mg/L未満
メコプロップ(MCPP)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
メソミル								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メタラキシル								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
メチダチオン(DMTP)								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
メトミノストロビン								0.0004mg/L未満						0.04mg/L 以下	0.0004mg/L未満
メトリブジン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メフェナセット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
メプロニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
モリネート								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
備考															

検査結果年報 「令和5年度]

甲賀市上水道　甲南寺庄水源地(深井戸)
寺庄5号取水井

検査項目		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	月														
	日							17							
	時間							10:05							
	気温							17.5							
	水温							19.2							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1，3―ジクロロプロペン(D―D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2，2―DPA(ダラポン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2，4―D(2，4―PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イプフェンカルバゾン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イプロベンホス(IBP)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エスプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエピン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.000006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.000006mg/L未満
カフェンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キャプタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネート								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルピリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジチオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジチオピル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
シメトリン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チウラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
テフリルトリオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
トリクロピル								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
トリクロルホン(DEP)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
トリシクラゾール								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
トリフルラリン								0.0006mg/L未満						0.06mg/L 以下	0.0006mg/L未満
ナプロパミド								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
パラコート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ピペロホス								0.000009mg/L未満						0.0009mg/L 以下	0.000009mg/L未満
ピラクロニル								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ピラゾキシフェン								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
ピラゾリネート(ピラゾレート)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピリダフェンチオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
ピリブチカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピロキロン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フィプロニル								0.000005mg/L未満						0.0005mg/L 以下	0.000005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
フェノブカルブ(BPMC)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
フェリムゾン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フェンチオン(MPP)								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
フェントエート(PAP)								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
フェントラザミド								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
フサライド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ブタクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブタミホス								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ブプロフェジン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
フルアジナム								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
プレチラクロール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロシミドン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
プロチオホス								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
プロピコナゾール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロピザミド								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロベナゾール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブロモブチド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベノミル								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ペンシクロン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンゾビシクロン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
ベンゾフェナップ								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ベンタゾン								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
ペンディメタリン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
ベンフラカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンフレセート								0.0007mg/L未満						0.07mg/L 以下	0.0007mg/L未満
ホスチアゼート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
マラチオン(マラソン)								0.007mg/L未満						0.7mg/L 以下	0.007mg/L未満
メコプロップ(MCPP)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
メソミル								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メタラキシル								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
メチダチオン(DMTP)								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
メトミノストロビン								0.0004mg/L未満						0.04mg/L 以下	0.0004mg/L未満
メトリブジン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メフェナセット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
メプロニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
モリネート								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
備考															

検査結果年報 「令和5年度]

甲賀市上水道　甲南寺庄水源地(深井戸)
寺庄7号取水井

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	目標値	報告下限値
	日							17							
	時間							9:40							
	気温							17.5							
	水温							19.5							
農薬類(検出値と目標値の比の和)								0.1未満						1以下	0.1未満
1, 3―ジクロロプロペン(D―D)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
2, 2―DPA(ダラポン)								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
2, 4―D(2, 4―PA)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
EPN								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
MCPA								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アシュラム								0.009mg/L未満						0.9mg/L 以下	0.009mg/L未満
アセフェート								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
アトラジン								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
アニロホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
アミトラズ								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
アラクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
イソキサチオン								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
イソフェンホス								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
イプフェンカルバゾン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
イプロベンホス(IBP)								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
イミノクタジン								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
インダノファン								0.0003mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エスプロカルブ								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
エトフェンプロックス								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
エンドスルファン(ベンゾエピン)								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
オキサジクロメホン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
オキシン銅(有機銅)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
オリサストロビン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
カズサホス								0.000006mg/L未満						0.0006mg/L 以下	0.000006mg/L未満
カフェンストロール								0.00008mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.00008mg/L未満
カルタップ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
カルバリル(NAC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
カルボフラン								0.000003mg/L未満						0.0003mg/L 以下	0.000003mg/L未満
キノクラミン(ACN)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
キャプタン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
クミルロン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
グリホサート								0.02mg/L未満						2mg/L 以下	0.02mg/L未満
グルホシネート								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロメプロップ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)								0.00001mg/L未満						0.0001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
クロルピリホス								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)								0.003mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.003mg/L未満
シアナジン								0.00001mg/L未満						0.001mg/L 以下	0.00001mg/L未満
シアノホス(CYAP)								0.0003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジウロン(DCMU)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジクロベニル(DBN)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)								0.0003mg/L未満						0.008mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジクワット								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ジスルホトン(エチルチオメトン)								0.0003mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ジチオカルバメート系農薬								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ジチオピル								0.00009mg/L未満						0.009mg/L 以下	0.00009mg/L未満
シハロホップブチル								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
シマジン(CAT)								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ジメタメトリン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ジメトエート								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
シメトリン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ダイアジノン								0.00003mg/L未満						0.003mg/L 以下	0.00003mg/L未満
ダイムロン								0.008mg/L未満						0.8mg/L 以下	0.008mg/L未満
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
チアジニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
チウラム								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
チオジカルブ								0.0008mg/L未満						0.08mg/L 以下	0.0008mg/L未満
チオファネートメチル								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
チオベンカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
テフリルトリオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
トリクロピル								0.0003mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.0003mg/L未満
トリクロルホン(DEP)								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
トリシクラゾール								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
トリフルラリン								0.0006mg/L未満						0.06mg/L 以下	0.0006mg/L未満
ナプロパミド								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
パラコート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ピペロホス								0.000009mg/L未満						0.0009mg/L 以下	0.000009mg/L未満
ピラクロニル								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
ピラゾキシフェン								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
ピラゾリネート(ピラゾレート)								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピリダフェンチオン								0.00002mg/L未満						0.002mg/L 以下	0.00002mg/L未満
ピリブチカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ピロキロン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フィプロニル								0.000005mg/L未満						0.0005mg/L 以下	0.000005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
フェノブカルブ(BPMC)								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
フェリムゾン								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
フェンチオン(MPP)								0.00006mg/L未満						0.006mg/L 以下	0.00006mg/L未満
フェントエート(PAP)								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
フェントラザミド								0.0001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.0001mg/L未満
フサライド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ブタクロール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブタミホス								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ブプロフェジン								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
フルアジナム								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
プレチラクロール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロシミドン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
プロチオホス								0.00007mg/L未満						0.007mg/L 以下	0.00007mg/L未満
プロピコナゾール								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロピザミド								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
プロベナゾール								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
ブロモブチド								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベノミル								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ペンシクロン								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンゾビシクロン								0.0009mg/L未満						0.09mg/L 以下	0.0009mg/L未満
ベンゾフェナップ								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
ベンタゾン								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
ペンディメタリン								0.003mg/L未満						0.3mg/L 以下	0.003mg/L未満
ベンフラカルブ								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)								0.001mg/L未満						0.01mg/L 以下	0.001mg/L未満
ベンフレセート								0.0007mg/L未満						0.07mg/L 以下	0.0007mg/L未満
ホスチアゼート								0.00005mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.00005mg/L未満
マラチオン(マラソン)								0.007mg/L未満						0.7mg/L 以下	0.007mg/L未満
メコプロップ(MCPP)								0.0005mg/L未満						0.05mg/L 以下	0.0005mg/L未満
メソミル								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メタラキシル								0.002mg/L未満						0.2mg/L 以下	0.002mg/L未満
メチダチオン(DMTP)								0.00004mg/L未満						0.004mg/L 以下	0.00004mg/L未満
メトミノストロビン								0.0004mg/L未満						0.04mg/L 以下	0.0004mg/L未満
メトリブジン								0.0003mg/L未満						0.03mg/L 以下	0.0003mg/L未満
メフェナセット								0.0002mg/L未満						0.02mg/L 以下	0.0002mg/L未満
メプロニル								0.001mg/L未満						0.1mg/L 以下	0.001mg/L未満
モリネート								0.0003mg/L未満						0.005mg/L 以下	0.0003mg/L未満
備考															