番号	農薬名	検査結果(mg/ℓ)																
			検査日	6月25日	6月18日	6月18日	6月18日	6月25日	6月25日	6月18日	6月18日	6月18日	6月18日	6月25日	6月18日	6月18日	6月18日	6月18日
		目標値(mg/ℓ)	検査箇所	水口第1水源地系給水栓	寺庄水源地系末端給水栓	市ノ瀬水源地系末端給水栓	岩室水源地系末端給水栓	土山第1水源地系末端給水栓	土山第2水源地系末端給水栓	牧水源地系末端給水栓	信楽第1．24水源地系末端給水栓	信楽第3水源地系末端給水栓	南新田水源地系末端給水栓	鮎河大河原水源地系末端給水栓	小川水源地系末端給水栓	中野水源地系末端給水栓	朝宮水源地系末端給水栓	多羅尾水源地系末端給水栓
1	チラウム	0.02		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	シマジン(CAT)	0.003		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	チオベンカルブ	0.02		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1,3ジクロロプロペン(D－D)	0.002		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	イソキサチオン	0.008		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	ダイアジノン	0.005		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	フェニトロチオン(MEP)	0.003		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
8	イソプロチオラン(IPT)	0.04		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	クロロタロニル(TPN)	0.05		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10	プロピサミド	0.05		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	ジクロルボス(DDVP)	0.008		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
12	フェノブカルブ(BPMC)	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	クロルニトロフェン(CPN)：失効農薬	0.0001		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	CPN－アミノ体	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	イプロベンホス(IBP)	0.008		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	EPN	0.006		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ベンタゾン	0.2		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	0.005		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
19	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	トリクロピル	0.006		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	アセフェート	0.08		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
22	イソフェンホス	0.001		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロルピリホス	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	トリクロルホン(DEP)	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ピリダフェンチオン	0.002		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	イプロジオン	0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	オキシン銅	0.04		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	キャプタン	0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	クロロネブ	0.05		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	トルクロホスメチル	0.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	フルトラニル	0.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	ペンシクロン	0.04		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	メタラキシル	0.05		0.005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	メプロニル	0.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	アシュラム	0.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	ジチオピル	0.008		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	テルブカルブ(MBPMC)：失効農薬	0.02		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	ナプロパミド	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	ピリブチカルブ	0.02		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
41	ブタミホス	0.01		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ベンスリド(SAP)	0.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.08		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	ペンディメタリン	0.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	メコプロップ(MCPP)	0.005		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	メチルダイムロン	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	アラクロール	0.01		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	カルバリル(NAC)	0.05		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	ピロキロン	0.04		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
51	フサライド	0.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	メフェナセット	0.009		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
53	プレチラクロール	0.04		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	イソプロカルブ(MIPC)	0.01		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	チオファネートメチル	0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	テニルクロール	0.2		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
57	メチダチオン(DMTP)	0.004		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
58	カルプロパミド	0.04		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
59	ブロモブチド	0.04		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
60	モリネート	0.005		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	プロシミドン	0.09		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	アニロホス	0.003		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	アトラジン	0.01		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	ダラポン	0.08		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	ジクロベニル(DBN)	0.01		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	ジメトエート	0.05		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	ジクワット	0.005		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	ジウロン(DCMU)	0.02		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	エンドスルファン(エンドスルフェート、ベンゾエピン)	0.01		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	エトフェンプロックス	0.08		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	フェンチオン(MPP)	0.001		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	グリホサート	2.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	マラソン(マラチオン)	0.05		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	メソミル	0.03		0.0003未満	0.0003未満	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
75	ベノミル	0.02		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	ベンフラカルブ	0.04		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	シメトリン	0.03		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
78	ジメピペレート	0.003		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	フェニトエート(PAP)	0.004		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	ブプロフェジン	0.02		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
81	エチルチオメトン	0.004		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	プロベナゾール	0.05		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	エスプロカルブ	0.01		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	ダイムロン	0.8		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
85	ピフェノックス	0.2		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
86	ベンスルフロンメチル	0.4		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
87	トリシクラゾール	0.08		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	ピペロホス	0.0009		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	ジメタメトリン	0.02		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
90	アゾキシストロビン	0.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	イミノクタジン酢酸塩	0.006		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
92	ホセチル	2.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	ポリカーバメート	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	ハロスルフロンメタル	0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	フラザスルフロン	0.03		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	チオジカルブ	0.08		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	プロピコナゾール	0.05		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	シデュロン	0.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	ピリプロキシフェン	0.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	トリフルラリン	0.06		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	カフェンストロール	0.008		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満