

検査結果年報

甲賀市上水道 土山黒滝配水池(浅井戸)  
末端給水栓(黒滝集会所)

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	N D 値
	日 時間	20 12:45	20 11:40	17 12:00	22 11:30	19 11:00	24 11:20	21 11:17	18 10:55	9 10:55	20 11:00	17 10:45	10 11:10				
カドミウム及びその化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
水銀及びその化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
六価クロム化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.7	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	ND	ND	0.08	ND	ND	0.09	ND	ND	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.1mg/l未満
四塩化炭素				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジクロロメタン				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.003mg/l未満
ベンゼン				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
塩素酸				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
クロロ酢酸				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
クロロホルム				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジブromokクロロメタン			0.001			0.001		0.001		0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001mg/l未満
臭素酸				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.002			0.002		0.001		0.001		0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			ND			ND		ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ブromोजクロロメタン			0.001			0.001		ND		ND			ND	0.001	ND	0.001	0.001mg/l未満
ブromホルム			ND			ND		ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND		ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND		ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND		ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND		ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物				3.7				4.1					3.9	4.1	3.7	3.9	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
塩化物イオン		5.5	5.1	5.0	5.1	4.1	3.7	3.9	4.2	4.2	4.4	5.3	5.6	5.6	3.7	4.7	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		32	32	28	34	34	30	31	36	34	30	31	35	36	28	32	1mg/l未満
蒸発残留物		63	65	64	57	64	61	61	64	62	51	87	66	87	51	64	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ジェオスミン			ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND			ND	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
フェノール類				ND				ND					ND	ND	ND	ND	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	0.3mg/l未満
pH値		6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0 /ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。															

検査結果年報

甲賀市上水道 土山第2配水池(浅井戸)  
末端給水栓(西瀬音集会所)

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	N D 値
	日 時間	20 11:25	20 12:50	17 13:05	22 11:40	19 11:50	24 12:20	21 12:32	18 11:55	9 11:56	20 12:10	17 11:30	10 12:05				
カドミウム及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
水銀及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
六価クロム化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物		0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	ND	ND	ND	ND	ND	0.09	ND	ND	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.1mg/l未満
四塩化炭素				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジクロロメタン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.003mg/l未満
ベンゼン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
塩素酸				ND			0.08			ND			ND	0.08	ND	ND	0.06mg/l未満
クロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
クロロホルム				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジブromクロロメタン			0.001			0.001			0.001				ND	0.001	ND	0.001	0.001mg/l未満
臭素酸				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.001			0.001			0.001				ND	0.001	ND	0.001	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ブromジクロロメタン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ブromホルム				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
銅及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物				3.4			3.8			3.7			3.8	3.8	3.4	3.7	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
塩化物イオン		5.3	4.2	4.0	4.1	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8	4.2	5.2	5.4	5.4	3.4	4.2	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				25			27			29			30	30	25	28	1mg/l未満
蒸発残留物		52	47	56	56	52	50	60	57	53	48	49	67	67	47	54	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ジェオスミン			ND	ND	ND	ND	ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
フェノール類				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3mg/l未満
pH値		6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常認めず
色度		ND	0.5	ND	ND	0.5	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND	0.5度未満
濁度		ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0 /ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。															