

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	10:30	10:50	10:35	10:40	10:53	10:47	11:40	10:51	10:45	10:37	11:05	10:40					
	気温	20.7	16.8	24.9	28.5	28.5	19.2	22.0	17.0	18.6	7.6	6.8	10.6					
水温	12.0	12.5	14.8	16.0	19.0	20.1	19.8	18.0	17.2	14.1	11.8	12.1	20.1	11.8	15.6			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.14						1.14	1.14	1.14	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.19						0.19	0.19	0.19	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								7.4						7.4	7.4	7.4	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								6.1						6.1	6.1	6.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								48						48	48	48	-	5mg/l未満
蒸発残留物								92						92	92	92	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.62						6.62	6.62	6.62	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								8						8	8	8	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	10:20	10:35	10:25	10:30	10:35	10:36	11:10	10:38	10:32	10:24	10:44	10:30					
	気温	12.5	16.4	23.2	30.0	26.0	19.5	22.0	16.0	14.1	7.0	5.0	8.6					
水温	11.0	12.5	14.3	16.7	19.9	20.0	18.8	15.7	14.0	11.5	8.6	10.0	20.0	8.6	14.4			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.49							0.49	0.49	0.49	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.25							0.25	0.25	0.25	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							0.1							0.1	0.1	0.1	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.02							0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							0.11							0.11	0.11	0.11	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							9.4							9.4	9.4	9.4	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							0.021							0.021	0.021	0.021	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							4.2							4.2	4.2	4.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							31							31	31	31	-	5mg/l未満
蒸発残留物							74							74	74	74	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.6							0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値							6.94							6.94	6.94	6.94	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							2							2	2	2	-	1度未満
濁度							0.2							0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌							1							1	1	1	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム		ND			ND				ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア		ND			ND				ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	9:55	10:05	10:00	10:05	10:02	10:06	10:35	10:05	10:00	9:54	10:07	10:05					
	気温	16.0	17.0	24.9	28.5	26.2	20.5	21.5	16.0	16.0	7.8	5.2	11.1					
水温	11.3	11.2	12.9	14.8	16.2	17.9	19.0	18.5	17.5	10.8	9.0	9.2	19.0	9.0	14.0			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.34							0.34	0.34	0.34	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.11							0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							1.00							1.00	1.00	1.00	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							6.8							6.8	6.8	6.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							0.057							0.057	0.057	0.057	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							4.6							4.6	4.6	4.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							55							55	55	55	-	5mg/l未満
蒸発残留物							96							96	96	96	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.6							0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値							6.82							6.82	6.82	6.82	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							2							2	2	2	-	1度未満
濁度							0.9							0.9	0.9	0.9	-	0.1度未満
一般細菌							ND							ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	9:45	9:55	9:50	9:55	9:50	9:52	10:15	9:50	9:45	9:40	9:45	9:45					
	気温	14.0	17.0	23.7	28.0	25.5	20.0	21.8	14.3	14.0	7.0	5.0	9.9					
水温	12.5	13.6	15.8	17.3	19.2	17.7	18.0	15.0	14.5	11.5	9.0	10.0	19.2	9.0	14.5			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.30						1.30	1.30	1.30	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.6						5.6	5.6	5.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.6						3.6	3.6	3.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								20						20	20	20	-	5mg/l未満
蒸発残留物								54						54	54	54	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.78						6.78	6.78	6.78	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								3						3	3	3	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND		2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	9:35	9:45	9:40	9:45	9:39	9:40	9:55	9:37	9:35	9:30	9:30	9:35					
	気温	16.9	19.5	25.2	29.5	31.0	21.0	22.0	14.8	16.2	7.8	4.2	14.2					
水温	10.5	12.0	14.9	16.5	18.7	20.0	19.5	17.2	16.0	11.9	9.7	9.8	20.0	9.7	14.7			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.25						0.25	0.25	0.25	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.16						0.16	0.16	0.16	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.19						0.19	0.19	0.19	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.6						5.6	5.6	5.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.099						0.099	0.099	0.099	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.3						3.3	3.3	3.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								24						24	24	24	-	5mg/l未満
蒸発残留物								60						60	60	60	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.85						6.85	6.85	6.85	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								2						2	2	2	-	1度未満
濁度								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.1度未満
一般細菌								1						1	1	1	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	9:25	9:35	9:30	9:35	9:30	9:32	9:35	9:21	9:25	9:18	9:55	9:20					
	気温	17.5	19.0	24.7	30.0	30.0	20.2	19.8	17.0	15.6	8.0	5.0	13.0					
水温	11.3	12.8	15.0	16.7	19.6	20.5	19.0	17.5	14.5	12.0	9.5	10.3	20.5	9.5	14.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.68						0.68	0.68	0.68	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.14						0.14	0.14	0.14	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.1						6.1	6.1	6.1	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.4						4.4	4.4	4.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								32						32	32	32	-	5mg/l未満
蒸発残留物								64						64	64	64	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								6.85						6.85	6.85	6.85	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	10:55	11:20	10:55	11:00	11:17	11:05	12:15	11:12	11:05	10:54	11:26	10:56					
	気温	15.5	17.0	21.5	27.5	27.2	20.4	24.0	17.0	15.2	8.0	5.4	8.1					
水温	9.9	12.5	13.8	16.9	18.2	17.0	15.5	12.2	11.0	5.5	5.0	6.2	18.2	5.0	12.0			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.30						0.30	0.30	0.30	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物							0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							0.05						0.05	0.05	0.05	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物							5.4						5.4	5.4	5.4	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン							2.5						2.5	2.5	2.5	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							9						9	9	9	-	5mg/l未満	
蒸発残留物							42						42	42	42	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満	
pH値							7.21						7.21	7.21	7.21	-		
臭気							ND						ND	ND		-	異常認めず	
色度							5						5	5	5	-	1度未満	
濁度							3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.1度未満	
一般細菌							63						63	63	63	-	0/ml	
大腸菌							検出						検出	検出		-	不検出	
大腸菌(MPN)		2	2	4	33	130	33	33	49	4	2	13	2	130	2	26	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	3	ND	1	2	ND	ND	3	4	ND	ND	ND	4	ND	1	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND				ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア			ND			ND			ND				ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	11:55	12:20	12:25	11:55	12:15	11:45	12:25	11:45	11:25	11:30	12:05	11:40					
	気温	21.2	17.9	27.9	30.7	27.9	22.0	22.0	18.1	19.2	7.2	5.7	12.2					
水温	11.5	13.5	15.0	19.0	21.2	19.8	19.5	17.1	15.0	9.8	7.8	8.8	21.2	7.8	14.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								2.77						2.77	2.77	2.77	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.26						0.26	0.26	0.26	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.8						4.8	4.8	4.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								6.4						6.4	6.4	6.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								55						55	55	55	-	5mg/l未満
蒸発残留物								111						111	111	111	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								6.90						6.90	6.90	6.90	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	



検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	11:05	11:20	11:10	11:00	11:15	10:55	11:15	10:50	10:45	10:45	11:10	10:50					
	気温	19.0	16.0	20.5	23.6	24.0	19.0	17.0	13.4	12.5	4.5	2.8	6.0					
水温	10.0	12.8	15.1	19.5	21.2	18.0	15.5	12.1	10.5	3.4	4.0	5.2	21.2	3.4	12.3			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.31						0.31	0.31	0.31	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.1						4.1	4.1	4.1	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	-	5mg/l未満
蒸発残留物								32						32	32	32	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.7						0.7	0.7	0.7	-	0.3mg/l未満
pH値								7.14						7.14	7.14	7.14	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.1度未満
一般細菌								70						70	70	70	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		4	13	13	49	17	79	79	23	2	ND	2	2	79	ND	24	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	1	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND								ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND								ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	11:15	11:50	11:15	11:20	11:47	11:26	12:45	11:47	11:30	11:20	11:57	11:16					
	気温	16.1	15.0	18.6	28.0	23.5	18.0	20.7	13.8	14.0	5.0	4.2	7.5					
水温	10.5	12.0	14.0	18.0	18.5	17.0	15.8	11.8	11.2	4.5	3.0	5.5	18.5	3.0	11.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.15						0.15	0.15	0.15	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.5						5.5	5.5	5.5	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.012						0.012	0.012	0.012	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.9						2.9	2.9	2.9	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								9						9	9	9	-	5mg/l未満
蒸発残留物								40						40	40	40	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								1.0						1.0	1.0	1.0	-	0.3mg/l未満
pH値								7.17						7.17	7.17	7.17	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								8						8	8	8	-	1度未満
濁度								2.8						2.8	2.8	2.8	-	0.1度未満
一般細菌								94						94	94	94	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		13	22	31	350	540	23	11	23	4	2	2	2	540	2	85	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	1	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	11	8	5	3	8	12	9	7	4	8	12	5					
	時間	11:30	12:05	11:30	11:35	12:06	11:42	13:15	12:09	11:45	11:38	12:20	11:31					
	気温	17.0	16.0	20.8	27.0	24.2	18.0	23.2	15.2	17.8	5.4	4.4	7.7					
水温	10.5	11.6	13.2	16.0	18.0	18.1	17.2	16.0	14.2	11.2	9.5	10.2	18.1	9.5	13.8			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.06							0.06	0.06	0.06	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.06							0.06	0.06	0.06	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.01							0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							0.52							0.52	0.52	0.52	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							4.7							4.7	4.7	4.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							0.092							0.092	0.092	0.092	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							2.5							2.5	2.5	2.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							19							19	19	19	-	5mg/l未満
蒸発残留物							47							47	47	47	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.4							0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値							7.02							7.02	7.02	7.02	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							9							9	9	9	-	1度未満
濁度							2.8							2.8	2.8	2.8	-	0.1度未満
一般細菌							14							14	14	14	-	0/ml
大腸菌							検出							検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	17	9	23	33	2	2	ND	ND	ND	ND	ND	33	ND	7	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	2	ND	1	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	ND	1	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア		ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	