

検査結果年報

甲賀市簡易水道 信楽多羅尾配水池(表流水)
末端給水栓(浦出倶楽部)

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値
	日	11	21	18	18	8	24	15	19	17	16	18	13					
	時間	12:00	11:53	12:33	13:30	12:38	12:03	14:22	11:22	12:45	12:00	12:40	12:45					
	気温	12.2	18.3	26.8	31.5	29.0	24.5	20.2	11.8	12.0	4.0	1.8	18.1					
	水温	9.0	15.5	18.1	22.5	24.1	21.5	18.2	11.2	7.7	3.2	2.7	6.1	24.1	2.7	13.3		
カドミウム及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.1			0.2			0.1			0.2	0.2	0.1	0.2	10mg/l以下	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸				ND			0.07			0.08			ND	0.08	ND	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸				0.002			ND			ND			ND	0.002	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム				0.019			0.023			0.006			0.006	0.023	0.006	0.014	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸				0.021			ND			0.008			0.009	0.021	ND	0.010	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジブロモクロロメタン				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
臭素酸				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン				0.022			0.027			0.007			0.007	0.027	0.007	0.016	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸				0.02			ND			ND			ND	0.02	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ブロモジクロロメタン				0.003			0.004			0.001			0.001	0.004	0.001	0.002	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満
ブロモホルム				ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満