

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18					
検査項目	時間	12:15	12:58	12:23	12:40	12:52	12:20	14:05	14:00	11:46	12:23	12:42	11:37	33.5	6.8	19.4		
	気温	24.2	24.0	28.0	30.0	33.5	26.0	18.5	13.1	10.0	7.0	6.8	11.5	33.5	6.8	19.4		
	水温	11.8	16.3	22.0	22.0	25.2	21.0	20.2	13.5	9.0	7.0	6.0	8.0	25.2	6.0	15.2		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND		0.005mg/1未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.62						0.62	0.62	0.62		0.02mg/1未満
フッ素及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13		0.05mg/1未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.1mg/1未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND		0.0002mg/1未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND		0.005mg/1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND		0.002mg/1未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.01mg/1未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02		0.01mg/1未満
鉄及びその化合物								0.06						0.06	0.06	0.06		0.03mg/1未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND		0.01mg/1未満
ナトリウム及びその化合物								5.9						5.9	5.9	5.9		0.1mg/1未満
マンガン及びその化合物								0.031						0.031	0.031	0.031		0.005mg/1未満
塩化物イオン								5.9						5.9	5.9	5.9		0.2mg/1未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								34						34	34	34		1mg/1未満
蒸発残留物								78						78	78	78		1mg/1未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND		0.02mg/1未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND		0.00001mg/1未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND		0.00001mg/1未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND		0.005mg/1未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5		0.3mg/1未満
pH値								7.02						7.02	7.02	7.02		
臭気								ND						ND	ND	ND		異常認めず
色度								2						2	2	2		1度未満
濁度								0.5						0.5	0.5	0.5		0.1度未満
一般細菌								650						650	650	650		0/ml
大腸菌							検出							検出	検出	検出		不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33	14	8	ND	4	4	ND	33	ND	5		2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4	3	ND	ND	1	3	5	5	ND	1		0/10ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND		0個/10L
ジアリジ								ND						ND	ND	ND		0個/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)								ND						ND	ND	ND		1以下
チウラム								ND						ND	ND	ND		0.002mg/1未満
シマジン(CAT)								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
チオベンカルブ								ND						ND	ND	ND		0.0002mg/1未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
イソキサチオン								ND						ND	ND	ND		0.0008mg/1未満
ダイアジン								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
フェニトロチオン(MEP)								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
イソプロチオラン(IPT)								ND						ND	ND	ND		0.003mg/1未満
クロタロニル(TPN)								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
プロピザミド								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
ジクロロボス(DDVP)								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
フェノカルブ(BPMC)								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
クロロニトロフェン(CNP)								ND						ND	ND	ND		0.0001mg/1未満
CNP-アミノ体								ND						ND	ND	ND		0.0001mg/1未満
イプロベンホス(IBP)								ND						ND	ND	ND		0.0009mg/1未満
EPN								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
ベンタゾン								ND						ND	ND	ND		0.002mg/1未満
カルボフラン								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
2,4-D(2,4-PA)								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
トリクロビル								ND						ND	ND	ND		0.0006mg/1未満
アセフェート								ND						ND	ND	ND		0.0008mg/1未満
イソフェンホス								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
クロルピリホス								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
トリクロホン(DEP)								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
ピリダフェンチオン								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
イプロジオン								ND						ND	ND	ND		0.003mg/1未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)								ND						ND	ND	ND		0.0004mg/1未満
オキシ銅(有機銅)								ND						ND	ND	ND		0.0004mg/1未満
キャブタン								ND						ND	ND	ND		0.003mg/1未満
クロロネブ								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
トルクロホスメチル								ND						ND	ND	ND		0.002mg/1未満
フルトラニル								ND						ND	ND	ND		0.002mg/1未満
ペンシクロン								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
メタラキシル								ND						ND	ND	ND		0.0006mg/1未満
メブロニル								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
アシュラム								ND						ND	ND	ND		0.002mg/1未満
ジチオピル								ND						ND	ND	ND		0.0009mg/1未満
テルブカルブ(MBPMC)								ND						ND	ND	ND		0.0002mg/1未満
ナプロバミド								ND						ND	ND	ND		0.0003mg/1未満
ビリブチカルブ								ND						ND	ND	ND		0.0002mg/1未満
ブタミホス								ND						ND	ND	ND		0.0002mg/1未満
ベンスリド(SAP)								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
ベンフルラリン(ベスロジン)								ND						ND	ND	ND		0.001mg/1未満
ベンディメタリン								ND						ND	ND	ND		0.003mg/1未満
メコプロップ(MCPP)								ND						ND	ND	ND		0.0005mg/1未満
メチルダイムロン								ND						ND	ND	ND		