

検査結果年報

甲賀市簡易水道 信楽多羅尾配水池(表流水)
末端給水栓(浦出倶楽部)

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	基準 値	N D 値						
	日	16	21	18	16	20	24	15	19	17	21	18	18											
	時間	11:42	12:25	11:50	11:35	12:15	11:10	13:20	12:55	11:30	12:10	12:10	11:15											
	気温	20.5	25.1	25.9	26.2	32.5	27.5	17.0	10.0	7.0	5.0	2.1	11.7	32.5	2.1	17.5								
	水温	12.0	19.1	25.0	23.0	26.0	21.0	19.2	9.0	5.0	2.2	4.0	7.0	26.0	2.2	14.4								
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満						
セレン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.08			0.13			0.11			0.09		0.13	0.08	0.10	10mg/l以下	0.02mg/l未満						
フッ素及びその化合物			ND			0.06			0.05			0.06		0.06	ND	ND	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満						
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1mg/l以下	0.1mg/l未満						
四塩化炭素			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満						
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満						
ジクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満						
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
トリクロロエチレン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
ベンゼン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
塩素酸			ND			0.07			0.13			0.08		0.13	ND	0.07	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満						
クロロホルム			0.014			0.021			0.009			0.004		0.021	0.004	0.012	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満						
ジクロロ酢酸			0.010			0.015			0.006			0.007		0.015	0.006	0.010	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満						
ジブロモクロロメタン			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満						
臭素酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン			0.017			0.026			0.011			0.004		0.026	0.004	0.015	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満						
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満						
ブロモジクロロメタン			0.003			0.005			0.002			ND		0.005	ND	0.003	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満						
ブロモホルム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満						
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1mg/l以下	0.01mg/l未満						
アルミニウム及びその化合物			0.01			0.02			0.02			ND		0.02	ND	0.01	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満						
鉄及びその化合物			ND			0.05			0.04			ND		0.05	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満						
銅及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	1mg/l以下	0.01mg/l未満						
ナトリウム及びその化合物			9.4			10			8.6			6.7		10	6.7	8.7	200mg/l以下	0.1mg/l未満						
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満						
塩化物イオン			7.8		9.0	9.1		11.5	10.3		9.5	8.7		8.3	7.8	7.7	5.7	3.4	11.5		3.4	8.2	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10			11			10			9		11		9	10	300mg/l以下	1mg/l未満					
蒸発残留物			32			32			56			40		56		32	40	500mg/l以下	1mg/l未満					
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満					
ジオオキシ			ND		ND	ND		ND	ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満					
2-メチルイソボルネオール			ND		ND	ND		ND	ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満					
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満					
フェノール類			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.6		0.7	1.0		1.4	1.0		0.9	0.9		0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	1.4		0.6	0.8	3mg/l以下	0.3mg/l未満
pH値			7.41		7.32	7.64		7.39	7.60		7.05	7.28		7.27	7.32	7.26	7.25	7.19	7.64		7.05	7.33	5.8以上8.6以下	
味			ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	
臭気			ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND				異常でないこと	
色度			ND		ND	2		3	2		2	2		1	ND	ND	ND	1	3		ND	1	5度以下	1度未満
濁度			ND		ND	ND		ND	ND		0.1	0.1		ND	ND	ND	ND	0.1	ND		ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌			ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	100以下/1ml	0以下/1ml
大腸菌			ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND				不検出	検出・不検出
判定			適合		適合	適合		適合	適合		適合	適合		適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																					