

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	15	20	17	15	19	16	21	18	16	20	17	17					
	時間	11:35	12:00	11:25	11:20	11:45	11:15	12:45	12:15	11:10	11:40	11:50	11:15					
	気温	14.5	21.0	24.4	26.9	29.8	23.0	20.2	8.0	4.5	4.0	4.3	15.0	29.8	4.0	16.3		
水温	8.1	13.3	15.9	18.7	20.0	16.7	14.8	8.5	4.7	4.0	3.8	7.3	20.0	3.8	11.3			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物							0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物							0.20						0.20	0.20	0.20	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物							4.7						4.7	4.7	4.7	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物							0.017						0.017	0.017	0.017	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン							3.3						3.3	3.3	3.3	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							8						8	8	8	-	5mg/l未満	
蒸発残留物							32						32	32	32	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.9						0.9	0.9	0.9	-	0.3mg/l未満	
pH値							7.47						7.47	7.47	7.47	-		
臭気							ND						ND	ND		-	異常認めず	
色度							8						8	8	8	-	1度未満	
濁度							2.1						2.1	2.1	2.1	-	0.1度未満	
一般細菌							150						150	150	150	-	0/ml	
大腸菌							検出						検出	検出		-	不検出	
大腸菌(MPN)	ND	4	33	240	350	140	240	23	4	4	7	4	350	ND	87	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	8	8	20	7	3	2	1	2	ND	1	ND	20	ND	4	-	0/10ml	
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア		ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	15	20	17	15	19	16	21	18	16	20	17	17					
	時間	11:50	12:15	11:40	11:35	12:05	11:25	13:10	12:40	11:20	11:55	12:10	11:30					
	気温	14.4	21.1	23.0	27.1	30.5	24.0	20.5	8.1	4.8	6.0	4.5	15.2	30.5	4.5	16.6		
	水温	9.4	13.1	15.8	19.0	17.2	17.2	16.0	13.5	11.2	9.5	9.5	8.8	19.0	8.8	13.4		
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.14							0.14	0.14	0.14	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.07							0.07	0.07	0.07	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.02							0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							0.86							0.86	0.86	0.86	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							4.7							4.7	4.7	4.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							0.073							0.073	0.073	0.073	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							2.6							2.6	2.6	2.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							16							16	16	16	-	5mg/l未満
蒸発残留物							39							39	39	39	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.4							0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値							7.37							7.37	7.37	7.37	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							9							9	9	9	-	1度未満
濁度							3.2							3.2	3.2	3.2	-	0.1度未満
一般細菌							50							50	50	50	-	0/ml
大腸菌							検出							検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	4	27	130	49	2	22	ND	ND	ND	ND	ND	4	130	ND	20	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	3	8	7	27	ND	1	27	ND	4	-	0/10ml						
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND	-	0個/10L								
ジアルジア		ND			ND			ND	-	0個/10L								
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	