

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値		
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15							
	時間	10:47	11:45	11:35	11:20	9:36	11:35	11:50	11:21	9:45	11:03	11:13	11:23							
	気温	12.8	17.9	22.0	27.3	26.5	22.8	18.5	16.4	11.6	4.0	5.4	10.0	27.3	4.0	16.3				
水温	11.0	15.5	18.2	22.2	23.5	20.2	18.2	15.8	11.8	7.0	6.6	8.0	23.5	6.6	14.8					
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満			
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満			
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満			
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.42						0.42	0.42	0.42	-	0.02mg/l未満			
フッ素及びその化合物							0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.05mg/l未満			
ホウ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満			
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満			
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満			
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満			
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満			
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満			
鉄及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満			
銅及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満			
ナトリウム及びその化合物							3.7						3.7	3.7	3.7	-	1.0mg/l未満			
マンガン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満			
塩化物イオン							3.3						3.3	3.3	3.3	-	0.2mg/l未満			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							23						23	23	23	-	5mg/l未満			
蒸発残留物							48						48	48	48	-	20mg/l未満			
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満			
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満			
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満			
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満			
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満			
pH値							7.28						7.28	7.28	7.28	-				
臭気							ND						ND	ND	ND	-	異常認めず			
色度							ND						ND	ND	ND	-	1度未満			
濁度							ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満			
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml			
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出			
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満			
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml			
クリプトスポリジウム								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L			
ジアルジア								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L			
判定																				
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																			

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	27	17	15	19	16	15					
	時間	11:10	12:00	11:25	11:34	9:52	11:52	10:20	11:43	10:00	11:15	11:27	11:45	10.0	29.2	3.5		
水温	10.0	14.8	18.8	21.9	23.4	20.9	17.8	16.5	12.1	8.7	6.8	8.0	23.4	6.8	15.0			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.32							0.32	0.32	0.32	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.08							0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.03							0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							3.8							3.8	3.8	3.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							3.4							3.4	3.4	3.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							24							24	24	24	-	5mg/l未満
蒸発残留物							55							55	55	55	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND							ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値							6.87							6.87	6.87	6.87	-	
臭気							ND							ND	ND	ND	-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							0.2							0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌							1							1	1	1	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	11:02	11:52	11:45	11:26	9:44	11:44	12:05	11:36	9:52	11:07	11:20	11:35					
	気温	10.3	18.2	22.2	30.5	26.7	24.2	21.0	19.0	12.4	3.0	6.2	10.0	30.5	3.0	17.0		
水温	12.8	16.3	17.0	22.0	22.8	20.3	18.3	15.4	10.3	8.2	5.8	7.0	22.8	5.8	14.7			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.29						0.29	0.29	0.29	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物							0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物							3.7						3.7	3.7	3.7	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン							3.2						3.2	3.2	3.2	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							22						22	22	22	-	5mg/l未満	
蒸発残留物							38						38	38	38	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値							7.36						7.36	7.36	7.36	-		
臭気							ND						ND	ND	ND	-	異常認めず	
色度							ND						ND	ND	ND	-	1度未満	
濁度							0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満	
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポルジウム								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	