

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	12:45	12:53	12:25	12:17	12:29	13:01	13:05	12:45	12:05	11:50	12:05	12:29					
	気温	17.7	17.8	20.3	26.0	27.5	23.0	18.8	17.0	14.8	7.5	9.1	9.0					
水温	12.0	16.6	18.0	21.0	23.6	20.5	18.0	15.8	12.0	8.0	8.2	9.0	23.6	8.0	15.2			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.43							0.43	0.43	0.43	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.10							0.10	0.10	0.10	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.03							0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							3.7							3.7	3.7	3.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							4.8							4.8	4.8	4.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							22							22	22	22	-	5mg/l未満
蒸発残留物							63							63	63	63	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.4							0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値							7.46							7.46	7.46	7.46	-	
臭気							ND							ND	ND	ND	-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌							3							3	3	3	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	2	14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム														ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア														ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	