

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	9:25	9:19	9:20	9:17	9:10	9:15	9:52	9:39	9:30	9:35	9:30	9:15					
	気温	11.5	20.2	23.8	29.0	26.3	23.8	18.0	18.4	11.8	2.0	3.6	7.0	29.0	2.0	16.3		
水温	19.2	18.5	20.0	20.3	20.3	19.5	19.0	18.5	17.8	17.3	16.3	18.0	20.3	16.3	18.7			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							0.009						0.009	0.009	0.009	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.15						0.15	0.15	0.15	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物							0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物							0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物							0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物							32						32	32	32	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物							0.053						0.053	0.053	0.053	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン							7.4						7.4	7.4	7.4	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							21						21	21	21	-	5mg/l未満	
蒸発残留物							141						141	141	141	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値							8.22						8.22	8.22	8.22	-		
臭気							ND						ND	ND		-	異常認めず	
色度							2						2	2	2	-	1度未満	
濁度							0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.1度未満	
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	9:35	9:25	9:30	9:22	9:15	9:23	10:08	9:54	9:35	9:31	9:35	9:20					
	気温	12.2	20.2	22.9	29.0	26.9	21.5	19.2	18.5	12.1	3.5	3.6	7.2					
水温	18.2	18.5	18.5	19.0	19.0	18.8	18.8	18.2	18.0	17.5	18.1	18.0	19.0	17.5	18.4			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物							0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物							0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物							0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物							29						29	29	29	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物							0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン							9.3						9.3	9.3	9.3	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							41						41	41	41	-	5mg/l未満	
蒸発残留物							142						142	142	142	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値							8.30						8.30	8.30	8.30	-		
臭気							ND						ND	ND	ND	-	異常認めず	
色度							1						1	1	1	-	1度未満	
濁度							ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満	
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	9:05	9:04	9:05	9:01	8:58	9:05	9:22	9:18	9:15	10:05	9:15	9:05					
	気温	13.0	20.6	24.5	31.2	27.3	24.0	19.5	18.6	12.0	2.0	2.7	6.8	31.2	2.0	16.9		
水温	19.9	20.0	20.2	20.7	20.2	20.5	20.3	19.5	19.2	18.5	18.9	19.0	20.7	18.5	19.7			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物								0.14					0.14	0.14	0.14	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物								0.2					0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物								0.21					0.21	0.21	0.21	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物								27					27	27	27	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物								0.12					0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン								8.5					8.5	8.5	8.5	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								34					34	34	34	-	5mg/l未満	
蒸発残留物								148					148	148	148	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値								8.29					8.29	8.29	8.29	-		
臭気							ND						ND	ND		-	異常認めず	
色度								2					2	2	2	-	1度未満	
濁度								0.3					0.3	0.3	0.3	-	0.1度未満	
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値		
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15							
	時間	8:55	8:52	8:50	8:52	8:50	8:55	9:05	9:03	9:00	9:58	9:05	9:00							
	気温	12.5	20.6	23.5	30.5	26.5	22.5	19.0	17.5	11.5	1.9	2.5	6.8	30.5	1.9	16.3				
水温	19.1	19.1	19.2	19.5	19.5	20.0	19.2	18.8	18.2	18.2	17.8	18.0	20.0	17.8	18.9					
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満		
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満		
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満		
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満		
フッ素及びその化合物								0.17						0.17	0.17	0.17	-	0.05mg/l未満		
ホウ素及びその化合物								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.1mg/l未満		
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満		
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満		
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満		
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満		
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満		
鉄及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.03mg/l未満		
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満		
ナトリウム及びその化合物								27						27	27	27	-	1.0mg/l未満		
マンガン及びその化合物								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満		
塩化物イオン								12.1						12.1	12.1	12.1	-	0.2mg/l未満		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								45						45	45	45	-	5mg/l未満		
蒸発残留物								166						166	166	166	-	20mg/l未満		
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満		
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満		
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満		
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満		
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND							ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満		
pH値								8.29						8.29	8.29	8.29	-			
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず		
色度								1						1	1	1	-	1度未満		
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満		
一般細菌							ND							ND	ND	ND	-	0/ml		
大腸菌							ND							ND	ND	ND	-	不検出		
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満		
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml		
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L		
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L		
判定																				
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	9:15	9:10	9:10	9:09	9:03	9:10	9:37	9:30	9:25	9:50	9:20	9:10					
	気温	13.6	20.4	24.0	29.0	26.7	23.5	19.0	18.8	14.1	3.0	3.6	6.8	29.0	3.0	16.9		
水温	18.6	18.5	18.8	18.8	19.0	18.9	18.9	18.5	19.0	18.0	19.0	18.0	19.0	18.0	18.7			
カドミウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物								0.13					0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物								0.2					0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素							ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン							ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物								0.09					0.09	0.09	0.09	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物							ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物								20					20	20	20	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物								0.12					0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン								6.2					6.2	6.2	6.2	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								41					41	41	41	-	5mg/l未満	
蒸発残留物								136					136	136	136	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール							ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤							ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類							ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値								8.26					8.26	8.26	8.26	-		
臭気							ND						ND	ND	ND	-	異常認めず	
色度							ND						ND	ND	ND	-	1度未満	
濁度							ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満	
一般細菌							ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌							ND						ND	ND	ND	-	不検出	
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアルジア								ND					ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	