

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	10:05	10:37	10:30	10:23	10:51	10:47	10:45	10:16	10:35	10:20	10:30	10:30	29.2	3.0	16.3		
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							0.001							0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							1.69							1.69	1.69	1.69	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.18							0.18	0.18	0.18	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							5.9							5.9	5.9	5.9	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							5.6							5.6	5.6	5.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							35							35	35	35	-	5mg/l未満
蒸発残留物							87							87	87	87	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND							ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値							7.00							7.00	7.00	7.00	-	
臭気							ND							ND	ND	ND	-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌							ND							ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15					
	時間	10:10	10:43	10:35	10:28	10:46	10:52	10:55	10:27	10:30	10:25	10:25	10:35					
	気温	11.8	18.3	21.5	26.3	26.7	23.5	18.6	17.0	13.0	7.2	6.1	9.0	26.7	6.1	16.6		
	水温	11.5	13.5	14.8	18.5	18.7	20.2	18.7	16.4	14.0	10.0	9.8	9.0	20.2	9.0	14.6		
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.48							0.48	0.48	0.48	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.12							0.12	0.12	0.12	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							4.5							4.5	4.5	4.5	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							4.5							4.5	4.5	4.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							29							29	29	29	-	5mg/l未満
蒸発残留物							55							55	55	55	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							ND							ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値							7.20							7.20	7.20	7.20	-	
臭気							ND							ND	ND	ND	-	異常認めず
色度							ND							ND	ND	ND	-	1度未満
濁度							ND							ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌							ND							ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND	ND	-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	