

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	N D 値	
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	15						
	時間	10:15	10:05	10:45	10:35	10:36	10:59	11:08	10:31	10:25	10:35	10:30	10:40						
	気温	10.1	18.8	22.6	28.0	28.0	24.1	19.3	16.8	13.1	3.0	6.0	9.0						
水温	14.1	20.5	21.1	25.0	27.5	24.2	19.7	16.3	10.3	7.2	8.9	9.5	27.5	7.2	17.0				
カドミウム及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満		
水銀及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満		
セレン及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
ヒ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
六価クロム化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満		
亜硝酸態窒素			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.03			0.84			0.93				0.98	1.03	0.84	0.95	10mg/l以下	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物			0.16			0.13			0.16				0.15	0.16	0.13	0.15	0.8mg/l以下	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.1mg/l以下	0.1mg/l未満		
四塩化炭素			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満		
1,4-ジオキサン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.04mg/l以下	0.002mg/l未満		
ジクロロメタン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.001mg/l未満		
テトラクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
トリクロロエチレン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
ベンゼン			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
塩素酸			ND			0.07			ND				ND	0.07	ND	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満		
クロロ酢酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満		
クロホルム			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.06mg/l以下	0.001mg/l未満		
ジクロロ酢酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満		
ジブロモクロロメタン			ND			0.002			ND				ND	0.002	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満		
臭素酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満		
総トリハロメタン			ND			0.003			ND				ND	0.003	ND	0.1mg/l以下	0.001mg/l未満		
トリクロロ酢酸			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満		
ブロモジクロロメタン			ND			0.001			ND				ND	0.001	ND	0.03mg/l以下	0.001mg/l未満		
ブロモホルム			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満		
ホルムアルデヒド			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満		
亜鉛及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満		
アルミニウム及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.01mg/l未満		
鉄及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満		
銅及びその化合物			0.02			0.02			0.01				ND	0.02	ND	0.01	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物			5.8			5.6			5.4				5.0	5.8	5.0	5.5	200mg/l以下	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満		
塩化物イオン			7.8	6.8	6.8	6.5	5.3	5.2	5.0	5.1	5.4	5.4	6.0	6.0	7.8	5.0	5.9	200mg/l以下	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						36			37				32	37	32	35	300mg/l以下	5mg/l未満	
蒸発残留物						82			66				98	98	62	77	500mg/l以下	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満		
ジェオスミン			ND	ND	ND	ND	ND		ND				ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満		
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND		ND				ND	ND	ND	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満		
非イオン界面活性剤			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満		
フェノール類			ND			ND			ND				ND	ND	ND	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)			ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	3mg/l以下	0.3mg/l未満	
pH値			6.58	6.63	6.60	6.75	6.90	6.87	6.83	6.65	6.58	6.66	6.67	6.65	6.90	6.58	6.70	5.8以上8.6以下	
味			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			異常でないこと	異常認めず
臭気			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			異常でないこと	異常認めず
色度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5度以下	1度未満
濁度			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	0.1度未満
一般細菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100以下/1ml	0/1ml
大腸菌			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出	不検出
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
備考			不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																