

屋外広告物安全点検調書

(表)

1 許可年月日		年 月 日	許可番号	第 号
2 点 検 項 目	異常の有無		改善の概要	
	表示面 (汚染、たい色、変色、 塗料等のはく離、破損等)		有・無	
	主要部材 (変形、腐食、劣化等)		有・無	
	ボルト、ナット、ビス等 (緩み、さび、破損等)		有・無	
	溶接、支持、取付部分等 (亀裂、変形、腐食等)		有・無	
	ネオン、照明装置等 (ちらつき、無点灯等)		有・無	
その他点検した箇所 ()		有・無		
3 点 検 日		年 月 日		
4 作成者	住所 氏名	〒 電話() -		

※受 付	※決裁権者	※合 議	※担 当 者
※ 備 考			

注 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

2 ※欄は、記入しないこと。

3 記入にあたり裏面を参照すること。裏面の記入は任意です。

(裏)

区分	点検内容	異常		異常の内容	処理	
表示面（汚染、退色、変色、塗料等の剥離、さび、破損等）						
広告板・文字	1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび	有	無		済	未
	2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落	有	無		済	未
	3 枠組み部材の破損、ねじれ	有	無		済	未
主要部材（変形、腐食、劣化、傾斜、ぐらつき、ねじれ等）						
基礎躯体	1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	有	無		済	未
	2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常	有	無		済	未
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無		済	未
ボルト、ナット、ビス等（緩み、さび、破損、欠落等）						
支持取付部	1 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有	無		済	未
	2 鉄骨接続部（ボルト）の緩み、欠落	有	無		済	未
	3 アンカーボルト・取付部プレート の腐食、変形	有	無		済	未
溶接、支持、取付部分等（亀裂、変形、腐食、クラック、裂傷等）						
詳細部	1 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化	有	無		済	未
	2 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常	有	無		済	未
ネオン、照明装置等（ちらつき、無点灯、変形、さび、漏水、分電盤の破損等）						
照明装置	1 蛍光灯・照明灯・LEDの異常、ネオン管の不発光	有	無		済	未
	2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無		済	未
	3 ネオン管・サポート類の破損	有	無		済	未
	4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良	有	無		済	未
分電盤	1 分電盤の腐食、破損	有	無		済	未
	2 電源配線経路の腐食、破損	有	無		済	未
	3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷	有	無		済	未
その他点検した箇所						
その他	1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷	有	無		済	未
	2 図面との相違の有無	有	無		済	未
	3 その他点検した事項	有	無		済	未
特記事項						