

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	9:26	9:12	9:32	9:24	9:10	9:16	9:55	9:48	9:17	9:37	9:15	9:20					
	気温	15.7	15.2	23.1	26.6	30.8	26.1	20.5	17.5	8.1	5.2	2.7	9.4					
水温	19.1	19.3	20.3	19.7	20.9	20.1	19.2	19.0	18.4	17.4	16.0	18.6	20.9	16.0	19.0			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								0.008						0.008	0.008	0.008	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								35						35	35	35	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.020						0.020	0.020	0.020	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								7.6						7.6	7.6	7.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								22						22	22	22	-	5mg/l未満
蒸発残留物								135						135	135	135	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.14						8.14	8.14	8.14	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								4						4	4	4	-	1度未満
濁度								1.4						1.4	1.4	1.4	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満						
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml						
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	9:32	9:16	9:38	9:28	9:15	9:21	10:10	9:36	9:23	9:41	9:20	9:25					
	気温	16.1	15.2	23.1	26.8	30.4	25.9	21.0	17.0	8.2	5.2	3.0	9.6					
水温	18.9	18.6	18.9	18.1	19.2	18.7	18.6	18.0	17.7	17.8	17.7	18.1	19.2	17.7	18.4			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								32						32	32	32	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.15						0.15	0.15	0.15	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								9.4						9.4	9.4	9.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								47						47	47	47	-	5mg/l未満
蒸発残留物								167						167	167	167	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.24						8.24	8.24	8.24	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満						
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml						
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	9:13	9:00	9:14	9:12	8:56	9:03	9:20	9:08	9:06	9:24	9:05	9:10					
	気温	14.7	15.1	24.1	27.1	29.7	26.0	22.0	17.2	7.7	4.4	3.1	9.6					
水温	19.7	19.4	20.3	19.3	20.2	20.3	20.2	19.3	19.4	19.4	17.0	18.0	20.3	17.0	19.4			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.16						0.16	0.16	0.16	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.17						0.17	0.17	0.17	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								30						30	30	30	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								9.0						9.0	9.0	9.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								35						35	35	35	-	5mg/l未満
蒸発残留物								161						161	161	161	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.20						8.20	8.20	8.20	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								2						2	2	2	-	1度未満
濁度								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	-	2MPN/100ml未満														
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	-	0/100ml														
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	9:04	8:52	9:05	9:02	8:46	8:57	9:00	8:52	9:00	9:14	9:00	9:00					
	気温	14.5	15.0	24.2	27.0	29.9	26.2	26.2	17.0	8.0	5.4	5.2	9.0					
水温	19.1	19.2	19.3	18.9	20.2	19.7	19.2	17.2	18.8	17.7	15.8	17.8	20.2	15.8	18.6			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.19						0.19	0.19	0.19	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								26						26	26	26	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								12.2						12.2	12.2	12.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								46						46	46	46	-	5mg/l未満
蒸発残留物								164						164	164	164	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.18						8.18	8.18	8.18	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満												
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	-	0/100ml												
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	17	21	19	9	26	18	15	20	17	14	21					
	時間	9:20	9:06	9:26	9:18	9:02	9:08	9:35	9:18	9:11	9:31	9:10	9:15					
	気温	15.4	15.0	24.5	26.8	29.8	26.2	24.0	17.5	8.7	5.1	3.8	9.8					
水温	18.9	18.4	18.8	18.7	19.5	19.0	19.0	18.5	18.6	18.5	18.1	18.0	19.5	18.0	18.7			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.14						0.14	0.14	0.14	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								22						22	22	22	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								6.5						6.5	6.5	6.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								44						44	44	44	-	5mg/l未満
蒸発残留物								155						155	155	155	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.20						8.20	8.20	8.20	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	-	2MPN/100ml未満														
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	-	0/100ml														
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	