

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	10:20	10:00	10:15	10:25	10:25	10:10	11:00	10:36	10:04	11:05	10:40	10:05					
	気温	15.0	16.5	21.0	26.0	30.0	24.0	23.8	16.0	8.5	4.5	3.5	8.0					
水温	12.0	12.8	18.0	18.8	19.0	20.5	20.3	18.5	16.0	14.5	12.5	11.0	20.5	11.0	16.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.32						1.32	1.32	1.32	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.22						0.22	0.22	0.22	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								7.6						7.6	7.6	7.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.8						5.8	5.8	5.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								46						46	46	46	-	5mg/l未満
蒸発残留物								128						128	128	128	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.39						6.39	6.39	6.39	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								8						8	8	8	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満											
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	-	0/100ml											
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	10:05	9:45	10:00	10:10	10:10	9:50	10:27	10:20	9:50	10:50	10:22	9:50					
	気温	14.3	16.0	21.2	25.4	26.0	23.5	22.1	13.0	8.5	3.5	3.5	8.0					
水温	11.0	13.0	16.5	19.0	19.0	20.0	18.2	17.0	13.0	11.5	9.5	9.4	20.0	9.4	14.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.55						0.55	0.55	0.55	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.25						0.25	0.25	0.25	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								9.8						9.8	9.8	9.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.019						0.019	0.019	0.019	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.4						4.4	4.4	4.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								34						34	34	34	-	5mg/l未満
蒸発残留物								103						103	103	103	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.7						0.7	0.7	0.7	-	0.3mg/l未満
pH値								6.91						6.91	6.91	6.91	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								6						6	6	6	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア			ND			ND			ND				ND	ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	9:40	9:16	9:42	9:50	9:40	9:30	9:51	9:45	9:32	10:30	10:00	9:30					
	気温	14.5	17.0	21.0	25.4	27.8	26.0	23.8	12.5	6.5	4.0	2.5	9.0					
水温	12.5	13.0	16.0	17.8	17.6	20.8	18.0	18.5	17.0	16.0	9.0	13.1	20.8	9.0	15.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.34						0.34	0.34	0.34	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.14						0.14	0.14	0.14	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								1.2						1.2	1.2	1.2	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								7.3						7.3	7.3	7.3	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.088						0.088	0.088	0.088	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.6						4.6	4.6	4.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								49						49	49	49	-	5mg/l未満
蒸発残留物								102						102	102	102	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.7						0.7	0.7	0.7	-	0.3mg/l未満
pH値								6.57						6.57	6.57	6.57	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								14						14	14	14	-	1度未満
濁度								3.5						3.5	3.5	3.5	-	0.1度未満
一般細菌								1						1	1	1	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満						
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml						
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	9:30	9:10	9:35	9:40	9:30	9:25	9:32	9:35	9:23	10:15	9:52	11:30					
	気温	15.0	16.5	21.2	25.0	26.5	25.0	22.6	12.0	8.0	4.0	2.0	10.0					
水温	12.5	14.0	19.0	18.3	20.2	20.0	16.2	15.5	11.0	9.0	8.5	9.9	20.2	8.5	14.5			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.78						1.78	1.78	1.78	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.14						0.14	0.14	0.14	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.7						6.7	6.7	6.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.5						3.5	3.5	3.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								23						23	23	23	-	5mg/l未満
蒸発残留物								94						94	94	94	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.59						6.59	6.59	6.59	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								4						4	4	4	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	8	ND	ND	ND	8	ND	ND	-	2MPN/100ml未満								
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	9:20	9:00	9:25	9:30	9:25	9:15	9:19	9:24	9:15	10:06	9:45	9:20					
	気温	15.0	17.5	21.0	30.0	27.0	24.5	24.5	12.5	9.5	4.5	2.0	8.7					
水温	12.7	12.5	16.2	18.8	19.2	21.0	21.0	17.5	14.0	12.0	9.0	9.0	21.0	9.0	15.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.35						0.35	0.35	0.35	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.20						0.20	0.20	0.20	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.21						0.21	0.21	0.21	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.4						6.4	6.4	6.4	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.0						4.0	4.0	4.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								32						32	32	32	-	5mg/l未満
蒸発残留物								86						86	86	86	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								6.78						6.78	6.78	6.78	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								2						2	2	2	-	1度未満
濁度								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.1度未満
一般細菌								19						19	19	19	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満									
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml									
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	9:15	8:55	9:15	9:20	9:15	9:10	9:03	9:12	9:10	10:00	9:40	9:10					
	気温	18.5	17.5	22.7	31.0	34.0	25.5	24.0	12.5	8.0	6.5	3.0	10.0					
水温	11.5	13.0	16.8	19.0	19.6	21.0	21.2	18.5	14.0	17.0	9.5	9.7	21.2	9.5	15.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.62						0.62	0.62	0.62	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.17						0.17	0.17	0.17	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								7.4						7.4	7.4	7.4	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.7						4.7	4.7	4.7	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								37						37	37	37	-	5mg/l未満
蒸発残留物								99						99	99	99	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								6.75						6.75	6.75	6.75	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								1						1	1	1	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満									
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml									
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大 値	最小 値	平均 値	目 標 値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	10:35	10:25	10:30	10:35	10:45	10:25	11:18	10:55	10:15	11:22	11:00	10:20					
	気温	16.0	18.0	24.0	23.2	26.0	22.5	22.0	15.0	9.5	3.5	4.5	8.0					
水温	9.6	12.5	18.2	17.5	18.6	17.6	17.5	12.5	8.2	4.5	4.5	7.4	18.6	4.5	12.4			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.32						0.32	0.32	0.32	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.36						0.36	0.36	0.36	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.17						0.17	0.17	0.17	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.9						5.9	5.9	5.9	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.008						0.008	0.008	0.008	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.6						2.6	2.6	2.6	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	-	5mg/l未満
蒸発残留物								73						73	73	73	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.7						0.7	0.7	0.7	-	0.3mg/l未満
pH値								7.23						7.23	7.23	7.23	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								6						6	6	6	-	1度未満
濁度								5.4						5.4	5.4	5.4	-	0.1度未満
一般細菌								110						110	110	110	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	22	33	170	130	49	350	49	8	27	4	ND	350	ND	70	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	2	2	1	5	4	1	ND	2	1	ND	ND	5	ND	2	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア		ND			ND			ND				ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	11:35	12:30	11:55	11:50	12:30	11:15	11:35	11:45	11:30	12:40	12:20	11:25					
	気温	17.2	20.0	26.8	30.2	32.6	27.4	25.9	17.3	10.9	2.9	5.1	8.3					
水温	12.0	13.7	18.3	20.2	21.0	21.0	21.1	18.0	12.0	9.8	9.5	8.9	21.1	8.9	15.5			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								3.29						3.29	3.29	3.29	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.31						0.31	0.31	0.31	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.5						6.5	6.5	6.5	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								6.2						6.2	6.2	6.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								60						60	60	60	-	5mg/l未満
蒸発残留物								122						122	122	122	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								6.73						6.73	6.73	6.73	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満											
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	-	0/100ml											
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	19	10	21	19	2	26	4	1	20	17	7	21					
	時間	10:50	11:15	11:05	11:00	11:30	10:30	10:40	10:50	10:40	13:00	11:15	10:40					
	気温	14.5	15.8	22.0	25.0	26.5	23.0	21.0	12.4	6.0	2.2	0.5	8.8					
水温	10.0	12.7	17.5	18.1	20.3	18.7	17.9	11.9	6.3	3.0	3.5	6.6	20.3	3.0	12.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.34						0.34	0.34	0.34	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.06						0.06	0.06	0.06	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.04						0.04	0.04	0.04	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.5						4.5	4.5	4.5	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	-	5mg/l未満
蒸発残留物								70						70	70	70	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.7						0.7	0.7	0.7	-	0.3mg/l未満
pH値								7.10						7.10	7.10	7.10	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								4						4	4	4	-	1度未満
濁度								0.8						0.8	0.8	0.8	-	0.1度未満
一般細菌								100						100	100	100	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		8	350	130	49	220	170	33	79	ND	ND	ND	22	350	ND	88	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	1	1	ND	4	4	ND	1	-	0/100ml							
クリプトスポリジウム			ND			ND				ND				ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND				ND				ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	