

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	18	16	20	18	22	19	17	21	19	16	20	13					
	時間	13:05	12:25	11:40	12:15	12:10	11:50	12:55	12:40	11:45	11:10	11:45	11:30					
	気温	14.9	17.0	28.0	25.8	30.4	26.0	16.0	9.0	5.5	6.0	4.2	10.0					
水温	8.9	11.9	17.0	19.8	22.9	21.9	19.4	14.0	10.0	7.2	5.6	5.0	22.9	5.0	13.6			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.43						0.43	0.43	0.43	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.8						3.8	3.8	3.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.2						3.2	3.2	3.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								26						26	26	26	-	5mg/l未満
蒸発残留物								86						86	86	86	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								7.01						7.01	7.01	7.01	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	18	16	20	18	22	19	17	21	19	16	20	13					
	時間	15:10	12:45	12:05	12:44	12:30	12:15	13:40	13:15	12:10	11:35	12:05	12:25					
	気温	17.2	20.2	29.4	28.7	33.5	26.8	16.2	9.2	8.2	9.6	6.4	14.2					
水温	9.8	13.2	18.2	21.3	23.0	21.2	18.5	13.7	9.8	8.0	6.8	6.4	23.0	6.4	14.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.45						0.45	0.45	0.45	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.7						3.7	3.7	3.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.2						3.2	3.2	3.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								25						25	25	25	-	5mg/l未満
蒸発残留物								61						61	61	61	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								7.16						7.16	7.16	7.16	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	18	16	20	18	22	19	17	21	19	16	20	13					
	時間	13:20	12:35	11:55	12:26	12:20	12:05	13:15	13:00	11:55	11:20	11:55	11:40					
	気温	14.8	19.3	29.3	29.0	32.6	26.9	15.8	7.5	5.2	8.0	6.0	14.5					
水温	13.8	14.0	19.1	22.0	22.8	21.0	18.3	12.0	8.0	4.5	5.0	6.2	22.8	4.5	13.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.44						0.44	0.44	0.44	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.7						3.7	3.7	3.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.3						3.3	3.3	3.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								25						25	25	25	-	5mg/l未満
蒸発残留物								58						58	58	58	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.99						6.99	6.99	6.99	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	18	16	20	18	22	19	17	21	19	16	20	13					
	時間	11:55	11:05	10:40	10:53	11:00	10:50	11:15	11:15	10:45	10:05	10:35	10:30					
	気温	16.0	18.3	25.9	28.3	28.8	24.0	15.2	5.8	6.8	5.0	5.8	14.1					
水温	13.0	13.8	15.7	16.5	18.7	18.5	17.6	17.0	16.3	14.3	12.8	12.2	18.7	12.2	15.5			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.55						1.55	1.55	1.55	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.16						0.16	0.16	0.16	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.1						6.1	6.1	6.1	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								7.3						7.3	7.3	7.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								39						39	39	39	-	5mg/l未満
蒸発残留物								98						98	98	98	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.59						6.59	6.59	6.59	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	18	16	20	18	22	19	17	21	19	16	20	13					
	時間	12:05	11:15	10:45	11:03	11:10	10:55	11:35	11:30	10:55	10:20	10:40	10:40					
	気温	15.5	18.1	24.9	26.7	28.2	23.5	15.1	6.0	8.0	5.0	6.0	10.0					
水温	9.2	11.6	15.5	17.2	19.5	20.0	19.0	16.5	13.2	10.7	9.4	8.8	20.0	8.8	14.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.43						0.43	0.43	0.43	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.8						3.8	3.8	3.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.3						3.3	3.3	3.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								27						27	27	27	-	5mg/l未満
蒸発残留物								65						65	65	65	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								7.06						7.06	7.06	7.06	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考																		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店