

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	10:25	10:05	10:15	10:10	10:15	10:00	11:30	10:30	10:10	11:14	10:35	10:00					
	気温	15.0	22.5	25.5	25.5	30.0	28.0	22.0	12.0	10.0	2.5	9.0	14.2					
水温	12.5	14.0	14.2	17.5	19.5	20.7	21.5	17.5	17.0	12.1	8.2	12.5	21.5	8.2	15.6			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.83						0.83	0.83	0.83	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.21						0.21	0.21	0.21	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								7.6						7.6	7.6	7.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								6.8						6.8	6.8	6.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								41						41	41	41	-	5mg/l未満
蒸発残留物								86						86	86	86	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.3mg/l未満
pH値								6.63						6.63	6.63	6.63	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND				ND				ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND				ND				ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	10:10	9:50	10:05	10:00	10:05	9:45	11:05	10:15	10:00	11:00	10:15	9:50					
	気温	10.5	17.0	26.5	21.0	24.5	26.5	20.0	9.5	7.5	2.5	6.0	13.8					
水温	11.0	13.4	15.0	17.0	18.5	20.0	18.5	15.5	14.0	10.5	10.2	10.5	20.0	10.2	14.5			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.33						0.33	0.33	0.33	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.33						0.33	0.33	0.33	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.20						0.20	0.20	0.20	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								12						12	12	12	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.033						0.033	0.033	0.033	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.5						5.5	5.5	5.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								31						31	31	31	-	5mg/l未満
蒸発残留物								76						76	76	76	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								7.02						7.02	7.02	7.02	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム		ND			ND			ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア		ND			ND			ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	9	12	2	7	4	1	6	10	1	2	2	3					
	時間	9:47	9:35	9:35	9:30	9:35	9:35	10:25	9:45	9:35	10:40	9:45	11:30					
	気温	11.4	22.0	25.5	23.5	26.5	26.5	16.0	10.0	7.5	1.5	8.0	6.5					
水温	10.6	12.4	13.8	16.5	18.0	19.5	19.5	16.8	14.5	11.8	10.2	10.0	19.5	10.0	14.5			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.40						0.40	0.40	0.40	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.35						0.35	0.35	0.35	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.2						6.2	6.2	6.2	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.016						0.016	0.016	0.016	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.0						4.0	4.0	4.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								32						32	32	32	-	5mg/l未満
蒸発残留物								70						70	70	70	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								6.82						6.82	6.82	6.82	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								4						4	4	4	-	1度未満
濁度								1.2						1.2	1.2	1.2	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)								ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	9:35	9:25	9:25	9:20	9:25	9:25	10:05	9:30	9:25	10:26	9:35	9:20					
	気温	9.8	16.0	24.2	22.0	23.0	26.5	14.5	9.5	7.5	0.0	7.5	13.8					
水温	11.2	11.8	15.0	16.5	15.5	17.5	17.5	15.5	14.0	11.0	10.5	12.0	17.5	10.5	14.0			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.87						0.87	0.87	0.87	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.15						0.15	0.15	0.15	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.3						6.3	6.3	6.3	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.8						3.8	3.8	3.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								21						21	21	21	-	5mg/l未満
蒸発残留物								59						59	59	59	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.3mg/l未満
pH値								6.99						6.99	6.99	6.99	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	20	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	9:20	9:15	9:15	10:20	9:15	9:15	9:30	9:15	9:15	10:15	9:20	9:10					
	気温	11.0	24.5	26.5	30.9	28.0	26.5	15.0	9.5	9.0	0.0	7.0	14.2					
水温	10.5	11.8	14.0	18.0	18.0	19.5	19.5	15.0	15.0	15.0	11.0	10.0	10.5	19.5	10.0	14.4		
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.25						0.25	0.25	0.25	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.15						0.15	0.15	0.15	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.41						0.41	0.41	0.41	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.2						6.2	6.2	6.2	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.120						0.120	0.120	0.120	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.8						3.8	3.8	3.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								27						27	27	27	-	5mg/l未満
蒸発残留物								61						61	61	61	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.86						6.86	6.86	6.86	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								2						2	2	2	-	1度未満
濁度								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.1度未満
一般細菌								4						4	4	4	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	0	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	20	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	9:10	9:00	9:05	10:10	9:05	9:00	9:10	9:05	9:10	10:00	9:05	9:00					
	気温	12.0	22.5	26.5	31.8	27.5	26.5	14.5	9.0	9.5	1.0	7.0	14.5					
水温	12.0	12.2	15.0	17.8	18.5	20.5	19.5	16.2	14.5	10.0	9.8	10.2	20.5	9.8	14.7			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.32						0.32	0.32	0.32	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.16						0.16	0.16	0.16	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.6						6.6	6.6	6.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.4						4.4	4.4	4.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								29						29	29	29	-	5mg/l未満
蒸発残留物								65						65	65	65	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.4						0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値								6.92						6.92	6.92	6.92	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								3						3	3	3	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	18	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	11:48	12:15	11:40	11:30	14:30	11:30	12:10	12:40	11:20	11:35	12:00	11:40					
	気温	12.3	26.5	27.5	26.0	32.5	29.5	21.0	11.0	10.5	4.5	9.0	7.5					
水温	11.1	15.0	15.8	18.0	20.5	21.0	20.0	11.5	16.0	10.8	9.5	8.5	21.0	8.5	14.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.57						0.57	0.57	0.57	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.34						0.34	0.34	0.34	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.3						4.3	4.3	4.3	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.9						3.9	3.9	3.9	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								30						30	30	30	-	5mg/l未満
蒸発残留物								67						67	67	67	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								7.03						7.03	7.03	7.03	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								2						2	2	2	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND				ND				ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア			ND			ND				ND				ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	10:40	10:30	10:30	10:25	10:35	10:15	12:05	10:50	10:20	11:30	10:55	10:15					
	気温	13.0	17.5	24.0	21.0	35.0	31.0	17.5	11.5	7.5	1.0	7.8	13.8					
水温	8.2	12.5	15.0	16.5	17.0	19.0	14.5	10.5	9.0	5.0	7.5	8.5	19.0	5.0	11.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.25						0.25	0.25	0.25	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.05						0.05	0.05	0.05	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.1						6.1	6.1	6.1	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								2.8						2.8	2.8	2.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								11						11	11	11	-	5mg/l未満
蒸発残留物								51						51	51	51	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.5						0.5	0.5	0.5	-	0.3mg/l未満
pH値								7.56						7.56	7.56	7.56	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								2.2						2.2	2.2	2.2	-	0.1度未満
一般細菌								42						42	42	42	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		2	4	2	31	27	79	17	8	ND	2	2	ND	79	ND	15	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	2	2	3	9	3	3	ND	1	1	ND	ND	9	ND	2	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	10:54	11:00	10:50	10:35	10:45	10:50	11:00	11:38	10:30	10:45	11:00	10:45					
	気温	10.8	19.0	24.0	22.0	25.0	25.0	15.5	10.0	7.0	2.0	6.0	9.0					
水温	8.2	13.3	16.0	16.5	19.0	21.5	14.5	9.0	7.0	2.5	5.5	7.3	21.5	2.5	11.7			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.43						0.43	0.43	0.43	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.05						0.05	0.05	0.05	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.6						4.6	4.6	4.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								12						12	12	12	-	5mg/l未満
蒸発残留物								48						48	48	48	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.6						0.6	0.6	0.6	-	0.3mg/l未満
pH値								7.45						7.45	7.45	7.45	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								3						3	3	3	-	1度未満
濁度								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.1度未満
一般細菌								78						78	78	78	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		11	6	17	27	130	26	17	4	4	2	26	14	130	2	24	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		1	ND	ND	1	ND	ND	1	ND	ND	ND	1	2	2	ND	1	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	11:10	11:05	10:55	10:45	11:10	10:45	12:35	11:20	10:40	12:00	11:30	10:40					
	気温	10.2	18.0	23.8	21.5	25.0	28.5	17.5	10.0	6.0	2.5	7.2	13.7					
水温	7.5	13.0	15.1	17.5	18.2	20.0	14.5	9.5	8.0	3.5	6.2	8.2	20.0	3.5	11.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.06						0.06	0.06	0.06	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.05						0.05	0.05	0.05	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.8						5.8	5.8	5.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.011						0.011	0.011	0.011	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.0						3.0	3.0	3.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10						10	10	10	-	5mg/l未満
蒸発残留物								53						53	53	53	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.9						0.9	0.9	0.9	-	0.3mg/l未満
pH値								7.54						7.54	7.54	7.54	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								7						7	7	7	-	1度未満
濁度								2.5						2.5	2.5	2.5	-	0.1度未満
一般細菌								140						140	140	140	-	0/ml
大腸菌								検出						検出	検出		-	不検出
大腸菌(MPN)		13	70	70	46	350	540	70	13	9	11	11	7	540	7	101	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		4	3	13	7	6	59	5	ND	ND	1	ND	ND	59	ND	8	-	0/100ml
クリプトスポリジウム			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア			ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	14	12	2	7	4	1	6	10	1	5	2	2					
	時間	11:20	11:25	11:10	11:00	11:25	10:55	13:05	11:40	10:50	12:20	11:45	10:55					
	気温	8.5	18.5	25.0	20.5	25.0	29.5	19.5	11.0	10.0	1.0	8.8	9.0					
水温	10.0	13.0	14.0	17.0	16.2	18.5	18.0	14.0	12.5	9.5	9.8	8.5	18.5	8.5	13.4			
カドミウム及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素							ND							ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.05							0.05	0.05	0.05	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物							0.05							0.05	0.05	0.05	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素							ND							ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン							ND							ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物							0.01							0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物							0.96							0.96	0.96	0.96	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物							ND							ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物							5.2							5.2	5.2	5.2	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物							0.100							0.100	0.100	0.100	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン							2.4							2.4	2.4	2.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							19							19	19	19	-	5mg/l未満
蒸発残留物							54							54	54	54	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール							ND							ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤							ND							ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類							ND							ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.4							0.4	0.4	0.4	-	0.3mg/l未満
pH値							6.64							6.64	6.64	6.64	-	
臭気							ND							ND	ND		-	異常認めず
色度							12							12	12	12	-	1度未満
濁度							4.6							4.6	4.6	4.6	-	0.1度未満
一般細菌							33							33	33	33	-	0/ml
大腸菌							ND							ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)	ND	ND	ND	ND	220	920	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	920	ND	95	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	0	-	0/100ml
クリプトスポリジウム		ND			ND				ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア		ND			ND				ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	