

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	9					
	時間	11:40	12:40	11:45	11:35	12:15	11:30	12:25	12:25	11:45	11:50	12:20	11:46					
	気温	14.2	24.0	27.5	32.5	30.2	24.3	18.2	18.5	4.0	2.0	5.5	9.0					
水温	9.8	12.1	16.2	20.5	21.5	22.8	20.0	16.0	13.2	9.3	8.0	8.0	22.8	8.0	14.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.66						0.66	0.66	0.66	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.8						3.8	3.8	3.8	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.2						3.2	3.2	3.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								27						27	27	27	-	5mg/l未満
蒸発残留物								51						51	51	51	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.63						6.63	6.63	6.63	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	9					
	時間	12:00	13:00	12:05	12:00	12:35	11:50	13:05	13:00	12:05	12:10	12:40	12:00					
	気温	14.1	23.5	29.5	34.5	32.2	25.2	20.0	20.5	4.0	2.2	7.0	13.5					
水温	10.8	15.0	19.0	20.2	23.2	23.5	19.0	15.0	11.2	6.5	9.0	9.5	23.5	6.5	15.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.50						0.50	0.50	0.50	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.5						3.5	3.5	3.5	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								23						23	23	23	-	5mg/l未満
蒸発残留物								50						50	50	50	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.87						6.87	6.87	6.87	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	9					
	時間	11:50	12:50	11:55	11:45	12:25	11:40	12:40	12:40	11:55	12:00	12:30	11:55					
	気温	14.0	25.0	28.0	31.8	29.5	24.3	18.5	20.5	3.8	2.0	6.0	12.0					
水温	13.0	16.0	20.5	21.1	23.5	24.0	18.2	12.8	10.5	6.5	8.5	8.0	24.0	6.5	15.2			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.48						0.48	0.48	0.48	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.6						3.6	3.6	3.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.1						3.1	3.1	3.1	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								23						23	23	23	-	5mg/l未満
蒸発残留物								53						53	53	53	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.86						6.86	6.86	6.86	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	27	17	15	19	16	9					
	時間	10:35	11:30	10:40	10:35	10:55	10:25	10:05	11:05	10:35	10:35	10:55	10:40					
	気温	12.0	24.0	26.5	31.0	30.8	23.2	15.0	18.0	1.8	0.0	7.0	8.0					
水温	13.8	14.9	16.0	18.2	18.8	19.0	17.5	17.5	15.8	12.0	14.0	14.0	19.0	12.0	16.0			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								0.002						0.002	0.002	0.002	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								1.81						1.81	1.81	1.81	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.19						0.19	0.19	0.19	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								6.0						6.0	6.0	6.0	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.8						5.8	5.8	5.8	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								36						36	36	36	-	5mg/l未満
蒸発残留物								81						81	81	81	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.18						6.18	6.18	6.18	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	21	19	16	21	18	15	20	17	15	19	16	9					
	時間	10:45	11:40	10:50	10:45	11:05	10:35	11:10	11:15	10:55	10:50	11:12	10:52					
	気温	11.5	23.0	25.0	29.6	29.0	23.8	16.0	18.0	1.5	1.5	7.0	7.2					
水温	12.1	13.9	14.8	18.9	20.5	21.1	19.0	17.0	13.1	8.9	9.8	9.5	21.1	8.9	14.9			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.50						0.50	0.50	0.50	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.09						0.09	0.09	0.09	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								3.6						3.6	3.6	3.6	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								3.0						3.0	3.0	3.0	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								26						26	26	26	-	5mg/l未満
蒸発残留物								56						56	56	56	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.56						6.56	6.56	6.56	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア									ND					ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	