

令和6年 能登半島地震

令和6年1月1日 16時10分

最大震度 **7**

死者 **241**人

重傷者 **320**人

軽傷者 **975**人

(令和6年2月13日時点)

1. 被災建築物応急危険度判定とは



被災建築物応急危険度判定とは

大地震により被災した建築物は、**余震などによる倒壊の危険性や屋根瓦・外壁・窓ガラス等の落下、付属設備の転倒**などのおそれがあります。

このような建築物の危険性をできる限り速やかに判定し、**人命にかかわる二次的災害を防止する**ことを目的としています。



被災建築物応急危険度判定とは

判定結果は、建築物の**見やすい場所に表示**され、居住者はもとより付近の通行人などに対してもその建築物の**危険性について情報提供**することとしています。

判定は、**建築の専門家が直接見て回る**ため、被災建築物に対して不安を抱いている**被災者の精神的安定にもつながる**といわれています。

応急危険度判定結果			
危険			
UNSAFE			
◆この建築物に立ち入ることは危険です ◆立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置を行った後にして下さい			
建築物名称			
注記:			
整理番号			
判定日時	月 日	午前・午後	時現在
災害対策本部 電話 -			

応急危険度判定結果			
要注意			
LIMITED ENTRY			
◆この建築物に立ち入る場合は十分注意して下さい ◆応急的に補強する場合には専門家にご相談下さい			
建築物名称			
注記:			
整理番号			
判定日時	月 日	午前・午後	時現在
災害対策本部 電話 -			

応急危険度判定結果			
調査済			
INSPECTED			
◆この建築物の被災程度は小さいと考えられます ◆建築物は使用可能です			
建築物名称			
注記:			
整理番号			
判定日時	月 日	午前・午後	時現在
災害対策本部 電話 -			

応急危険度判定ステッカー

能登半島地震の被害状況について（穴水～能登町）



能登半島地震の被害状況について（穴水～能登町）



能登半島地震の被害状況について（珠洲市）



能登半島地震の被害状況について（穴水町）



能登半島地震の被害状況について（穴水町）



能登半島地震の被害状況について（穴水町）



能登半島地震の被害状況について（能登町）



能登半島地震の被害状況について（能登町）



能登半島地震の被害状況について（能登町）



能登半島地震の被害状況について（能登町）



能登半島地震の被害状況について（能登町）



能登半島地震の被害状況について（能登町）



能登半島地震の被害状況について（能登町）



能登半島地震の被害状況について（珠洲市）



能登半島地震の被害状況について（珠洲市）



能登半島地震の被害状況について（珠洲市）



能登半島地震の被害状況について（珠洲市）



筋交いの引き抜き



柱のずれ

能登半島地震の被害状況について（珠洲市）



能登半島地震の被害状況について（珠洲市）



能登半島地震の被害状況について（珠洲市）

