

| 検査項目                                      | 月                                             | 4 | 5 | 6 | 7          | 8 | 9 | 10       | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 最大<br>値    | 最小<br>値    | 平均<br>値    | 目<br>標<br>値       | N<br>D<br>値    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|------------|---|---|----------|----|----|---|---|---|------------|------------|------------|-------------------|----------------|
|                                           | 日                                             |   |   |   | 15         |   |   | 21       |    |    |   |   |   |            |            |            |                   |                |
|                                           | 時間                                            |   |   |   | 9:35       |   |   | 10:45    |    |    |   |   |   |            |            |            |                   |                |
|                                           | 気温                                            |   |   |   | 31.0       |   |   | 17.0     |    |    |   |   |   |            |            |            |                   |                |
|                                           | 水温                                            |   |   |   | 28.6       |   |   | 23.1     |    |    |   |   |   |            |            |            |                   |                |
| アンチモン及びその化合物                              |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.002未満  |    |    |   |   |   | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.02mg/l以下        | 0.002mg/l未満    |
| ウラン及びその化合物                                |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.0002未満 |    |    |   |   |   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.002mg/l以下(暫定)   | 0.0002mg/l未満   |
| ニッケル及びその化合物                               |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.001未満  |    |    |   |   |   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.02mg/l以下        | 0.001mg/l未満    |
| 1,2-ジクロロエタン                               |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.0004未満 |    |    |   |   |   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.004mg/l以下       | 0.0004mg/l未満   |
| トルエン                                      |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.02未満   |    |    |   |   |   | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.4mg/l以下         | 0.02mg/l未満     |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.008未満  |    |    |   |   |   | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.08mg/l以下        | 0.008mg/l未満    |
| 亜塩素酸                                      |                                               |   |   |   |            |   |   |          |    |    |   |   |   |            |            |            | 0.6mg/l以下         | 0.06mg/l未満     |
| 二酸化塩素                                     |                                               |   |   |   |            |   |   |          |    |    |   |   |   |            |            |            | 0.6mg/l以下         | 0.06mg/l未満     |
| ジクロロアセトニトリル                               |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.001未満  |    |    |   |   |   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.01mg/l以下(暫定)    | 0.001mg/l未満    |
| 抱水クロラール                                   |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.002未満  |    |    |   |   |   | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.02mg/l以下(暫定)    | 0.002mg/l未満    |
| 残留塩素                                      |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.5      |    |    |   |   |   | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 1mg/l以下           | 0.1mg/l未満      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                         |                                               |   |   |   |            |   |   | 34       |    |    |   |   |   | 34         | 34         | 34         | 100mg/l以下         | 5mg/l未満        |
| マンガン及びその化合物                               |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.001未満  |    |    |   |   |   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.01mg/l以下        | 0.001mg/l未満    |
| 遊離炭酸                                      |                                               |   |   |   |            |   |   | 6        |    |    |   |   |   | 6          | 6          | 6          | 20mg/l以下          | 1mg/l未満        |
| 1,1,1-トリクロロエタン                            |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.03未満   |    |    |   |   |   | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.3mg/l以下         | 0.03mg/l未満     |
| メチルtertブチルエーテル                            |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.002未満  |    |    |   |   |   | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.02mg/l以下        | 0.002mg/l未満    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                       |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.8      |    |    |   |   |   | 0.8        | 0.8        | 0.8        | 3mg/l以下           | 0.3mg/l未満      |
| 臭気強度(TON)                                 |                                               |   |   |   |            |   |   | 1        |    |    |   |   |   | 1          | 1          | 1          | 3以下               | 1未満            |
| 蒸発残留物                                     |                                               |   |   |   |            |   |   | 68       |    |    |   |   |   | 68         | 68         | 68         | 200mg/l以下         | 20mg/l未満       |
| 濁度                                        |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.1未満    |    |    |   |   |   | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1度以下              | 0.1度未満         |
| pH値                                       |                                               |   |   |   |            |   |   | 7.28     |    |    |   |   |   | 7.28       | 7.28       | 7.28       | 7.5程度             |                |
| 腐食性(ランゲリア指数)                              |                                               |   |   |   |            |   |   | -1.70    |    |    |   |   |   | -1.70      | -1.70      | -1.70      | -1程度以上            |                |
| 従属栄養細菌                                    |                                               |   |   |   |            |   |   | 0        |    |    |   |   |   | 0          | 0          | 0          | 2000/ml以下(暫定)     | 0/ml           |
| 1,1-ジクロロエチレン                              |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.001未満  |    |    |   |   |   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.1mg/l以下         | 0.001mg/l未満    |
| アルミニウム及びその化合物                             |                                               |   |   |   |            |   |   | 0.02     |    |    |   |   |   | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.1mg/l以下         | 0.01mg/l未満     |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) |                                               |   |   |   | 0.000005未満 |   |   |          |    |    |   |   |   | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.00005mg/l以下(暫定) | 0.000005mg/l未満 |
| 備考                                        | 亜塩素酸および二酸化塩素については、消毒剤として二酸化塩素を用いていないため、検査を省略。 |   |   |   |            |   |   |          |    |    |   |   |   |            |            |            |                   |                |

※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店