

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版				甲賀市上水道 信楽中央配水池(浅井戸) 末端給水栓(信楽地域市民センター)															
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日															
気温		-	-	15.1												15.1	15.1	15.1	
水温		-	-	12.3												12.3	12.3	12.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	8.7												8.7	8.7	8.7	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4												0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.26												7.26	7.26	7.26	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-	0.5												0.5	0.5	0.5	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸) 牧配水池 末端給水栓(信楽水再生センター)

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2025年4月8日															
気温			-	-	17.0												17.0	17.0	17.0	
水温			-	-	15.5												15.5	15.5	15.5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出		不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																	0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																	0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																	0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																	0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																	0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																	0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																	0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																	0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																	0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																	0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																	0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																	0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																	0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																	0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																	0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																	0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																	0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																	0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																	0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																	0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																	0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																	0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																	0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		9.4												9.4	9.4	9.4	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																	0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																	0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																	0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																	0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																	0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																	0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																	0
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L		0.4												0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.48												7.48	7.48	7.48	1
48	味	異常でないこと	-		異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし															1
50	色度	5度以下	1度		1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-		0.3												0.3	0.3	0.3	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																	0
	大腸菌数	-	-																	0
	クリプトスポリジウム	-	-																	0
	ジアルジア	-	-																	0
備考																				
			注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版				甲賀市上水道 信楽小原配水地(表流水) 末端給水栓(小川浄水場)															
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日															
気温		-	-	17.8												17.8	17.8	17.8	
水温		-	-	10.0												10.0	10.0	10.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	31.3												31.3	31.3	31.3	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4												0.4	0.4	0.4	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.52												7.52	7.52	7.52	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-	0.6												0.6	0.6	0.6	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版				甲賀市上水道 中野配水池(浅井戸) 末端給水栓(杵原会館)															
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日															
気温		-	-	19.5												19.5	19.5	19.5	
水温		-	-	13.0												13.0	13.0	13.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.2												7.2	7.2	7.2	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5												0.5	0.5	0.5	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.10												7.10	7.10	7.10	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-	0.6												0.6	0.6	0.6	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版				甲賀市上水道 信楽畑配水池(浅井戸) 末端給水栓(畑消防器具庫)															
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月8日															
気温		-	-	18.5												18.5	18.5	18.5	
水温		-	-	15.0												15.0	15.0	15.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	7.1												7.1	7.1	7.1	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5												0.5	0.5	0.5	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.12												7.12	7.12	7.12	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-	0.4												0.4	0.4	0.4	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽朝宮高区配水池(表流水) 末端給水栓(上朝宮加圧所)

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月8日															
気温	-	-	18.0												18.0	18.0	18.0	
水温	-	-	12.5												12.5	12.5	12.5	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.6												13.6	13.6	13.6	1
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46 有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6												0.6	0.6	0.6	1
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.41												7.41	7.41	7.41	1
48 味	異常でないこと	-	異常なし															1
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50 色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
残留塩素	-	-	0.6												0.6	0.6	0.6	1
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 信楽上朝宮配水池(表流水) 末端給水栓(朝宮コミュニティセンター)

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2025年4月8日															
気温			-	-	18.5												18.5	18.5	18.5	
水温			-	-	14.2												14.2	14.2	14.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出		不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																	0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																	0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																	0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																	0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																	0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																	0
15	1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																	0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																	0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																	0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																	0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																	0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																	0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																	0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																	0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																	0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																	0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																	0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																	0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																	0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																	0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																	0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																	0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																	0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																	0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		14.0												14.0	14.0	14.0	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																	0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																	0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																	0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																	0
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																	0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																	0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																	0
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L		0.6												0.6	0.6	0.6	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.49												7.49	7.49	7.49	1
48	味	異常でないこと	-		異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし															1
50	色度	5度以下	1度		1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-		0.5												0.5	0.5	0.5	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																	0
	大腸菌数	-	-																	0
	クリプトスポリジウム	-	-																	0
	ジアルジア	-	-																	0
備考																				
			注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

