

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版				甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(南土山配水池)															
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月15日															
気温		-	-	10.2												10.2	10.2	10.2	
水温		-	-	14.0												14.0	14.0	14.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.3												4.3	4.3	4.3	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.27												7.27	7.27	7.27	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-	0.5												0.5	0.5	0.5	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(西瀬音集会所)

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版				甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(緑ヶ丘5加圧所)															
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月15日															
気温		-	-	14.2												14.2	14.2	14.2	
水温		-	-	15.0												15.0	15.0	15.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.3												4.3	4.3	4.3	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.40												7.40	7.40	7.40	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1												1	1	1	1
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-	0.3												0.3	0.3	0.3	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 土山第2水源地(伏流水+浅井戸) 末端給水栓(重郷公園)

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版				甲賀市上水道 土山鮎河配水池(浅井戸) 末端給水栓(西野集会所)															
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月15日															
気温		-	-	12.0												12.0	12.0	12.0	
水温		-	-	16.2												16.2	16.2	16.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0												0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	5.3												5.3	5.3	5.3	1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43	2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46	有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.92												6.92	6.92	6.92	1
48	味	異常でないこと	-	異常なし															1
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし															1
50	色度	5度以下	1度	1未満												1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	残留塩素	-	-	0.5												0.5	0.5	0.5	1
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店