

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版			甲賀市上水道 水口城山高区配水池（表流水） 末端給水栓(八田公民館)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温	-	-	11. 9	28. 0	30. 8	33. 5	35. 5	33. 5							35. 5	11. 9	28. 9	
水温	-	-	16. 8	22. 0	23. 5	31. 0	32. 0	29. 0							32. 0	16. 8	25. 7	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3 カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満			0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	2
4 水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満			0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	2
5 セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
6 鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
7 ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
8 六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
9 亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L		0. 004未満			0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	2
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 61			0. 40								0. 61	0. 40	0. 51	2
12 フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 14			0. 16								0. 16	0. 14	0. 15	2
13 ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満			0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2
14 四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満			0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	2
15 1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
17 ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
18 テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
19 トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
20 ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
21 塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 08			0. 08								0. 08	0. 08	0. 08	2
22 クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
23 クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 012			0. 025								0. 025	0. 012	0. 019	2
24 ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 003未満			0. 010								0. 010	0. 003未満	0. 005	2
25 ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 002			0. 003								0. 003	0. 002	0. 003	2
26 臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
27 総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 020			0. 038								0. 038	0. 020	0. 029	2
28 トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 006			0. 011								0. 011	0. 006	0. 009	2
29 ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 006			0. 010								0. 010	0. 006	0. 008	2
30 ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
31 ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満								0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	2
32 亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	2
33 アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 03			0. 05								0. 05	0. 03	0. 04	2
34 鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満			0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	2
35 銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	2
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1. 0mg/L		8. 7			7. 9								8. 7	7. 9	8. 3	2
37 マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	13. 1	14. 2	9. 9	10. 3	9. 9	10. 4							14. 2	9. 9	11. 3	6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		38			44								44	38	41	2
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		73			77								77	73	75	2
41 陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満			0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	2
42 ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000003							0. 000003	0. 000001未満	0. 000002	5
43 2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000003	0. 000002	0. 000003							0. 000003	0. 000001未満	0. 000002	5
44 非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
45 フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満			0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	2
46 有機物（TOC）	3mg/L以下	0. 3mg/L	0. 8	0. 8	0. 9	0. 9	1. 0	1. 0							1. 0	0. 8	0. 9	6
47 pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 40	7. 18	7. 25	7. 41	7. 30	7. 38							7. 41	7. 18	7. 32	6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51 濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満							0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	6
残留塩素	-	-	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5							0. 5	0. 4	0. 5	6
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 水口下山配水池（表流水） 末端給水栓(広野台西区集会所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温	-	-	10.9	30.5	29.0	33.6	33.0	35.0							35.0	10.9	28.7	
水温	-	-	17.9	24.0	26.2	32.0	32.6	32.0							32.6	17.9	27.5	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.08			0.10								0.10	0.08	0.09	2
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.014			0.028								0.028	0.014	0.021	2
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.007								0.007	0.003未満	0.004	2
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	2
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.022			0.041								0.041	0.022	0.032	2
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.007			0.012								0.012	0.007	0.010	2
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L																0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.7	13.6	10.3	10.4	10.1	10.8							13.7	10.1	11.5	6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
43 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
46 有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1							1.1	0.8	0.9	6
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.53	7.32	7.38	7.59	7.62	7.47							7.62	7.32	7.49	6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
残留塩素	-	-	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4	6
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和7年度版			甲賀市上水道 水口虫生野配水池（表流水） 末端給水栓(泉常夜灯)																
項目名		基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温		-	-	10. 8	30. 5	31. 3	33. 8	35. 0	34. 0							35. 0	10. 8	29. 2	
水温		-	-	15. 6	22. 5	24. 0	30. 7	31. 0	30. 0							31. 0	15. 6	25. 6	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	0. 0003mg/L		0. 0003未満			0. 0003未満								0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	0. 00005mg/L		0. 00005未満			0. 00005未満								0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	0. 004mg/L		0. 004未満			0. 004未満								0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 02mg/L		0. 59			0. 36								0. 59	0. 36	0. 48	2
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	0. 05mg/L		0. 14			0. 16								0. 16	0. 14	0. 15	2
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 1mg/L		0. 1未満			0. 1未満								0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	2
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	0. 0002mg/L		0. 0002未満			0. 0002未満								0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	2
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	0. 06mg/L		0. 08			0. 08								0. 08	0. 08	0. 08	2
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	0. 002mg/L		0. 002未満			0. 002未満								0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	2
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	0. 001mg/L		0. 011			0. 018								0. 018	0. 011	0. 015	2
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 005			0. 007								0. 007	0. 005	0. 006	2
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 002			0. 003								0. 003	0. 002	0. 003	2
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	0. 001mg/L		0. 018			0. 029								0. 029	0. 018	0. 024	2
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	0. 003mg/L		0. 006			0. 010								0. 010	0. 006	0. 008	2
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	0. 001mg/L		0. 005			0. 008								0. 008	0. 005	0. 007	2
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	0. 001mg/L		0. 001未満			0. 001未満								0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	2
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	0. 008mg/L		0. 008未満			0. 008未満								0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	2
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	2
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	0. 01mg/L		0. 03			0. 05								0. 05	0. 03	0. 04	2
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03mg/L		0. 03未満			0. 03未満								0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	2
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	0. 01mg/L		0. 01未満			0. 01未満								0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	2
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1. 0mg/L		8. 9			7. 9								8. 9	7. 9	8. 4	2
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0. 2mg/L	13. 3	14. 0	10. 3	10. 2	10. 0	10. 5							14. 0	10. 0	11. 4	6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		38			44								44	38	41	2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		77			82								82	77	80	2
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	0. 02mg/L		0. 02未満			0. 02未満								0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	2
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001	0. 000002	0. 000002	0. 000003							0. 000003	0. 000001未満	0. 000002	5
43	2-M I B	0. 00001mg/L以下	0. 000001mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000003	0. 000002	0. 000003							0. 000003	0. 000001未満	0. 000002	5
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	0. 005mg/L		0. 005未満			0. 005未満								0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	2
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	0. 0005mg/L		0. 0005未満			0. 0005未満								0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	2
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0. 3mg/L	1. 0	0. 9	0. 9	0. 9	1. 0	1. 0							1. 0	0. 9	1. 0	6
47	pH値	5. 8以上 8. 6以下	-	7. 41	7. 27	7. 29	7. 45	7. 50	7. 47							7. 50	7. 27	7. 40	6
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51	濁度	2度以下	0. 1度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満							0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	6
	残留塩素	-	-	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4							0. 6	0. 4	0. 5	6
	嫌気性芽胞菌	-	-																0
	大腸菌数	-	-																0
	クリプトスポリジウム	-	-																0
	ジアルジア	-	-																0
備考																			
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																			

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 水口三大寺高区配水池（表流水） 末端給水栓（山上公民館）

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和7年度版

甲賀市上水道 水口和野配水池（表流水） 末端給水栓（岩上総合運動公園）

項目名			基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2025年4月15日	2025年5月20日	2025年6月17日	2025年7月15日	2025年8月19日	2025年9月16日										
気温			-	-	12.0	23.5	25.0	28.5	30.0	29.0							30.0	12.0	24.7	
水温			-	-	13.8	18.8	21.0	27.0	29.8	29.0							29.8	13.8	23.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示		0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L			0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L			0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L			0.61			0.39								0.61	0.39	0.50	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L			0.14			0.17								0.17	0.14	0.16	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L			0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L			0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.08			0.09								0.09	0.08	0.09	2
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.011			0.022								0.022	0.011	0.017	2
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.005			0.003								0.005	0.003	0.004	2
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	2
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.018			0.034								0.034	0.018	0.026	2
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.005			0.010								0.010	0.005	0.008	2
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.005			0.009								0.009	0.005	0.007	2
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.03			0.05								0.05	0.03	0.04	2
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L			0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L			8.5			7.7								8.5	7.7	8.1	2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L		13.2	13.9	10.4	10.1	10.1	10.7							13.9	10.1	11.4	6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L			37			42								42	37	40	2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L			81			81								81	81	81	2
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L			0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003							0.000003	0.000001未満	0.000002	5
43	2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000003							0.000003	0.000001未満	0.000002	5
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L			0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L		0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0							1.0	0.8	0.9	6
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-		7.45	7.28	7.29	7.41	7.46	7.41							7.46	7.28	7.38	6
48	味	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
49	臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	色度	5度以下	1度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
51	濁度	2度以下	0.1度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	-	-		0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3							0.6	0.3	0.5	6
	嫌気性芽胞菌	-	-																	0
	大腸菌数	-	-																	0
	クリプトスポリジウム	-	-																	0
	ジアルジア	-	-																	0
備考																				
			注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店