

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽第1水源地(浅井戸) 信楽第1水源地															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	19.5	19.0	19.0										19.5	19.0	19.2	
水温	-	-	12.5	13.2	14.3										14.3	12.5	13.3	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	0	0												0	3
大腸菌数	-	-	0	0	0												0	3
クリプトスポリジウム	-	-		検出されず														1
ジアルジア	-	-		検出されず														1
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽第2水源地(浅井戸) 信楽第2水源地															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	15.0	20.2	18.8										20.2	15.0	18.0	
水温	-	-	11.8	13.5	15.1										15.1	11.8	13.5	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	0	0												0	3
大腸菌数	-	-	0	0	0												0	3
クリプトスポリジウム	-	-		検出されず														1
ジアルジア	-	-		検出されず														1
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽第3水源地(浅井戸) 信楽第3水源地																	
項目名			基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日			-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温			-	-	16.9	19.0	19.0										19.0	16.9	18.3	
水温			-	-	11.3	13.2	15.0										15.0	11.3	13.2	
1	一般細菌		100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌		検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	1, 4-ジオキサン		0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸		0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム		0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸		0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物		1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン		200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム		300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物		500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-M I B		0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類		0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物 (TOC)		3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値		5.8以上 8.6以下	-																0
49	味		異常でないこと	-																0
50	臭気		異常でないこと	-																0
51	色度		5度以下	1度																0
52	濁度		2度以下	0.1度																0
	残留塩素		-	-																0
	嫌気性芽胞菌		-	-	0	0	0												0	3
	大腸菌数		-	-	0	0	0												0	3
	クリプトスポリジウム		-	-																0
	ジアルジア		-	-																0
備考																				
注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																				

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 牧浄水場 牧水源(浅井戸) 牧第1取水井															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	19.0	18.0	21.0										21.0	18.0	19.3	
水温	-	-	12.5	14.2	16.2										16.2	12.5	14.3	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	0	0												0	3
大腸菌数	-	-	0	0	0												0	3
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸) 牧中牧水源地															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	18.3	19.5	19.1										19.5	18.3	19.0	
水温	-	-	11.6	13.0	15.0										15.0	11.6	13.2	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	2	5												2	3
大腸菌数	-	-	0	0	4												1	3
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 牧浄水場(浅井戸) 牧漆原水源地															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	18.3	18.5	19.5										19.5	18.3	18.8	
水温	-	-	12.0	13.0	15.3										15.3	12.0	13.4	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	1	3												1	3
大腸菌数	-	-	0	0	2												1	3
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽小川浄水場(表流水) 小川浄水場															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	17.0	21.0	19.5										21.0	17.0	19.2	
水温	-	-	10.8	12.8	15.3										15.3	10.8	13.0	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	3	0	28												10	3
大腸菌数	-	-	11	11	540												187	3
クリプトスポリジウム	-	-		検出されず														1
ジアルジア	-	-		検出されず														1
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽中野水源地(浅井戸) 中野水源地															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	24.0	24.0	21.0										24.0	21.0	23.0	
水温	-	-	11.8	13.8	17.1										17.1	11.8	14.2	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	0	0												0	3
大腸菌数	-	-	0	0	4												1	3
クリプトスポリジウム	-	-		検出されず														1
ジアルジア	-	-		検出されず														1
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽朝宮浄水場(表流水) 朝宮水源地															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	18.0	19.0	19.0										19.0	18.0	18.7	
水温	-	-	11.0	13.0	16.8										16.8	11.0	13.6	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	0	26												9	3
大腸菌数	-	-	33	63	1600												565	3
クリプトスポリジウム	-	-		検出されず														1
ジアルジア	-	-		検出されず														1
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽多羅尾浄水場(表流水) 多羅尾第1水源															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	17.8	16.3	18.5										18.5	16.3	17.5	
水温	-	-	11.1	12.0	15.5										15.5	11.1	12.9	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌		検出されないこと																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	2	64												22	3
大腸菌数	-	-	33	33	1800												622	3
クリプトスポリジウム	-	-		検出されず														1
ジアルジア	-	-		検出されず														1
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	

水質検査結果一覧表(原水) 令和8年度版			甲賀市上水道 信楽多羅尾浄水場(表流水) 多羅尾第2水源															
項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日													
気温	-	-	16.5	17.2	20.0										20.0	16.5	17.9	
水温	-	-	12.0	14.5	16.0										16.0	12.0	14.2	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2 大腸菌		検出されないこと																0
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-																0
49 味	異常でないこと	-																0
50 臭気	異常でないこと	-																0
51 色度	5度以下	1度																0
52 濁度	2度以下	0.1度																0
残留塩素	-	-																0
嫌気性芽胞菌	-	-	0	4	98												34	3
大腸菌数	-	-	0	79	3200												1093	3
クリプトスポリジウム	-	-		検出されず														1
ジアルジア	-	-		検出されず														1
備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出																	