

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版

甲賀市上水道 水口城山高区配水池（表流水） 末端給水栓（八田公民館）

※水質検査機関:日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 水口下山配水池（表流水） 末端給水栓(広野台西区集会所)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日												
気温	-	-	16.1	29.9	26.0	35.0									35.0	16.1	26.8	
水温	-	-	19.6	24.8	26.0	31.2									31.2	19.6	25.4	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0									0	0	0	4
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												4
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06											0.06	0.06	0.06	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.013											0.013	0.013	0.013	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.023											0.023	0.023	0.023	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006											0.006	0.006	0.006	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.2	14.2	11.9	10.4									14.2	10.4	12.4	4
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8									0.8	0.8	0.8	4
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.37	7.45	7.41	7.53									7.53	7.37	7.44	4
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	4
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
残留塩素	-	-	0.4	0.4	0.6	0.5									0.6	0.4	0.5	4
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 水口虫生野配水池(表流水)				末端給水栓(泉常夜灯)											
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日												
気温	-	-	15.1	30.3	27.0	36.5									36.5	15.1	27.2	
水温	-	-	17.3	24.0	23.9	30.0									30.0	17.3	23.8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0									0	0	0	4
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												4
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.0005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.65											0.65	0.65	0.65	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.11											0.11	0.11	0.11	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06											0.06	0.06	0.06	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.010											0.010	0.010	0.010	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.018											0.018	0.018	0.018	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006											0.006	0.006	0.006	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.03											0.03	0.03	0.03	1
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.2											8.2	8.2	8.2	1
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.2	14.3	12.0	10.3									14.3	10.3	12.5	4
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		44											44	44	44	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		111											111	111	111	1
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000002									0.000002	0.000001未満	0.000001未満	3
44 2-M I B	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8									0.8	0.8	0.8	4
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.33	7.42	7.27	7.49									7.49	7.27	7.38	4
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	4
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
残留塩素	-	-	0.6	0.4	0.5	0.4									0.6	0.4	0.5	4
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 水口三大寺高区配水池(表流水) 末端給水栓(山上公民館)															
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日												
気温	-	-	14.3	27.1	26.0	35.0									35.0	14.3	25.6	
水温	-	-	19.1	24.3	23.0	30.0									30.0	19.1	24.1	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0									0	0	0	4
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												4
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.012											0.012	0.012	0.012	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.020											0.020	0.020	0.020	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006											0.006	0.006	0.006	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006											0.006	0.006	0.006	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.1	14.0	12.1	10.5									14.0	10.5	12.4	4
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.8	0.8									0.8	0.7	0.8	4
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.37	7.41	7.37	7.51									7.51	7.37	7.42	4
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	4
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
残留塩素	-	-	0.5	0.3	0.6	0.4									0.6	0.3	0.5	4
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水) 令和8年度版			甲賀市上水道 水口和野配水池（表流水）				末端給水栓(岩上総合運動公園)											
項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-	-	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日												
気温	-	-	15.0	24.2	23.0	32.0									32.0	15.0	23.6	
水温	-	-	15.8	20.3	23.0	28.0									28.0	15.8	21.8	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0									0	0	0	4
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												4
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.0005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.64											0.64	0.64	0.64	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.12											0.12	0.12	0.12	1
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満											0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06											0.06	0.06	0.06	1
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.010											0.010	0.010	0.010	1
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	1
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	1
27 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.018											0.018	0.018	0.018	1
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005											0.005	0.005	0.005	1
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006											0.006	0.006	0.006	1
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.03											0.03	0.03	0.03	1
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.4											8.4	8.4	8.4	1
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
39 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.0	14.2	11.9	10.4									14.2	10.4	12.4	4
40 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		44											44	44	44	1
41 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		113											113	113	113	1
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000002									0.000002	0.000001未満	0.000001未満	3
44 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
46 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
47 有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.8	0.8									0.8	0.7	0.8	4
48 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.35	7.35	7.34	7.48									7.48	7.34	7.38	4
49 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
50 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
51 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	4
52 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
残留塩素	-	-	0.6	0.5	0.4	0.4									0.6	0.4	0.5	4
嫌気性芽胞菌	-	-																0
大腸菌数	-	-																0
クリプトスポリジウム	-	-																0
ジアルジア	-	-																0
備考																		

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出
※水質検査機関：日本メンデナスエンジニアリング株式会社 滋賀支店