水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　甲賀岩室配水池(浅井戸)　末端給水栓(甲賀地域市民センター)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	13.5	23.5	24.2	33.0	30.0	24.5							33.0	13.5	24.8	
	水温	－	－	17.0	21.3	22.2	30.0	26.5	25.1							30.0	17.0	23.7	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.51			0.47								0.51	0.47	0.49	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.09			0.10								0.10	0.09	0.10	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.004			0.006								0.006	0.004	0.005	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.008			0.012								0.012	0.008	0.010	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003								0.003	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.004								0.004	0.003	0.004	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01			0.01								0.01	0.01	0.01	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01			0.01未満								0.01	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		7.1			6.9								7.1	6.9	7.0	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	10.1	8.3	8.0	6.6	7.2	6.4							10.1	6.4	7.8	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		36			38								38	36	37	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		89			77								89	77	83	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6							0.6	0.4	0.5	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.39	7.41	7.31	7.31	7.29	7.14							7.41	7.14	7.31	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3							0.5	0.3	0.4	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　甲賀県用水(表流水)　末端給水栓(上野第2分団消防車庫)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	13.2	28.5	26.0	33.5	30.8	25.0							33.5	13.2	26.2	
	水温	－	－	19.0	24.8	23.8	30.5	29.8	27.6							30.5	19.0	25.9	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.63			0.52								0.63	0.52	0.58	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.12			0.14								0.14	0.12	0.13	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満			0.000007								0.000007	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.10								0.10	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.011			0.035								0.035	0.011	0.023	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.002								0.003	0.002	0.003	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.021			0.048								0.048	0.021	0.035	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006			0.016								0.016	0.006	0.011	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.007			0.011								0.011	0.007	0.009	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.02			0.04								0.04	0.02	0.03	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.4			7.9								8.4	7.9	8.2	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12.9	14.5	12.0	10.4	11.3	10.4							14.5	10.4	11.9	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		43			39								43	39	41	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		84			72								84	72	78	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000002							0.000003	0.000001未満	0.000001	5
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002							0.000002	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.9	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1							1.1	0.7	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.55	7.50	7.61	7.65	7.58	7.55							7.65	7.50	7.57	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　甲賀長野配水池　末端給水栓(和田老人憩の家)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	11.5	26.0	24.2	35.5	30.0	26.0							35.5	11.5	25.5	
	水温	－	－	16.2	25.8	23.5	29.9	27.6	26.0							29.9	16.2	24.8	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.16								0.16	0.06	0.11	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.013			0.036								0.036	0.013	0.025	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.004								0.004	0.003	0.004	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.023			0.053								0.053	0.023	0.038	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005			0.013								0.013	0.005	0.009	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.007			0.013								0.013	0.007	0.010	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12.3	14.9	12.2	10.7	11.6	12.8							14.9	10.7	12.4	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1							1.1	0.6	0.8	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.62	7.56	7.58	7.69	7.65	7.59							7.69	7.56	7.62	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4							0.4	0.2	0.3	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考	
	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店