水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　甲南竜法師配水池　末端給水栓(旧上馬杉加圧所)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	14.0	22.5	24.2	31.0	28.0	24.0							31.0	14.0	24.0	
	水温	－	－	16.5	19.3	18.6	24.1	27.0	22.9							27.0	16.5	21.4	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.40			0.37								0.40	0.37	0.39	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.12			0.13								0.13	0.12	0.13	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.09			0.12								0.12	0.09	0.11	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.009			0.025								0.025	0.009	0.017	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.004								0.004	0.003	0.004	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.018			0.039								0.039	0.018	0.029	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003			0.009								0.009	0.003	0.006	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.02			0.03								0.03	0.02	0.03	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		15			13								15	13	14	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12.0	12.9	11.6	10.5	11.1	11.0							12.9	10.5	11.5	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		43			40								43	40	42	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		127			104								127	104	116	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001							0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001							0.000001	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8							0.8	0.5	0.6	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.91	7.89	7.90	7.93	7.89	7.85							7.93	7.85	7.90	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　甲南寺庄水源地(深井戸)　末端給水栓(池田加圧所)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	12.5	26.0	25.0	31.8	29.0	25.0							31.8	12.5	24.9	
	水温	－	－	18.2	24.9	22.9	27.5	27.2	25.3							27.5	18.2	24.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.10			0.12								0.12	0.10	0.11	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.13			0.12								0.13	0.12	0.13	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.2			0.2								0.2	0.2	0.2	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.14			0.16								0.16	0.14	0.15	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.004								0.004	0.002	0.003	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		25			23								25	23	24	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	11.0	10.9	10.6	10.7	10.4	10.5							11.0	10.4	10.7	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		39			39								39	39	39	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		147			138								147	138	143	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3							0.3	0.3未満	0.3未満	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	8.17	8.18	8.17	8.18	8.16	8.14							8.18	8.14	8.17	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6							0.6	0.4	0.5	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　甲南県用水(表流水)　末端給水栓(市之瀬公園)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	15.0	26.3	25.8	34.0	32.0	26.0							34.0	15.0	26.5	
	水温	－	－	17.0	21.9	24.5	31.0	28.7	27.0							31.0	17.0	25.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.11								0.11	0.06	0.09	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.013			0.030								0.030	0.013	0.022	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.015								0.015	0.003未満	0.008	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.022			0.041								0.041	0.022	0.032	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006			0.016								0.016	0.006	0.011	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.007			0.009								0.009	0.007	0.008	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12.9	14.4	12.2	10.4	11.3	11.1							14.4	10.4	12.1	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1							1.1	0.7	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.65	7.65	7.69	7.73	7.72	7.64							7.73	7.64	7.68	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5							0.5	0.4	0.5	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　甲南県用水(表流水)　末端給水栓（希望ケ丘加圧所）

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	18.5	29.8	28.1	37.0	31.5	31.0							37.0	18.5	29.3	
	水温	－	－	18.2	21.9	23.7	28.3	29.2	27.1							29.2	18.2	24.7	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.66			0.43								0.66	0.43	0.55	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.12			0.15								0.15	0.12	0.14	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005			0.000006								0.000006	0.000005	0.000006	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.10								0.10	0.06	0.08	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.010			0.023								0.023	0.010	0.017	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003			0.011								0.011	0.003	0.007	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.018			0.034								0.034	0.018	0.026	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005			0.012								0.012	0.005	0.009	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.009								0.009	0.006	0.008	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.03			0.04								0.04	0.03	0.04	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.4			7.9								8.4	7.9	8.2	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.3	14.3	12.1	10.2	11.2	9.5							14.3	9.5	11.8	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		44			42								44	42	43	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		90			89								90	89	90	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000005	0.000002							0.000005	0.000001未満	0.000002	5
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001							0.000002	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	0.9							1.1	0.8	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.60	7.57	7.63	7.65	7.69	7.54							7.69	7.54	7.61	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.2	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7							0.8	0.6	0.7	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店