水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　水口城山高区配水池（表流水）　末端給水栓(八田公民館)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	16.0	28.8	25.1	34.2	32.9	25.6							34.2	16.0	27.1	
	水温	－	－	18.8	23.1	24.5	30.5	29.5	27.0							30.5	18.8	25.6	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.63			0.45								0.63	0.45	0.54	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.12			0.15								0.15	0.12	0.14	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満			0.000006								0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.10								0.10	0.06	0.08	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.012			0.030								0.030	0.012	0.021	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.013								0.013	0.003未満	0.007	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.021			0.042								0.042	0.021	0.032	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006			0.015								0.015	0.006	0.011	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.007			0.010								0.010	0.007	0.009	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01								0.01	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.03			0.04								0.04	0.03	0.04	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.3			7.8								8.3	7.8	8.1	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.2	14.3	11.9	10.2	11.1	9.7							14.3	9.7	11.7	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		44			41								44	41	43	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		94			86								94	86	90	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000002							0.000004	0.000001未満	0.000002	5
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001							0.000002	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	0.9							1.2	0.8	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.24	7.30	7.27	7.44	7.30	7.38							7.44	7.24	7.32	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5							0.6	0.5	0.6	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　水口下山配水池（表流水）　末端給水栓(広野台西区集会所)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	16.1	29.9	26.0	35.0	35.8	26.0							35.8	16.1	28.1	
	水温	－	－	19.6	24.8	26.0	31.2	31.1	27.6							31.2	19.6	26.7	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.11								0.11	0.06	0.09	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.013			0.034								0.034	0.013	0.024	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.013								0.013	0.003未満	0.007	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.002								0.003	0.002	0.003	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.023			0.046								0.046	0.023	0.035	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006			0.017								0.017	0.006	0.012	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.007			0.010								0.010	0.007	0.009	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.2	14.2	11.9	10.4	11.0	10.1							14.2	10.1	11.8	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.0							1.2	0.8	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.37	7.45	7.41	7.53	7.45	7.43							7.53	7.37	7.44	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4							0.6	0.4	0.5	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　水口虫生野配水池（表流水）　末端給水栓(泉常夜灯)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	15.1	30.3	27.0	36.5	32.5	27.0							36.5	15.1	28.1	
	水温	－	－	17.3	24.0	23.9	30.0	28.6	26.5							30.0	17.3	25.1	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.65			0.49								0.65	0.49	0.57	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.11			0.14								0.14	0.11	0.13	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４−ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満			0.000006								0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.10								0.10	0.06	0.08	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.010			0.026								0.026	0.010	0.018	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.008								0.008	0.003未満	0.004	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.018			0.037								0.037	0.018	0.028	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005			0.013								0.013	0.005	0.009	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.009								0.009	0.006	0.008	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.03			0.04								0.04	0.03	0.04	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.2			8.1								8.2	8.1	8.2	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.2	14.3	12.0	10.3	11.4	10.4							14.3	10.3	11.9	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		44			40								44	40	42	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		111			87								111	87	99	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000002							0.000004	0.000001未満	0.000002	5
44	2−ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001							0.000002	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0							1.1	0.8	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.33	7.42	7.27	7.49	7.39	7.29							7.49	7.27	7.37	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4							0.6	0.4	0.5	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　水口三大寺高区配水池（表流水）　末端給水栓(山上公民館)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	14.3	27.1	26.0	35.0	32.0	27.0							35.0	14.3	26.9	
	水温	－	－	19.1	24.3	23.0	30.0	29.2	25.2							30.0	19.1	25.1	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.13								0.13	0.06未満	0.07	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.012			0.033								0.033	0.012	0.023	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003			0.003未満								0.003	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.020			0.045								0.045	0.020	0.033	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006			0.017								0.017	0.006	0.012	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.1	14.0	12.1	10.5	11.3	10.2							14.0	10.2	11.9	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1							1.1	0.7	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.37	7.41	7.37	7.51	7.43	7.37							7.51	7.37	7.41	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4							0.6	0.3	0.4	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(浄水)令和8年度版　　甲賀市上水道　水口和野配水池（表流水）　末端給水栓(岩上総合運動公園)

	項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月21日	2026年5月19日	2026年6月16日	2026年7月22日	2026年8月18日	2026年9月15日										
	気温	－	－	15.0	24.2	23.0	32.0	27.5	24.0							32.0	15.0	24.3	
	水温	－	－	15.8	20.3	23.0	28.0	26.5	26.0							28.0	15.8	23.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L		0.64			0.46								0.64	0.46	0.55	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L		0.12			0.14								0.14	0.12	0.13	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L		0.000005未満			0.000006								0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.10								0.10	0.06	0.08	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.010			0.025								0.025	0.010	0.018	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.004			0.006								0.006	0.004	0.005	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.018			0.036								0.036	0.018	0.027	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005			0.013								0.013	0.005	0.009	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.009								0.009	0.006	0.008	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.03			0.04								0.04	0.03	0.04	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L		8.4			7.8								8.4	7.8	8.1	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.0	14.2	11.9	10.4	11.1	10.0							14.2	10.0	11.8	6
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L		44			41								44	41	43	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L		113			88								113	88	101	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000002							0.000004	0.000001未満	0.000002	5
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002							0.000002	0.000001未満	0.000001未満	5
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	1.0							1.1	0.7	0.9	6
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.35	7.35	7.34	7.48	7.36	7.37							7.48	7.34	7.38	6
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	6
52	濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	残留塩素	－	－	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4							0.6	0.3	0.4	6
	嫌気性芽胞菌	－	－																0
	大腸菌数	－	－																0
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店