水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽第1水源地(浅井戸)　信楽第1水源地

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	19.5	19.0	19.0	24.8	27.5	28.0							28.0	19.0	23.0	
	水温	－	－	12.5	13.2	14.3	17.5	19.0	20.9							20.9	12.5	16.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	大腸菌数	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	クリプトスポリジウム	－	－		検出されず			検出されず											2
	ジアルジア	－	－		検出されず			検出されず											2

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽第2水源地(浅井戸)　信楽第2水源地

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	15.0	20.2	18.8	23.1	27.0	27.0							27.0	15.0	21.9	
	水温	－	－	11.8	13.5	15.1	16.6	19.5	21.2							21.2	11.8	16.3	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	大腸菌数	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	クリプトスポリジウム	－	－		検出されず			検出されず											2
	ジアルジア	－	－		検出されず			検出されず											2

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽第3水源地(浅井戸)　信楽第3水源地

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	16.9	19.0	19.0	21.5	25.6	27.0							27.0	16.9	21.5	
	水温	－	－	11.3	13.2	15.0	17.0	19.2	23.0							23.0	11.3	16.5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	大腸菌数	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考	
	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　牧浄水場　牧水源(浅井戸)　牧第1取水井

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	19.0	18.0	21.0	23.0	26.0	27.2							27.2	18.0	22.4	
	水温	－	－	12.5	14.2	16.2	15.2	18.2	23.0							23.0	12.5	16.6	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	大腸菌数	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　牧浄水場(浅井戸)　牧中牧水源地

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月18日	2026年9月1日										
	気温	－	－	18.3	19.5	19.1	24.5	30.5	28.5							30.5	18.3	23.4	
	水温	－	－	11.6	13.0	15.0	17.5	21.0	20.8							21.0	11.6	16.5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	2	5	0	0	0							5	0	1	6
	大腸菌数	－	－	0	0	4	0	0	0							4	0	1	6
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　牧浄水場(浅井戸)　牧漆原水源地

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月18日	2026年9月1日										
	気温	－	－	18.3	18.5	19.5	23.0	28.5	27.5							28.5	18.3	22.6	
	水温	－	－	12.0	13.0	15.3	17.5	21.5	21.9							21.9	12.0	16.9	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	1	3	0	0	0							3	0	1	6
	大腸菌数	－	－	0	0	2	0	0	0							2	0	0	6
	クリプトスポリジウム	－	－																0
	ジアルジア	－	－																0

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽小川浄水場(表流水)　小川浄水場

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月22日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	17.0	21.0	19.5	31.5	29.0	27.0							31.5	17.0	24.2	
	水温	－	－	10.8	12.8	15.3	19.5	19.0	20.0							20.0	10.8	16.2	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	3	0	28	1	0	1							28	0	6	6
	大腸菌数	－	－	11	11	540	240	170	130							540	11	184	6
	クリプトスポリジウム	－	－		検出されず			検出されず											2
	ジアルジア	－	－		検出されず			検出されず											2

備考	
	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽中野水源地(浅井戸)　中野水源地

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	24.0	24.0	21.0	27.0	30.5	29.3							30.5	21.0	26.0	
	水温	－	－	11.8	13.8	17.1	18.2	21.8	22.0							22.0	11.8	17.5	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
	大腸菌数	－	－	0	0	4	4	0	0							4	0	1	6
	クリプトスポリジウム	－	－		検出されず			検出されず											2
	ジアルジア	－	－		検出されず			検出されず											2

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽朝宮浄水場(表流水)　朝宮水源地

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	18.0	19.0	19.0	20.6	26.0	24.0							26.0	18.0	21.1	
	水温	－	－	11.0	13.0	16.8	16.0	22.0	21.7							22.0	11.0	16.8	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	0	26	0	0	0							26	0	4	6
	大腸菌数	－	－	33	63	1600	23	240	350							1600	23	385	6
	クリプトスポリジウム	－	－		検出されず			検出されず											2
	ジアルジア	－	－		検出されず			検出されず											2

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽多羅尾浄水場(表流水)　多羅尾第1水源

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	17.8	16.3	18.5	21.1	27.0	26.0							27.0	16.3	21.1	
	水温	－	－	11.1	12.0	15.5	15.6	19.6	20.5							20.5	11.1	15.7	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	2	64	1	1	2							64	0	12	6
	大腸菌数	－	－	33	33	1800	49	350	920							1800	33	531	6
	クリプトスポリジウム	－	－		検出されず			検出されず											2
	ジアルジア	－	－		検出されず			検出されず											2

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店

水質検査結果一覧表(原水)令和8年度版　　甲賀市上水道　信楽多羅尾浄水場(表流水)　多羅尾第2水源

	項目名	基準値(浄水)	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	－	2026年4月14日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月4日	2026年9月1日										
	気温	－	－	16.5	17.2	20.0	21.4	31.0	26.5							31.0	16.5	22.1	
	水温	－	－	12.0	14.5	16.0	15.5	21.8	23.0							23.0	12.0	17.1	
1	一般細菌	100集落/mL以下	整数表示																0
2	大腸菌	検出されないこと	検出・不検出																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L																0
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3mg/L																0
48	pH値	5.8以上 8.6以下	－																0
49	味	異常でないこと	－																0
50	臭気	異常でないこと	－																0
51	色度	5度以下	1度																0
52	濁度	2度以下	0.1度																0
	残留塩素	－	－																0
	嫌気性芽胞菌	－	－	0	4	98	1	2	0							98	0	18	6
	大腸菌数	－	－	0	79	3200	13	1600	240							3200	0	855	6
	クリプトスポリジウム	－	－		検出されず			検出されず											2
	ジアルジア	－	－		検出されず			検出されず											2

備考	注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出

※水質検査機関：日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　滋賀支店