

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値	最大値	最小値	平均値	N D 値
	日	5	19	23	21	25	21	20	17	13	19	16	9					
	時間	10:05	9:55	9:50	9:55	9:58	10:00	9:48	10:10	10:00	10:25	9:50	9:45					
カドミウム及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.003mg/l以下	ND	ND	ND	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.0005mg/l以下	ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物		ND	ND	ND	0.002	ND	0.001	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	0.01mg/l以下	0.002	ND	ND	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
六価クロム化合物				ND			ND			ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.4			0.5			0.6			0.7	10mg/l以下	0.7	0.4	0.6	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物		ND	0.08	0.08	ND	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	ND	ND	ND	0.8mg/l以下	0.10	ND	ND	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.1mg/l未満
四塩化炭素				ND			ND			ND			ND	0.002mg/l以下	ND	ND	ND	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン				ND			ND			ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	0.04mg/l以下	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジクロロメタン				ND			ND			ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	0.03mg/l以下	ND	ND	ND	0.003mg/l未満
ベンゼン				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
塩素酸				ND			ND			ND			ND	0.6mg/l以下	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
クロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.002				ND			ND			ND	0.06mg/l以下	0.002	ND	0.001	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	0.04mg/l以下	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジブromokロロメタン			0.001				ND			ND			0.001	0.1mg/l以下	0.001	ND	0.001	0.001mg/l未満
臭素酸				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.005				ND			ND			0.002	0.1mg/l以下	0.005	ND	0.002	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ブromokロロメタン			0.002				ND			ND			0.001	0.03mg/l以下	0.002	ND	0.001	0.001mg/l未満
ブromokホルム				ND			ND			ND			ND	0.09mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド				ND			ND			ND			ND	0.08mg/l以下	ND	ND	ND	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物				ND			ND			ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.3mg/l以下	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
銅及びその化合物				ND			ND			ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物				5.8			5.4			5.7			13	200mg/l以下	13	5.4	7.5	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
塩化物イオン		12	6.8	6.1	5.9	5.2	5.8	5.8	5.9	6.2	35	29	29	200mg/l以下	35	5.2	13	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				33			33			36			52	300mg/l以下	52	33	39	1mg/l未満
蒸発残留物				69			73			100			120	500mg/l以下	120	69	91	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤				ND			ND			ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ジオキシシン			ND	ND	ND	ND	ND			ND			ND	0.00001mg/l以下	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND			ND			ND	0.00001mg/l以下	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤				ND			ND			ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
フェノール類				ND			ND			ND			ND	0.005mg/l以下	ND	ND	ND	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	0.4	3mg/l以下	0.5	ND	ND	0.3mg/l未満
pH値		6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.7	6.7	6.9	6.7	5.8以上8.6以下	6.9	6.5	6.7	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	ND	ND		異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	ND	ND		異常認めず
色度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND	ND	5度以下	0.5	ND	ND	0.5度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	ND	ND	ND	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1mlで100以下	ND	ND	ND	0 /ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出されないこと	ND	ND		不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査結果年報

甲賀市上水道 甲賀岩室水源地(浅井戸)  
末端給水栓(甲賀支所)

検査項目	月	4													目	最	最	平	N
	日	5													標	大	小	均	D
	時間	10:05													値 (mg/l)	値	値	値	値
アンチモン及びその化合物		ND													0.015	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ウラン及びその化合物		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
ニッケル及びその化合物		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
亜硝酸態窒素		ND													0.05	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
1,2-ジクロロエタン		ND													0.004	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
トルエン		ND													0.2	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		ND													0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
亜塩素酸		ND													0.6	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
二酸化塩素		ND													0.6	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
抱水クロラール		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
残留塩素		0.3													1	0.3	0.3	0.3	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		39													10-100	39	39	39	1mg/l未満
マンガン及びその化合物		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
遊離炭酸		7.6													20	7.6	7.6	7.6	0.2mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン		ND													0.3	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
メチルセブチルエーテル		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		0.5													3	0.5	0.5	0.5	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)		ND													3TON	ND	ND	ND	1未満
蒸発残留物		78													30-200	78	78	78	1mg/l未満
濁度		ND													1度	ND	ND	ND	0.1度未満
pH値		6.8													7.5程度	6.8	6.8	6.8	
腐食性(ランゲリア指数)		-2.3													-1~0	-2.3	-2.3	-2.3	
従属栄養細菌		1													2000以下	1	1	1	0 /ml
1,1-ジクロロエチレン		ND													0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		ND													Alの量に関して0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
判定																			
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値	最大値	最小値	平均値	N D 値
	日	5	19	23	21	25	21	20	17	13	19	16	9					
時間	10:30	10:05	10:05	10:03	10:05	10:20	10:20	10:30	10:10	10:10	10:38	10:10	10:05					
カドミウム及びその化合物			ND			ND				ND			ND	0.003mg/l以下	ND	ND	ND	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物			ND			ND				ND			ND	0.0005mg/l以下	ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物			ND			ND				ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物			ND			ND				ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物			ND			ND				ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
六価クロム化合物			ND			ND				ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン			ND			ND				ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.6			0.6				0.5			0.9	10mg/l以下	0.9	0.5	0.7	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物			0.16			0.16				0.14			0.14	0.8mg/l以下	0.16	0.14	0.15	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物			ND			ND				ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.1mg/l未満
四塩化炭素			ND			ND				ND			ND	0.002mg/l以下	ND	ND	ND	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン			ND			ND				ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			ND			ND				ND			ND	0.04mg/l以下	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジクロロメタン			ND			ND				ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン			ND			ND				ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン			ND			ND				ND			ND	0.03mg/l以下	ND	ND	ND	0.003mg/l未満
ベンゼン			ND			ND				ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
塩素酸			0.11			0.17				0.06			ND	0.6mg/l以下	0.17	ND	0.09	0.06mg/l未満
クロロ酢酸			ND			ND				ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
クロロホルム			0.016			0.027				0.006			0.007	0.06mg/l以下	0.027	0.006	0.014	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸			0.005			0.006				0.005			0.008	0.04mg/l以下	0.008	0.005	0.006	0.004mg/l未満
ジブromクロロメタン			0.001			0.002				0.002			0.002	0.1mg/l以下	0.002	0.001	0.002	0.001mg/l未満
臭素酸			ND			ND				ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
総トリハロメタン			0.022			0.039				0.015			0.013	0.1mg/l以下	0.039	0.013	0.022	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸			ND			ND				ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ブromジクロロメタン			0.005			0.010				0.007			0.004	0.03mg/l以下	0.010	0.004	0.006	0.001mg/l未満
ブromホルム			ND			ND				ND			ND	0.09mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド			ND			ND				ND			ND	0.08mg/l以下	ND	ND	ND	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物			ND			ND				ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		ND	ND	0.02	0.03	0.07	0.05	0.03	0.02	ND	ND	ND	ND	0.2mg/l以下	0.07	ND	0.02	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物			ND			ND				ND			ND	0.3mg/l以下	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
銅及びその化合物			ND			ND				ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物			7.0			7.7				8.8			11	200mg/l以下	11	7.0	8.6	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物			ND			ND				ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
塩化物イオン		12	12	11	9.4	9.5	9.9	9.3	10	11	20	33	15	200mg/l以下	33	9.3	14	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				30			37			39			39	300mg/l以下	39	30	36	1mg/l未満
蒸発残留物				84			83			95			100	500mg/l以下	100	83	91	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND				ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ジェオスミン			ND	0.000001	ND	0.000002	0.000002			ND			ND	0.00001mg/l以下	0.000002	ND	0.000001	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール			ND	ND	ND	ND	ND			ND			ND	0.00001mg/l以下	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND				ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND				ND			ND	0.005mg/l以下	ND	ND	ND	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	3mg/l以下	0.9	0.6	0.7	0.3mg/l未満
pH値		7.2	7.1	7.0	7.0	7.3	7.4	7.1	7.1	7.0	7.3	7.1	7.1	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.1	
味		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	ND	ND		異常認めず
臭気		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	ND	ND		異常認めず
色度		ND	ND	ND	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	0.5	5度以下	0.6	ND	ND	0.5度未満
濁度		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	ND	ND	ND	0.1度未満
一般細菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1mlで100以下	ND	ND	ND	0 /ml
大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出されないこと	ND	ND		不検出
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
備考		不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																

検査結果年報

甲賀市上水道 甲賀県用水(表流水)  
末端給水栓(油日会館)

検査項目	月	4													目 標 値 (mg/l)	最 大 値	最 小 値	平 均 値	N D 値
	日	5																	
検査項目	時間	10:30																	
アンチモン及びその化合物		ND													0.015	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ウラン及びその化合物		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
ニッケル及びその化合物		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
亜硝酸態窒素		ND													0.05	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
1,2-ジクロロエタン		ND													0.004	ND	ND	ND	0.0004mg/l未満
トルエン		ND													0.2	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		ND													0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
亜塩素酸		ND													0.6	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
二酸化塩素		ND													0.6	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル		0.002													0.01	0.002	0.002	0.002	0.001mg/l未満
抱水クロラール		0.005													0.02	0.005	0.005	0.005	0.002mg/l未満
残留塩素		0.4													1	0.4	0.4	0.4	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		32													10-100	32	32	32	1mg/l未満
マンガン及びその化合物		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
遊離炭酸		2.2													20	2.2	2.2	2.2	0.2mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン		ND													0.3	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
メチルセブチルエーテル		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		1.2													3	1.2	1.2	1.2	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)		3													3TON	3	3	3	1未満
蒸発残留物		82													30-200	82	82	82	1mg/l未満
濁度		ND													1度	ND	ND	ND	0.1度未満
pH値		7.2													7.5程度	7.2	7.2	7.2	
腐食性(ランゲリア指数)		-2.0													-1~0	-2.0	-2.0	-2.0	
従属栄養細菌		1													2000以下	1	1	1	0 /ml
1,1-ジクロロエチレン		ND													0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		0.01													Alの量に関して0.1	0.01	0.01	0.01	0.01mg/l未満
判定																			
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値	最大値	最小値	平均値	N D 値
	日	5	19	23	21	25	21	20	17	13	19	16	9					
	時間	10:50	10:25	10:25	10:20	10:23	10:40	10:25	10:50	10:27	10:55	10:35	10:22					
カドミウム及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.003mg/l以下	ND	ND	ND	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.0005mg/l以下	ND	ND	ND	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
六価クロム化合物				ND			ND			ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.6			0.5			0.6			0.7	10mg/l以下	0.7	0.5	0.6	0.1mg/l未満
フッ素及びその化合物				ND			0.09			ND			ND	0.8mg/l以下	0.09	ND	ND	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物				ND			ND			ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.1mg/l未満
四塩化炭素				ND			ND			ND			ND	0.002mg/l以下	ND	ND	ND	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン				ND			ND			ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	0.04mg/l以下	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジクロロメタン				ND			ND			ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン				ND			ND			ND			ND	0.03mg/l以下	ND	ND	ND	0.003mg/l未満
ベンゼン				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
塩素酸				ND			ND			ND			ND	0.6mg/l以下	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
クロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
クロロホルム				ND			ND			ND			ND	0.06mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ジクロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	0.04mg/l以下	ND	ND	ND	0.004mg/l未満
ジブromクロロメタン				0.001			ND			ND			0.001	0.1mg/l以下	0.001	ND	0.001	0.001mg/l未満
臭素酸				ND			ND			ND			ND	0.01mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
総トリハロメタン				0.002			ND			ND			0.001	0.1mg/l以下	0.002	ND	0.001	0.001mg/l未満
トリクロロ酢酸				ND			ND			ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ブromジクロロメタン				ND			ND			ND			ND	0.03mg/l以下	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ブromホルム				0.001			ND			ND			ND	0.09mg/l以下	0.001	ND	ND	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド				ND			ND			ND			ND	0.08mg/l以下	ND	ND	ND	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物				ND			ND			ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
アルミニウム及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.3mg/l以下	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
銅及びその化合物				ND			ND			ND			ND	1.0mg/l以下	ND	ND	ND	0.05mg/l未満
ナトリウム及びその化合物				4.1			4.1			4.2			4.2	200mg/l以下	4.2	4.1	4.1	0.1mg/l未満
マンガン及びその化合物				ND			ND			ND			ND	0.05mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
塩化物イオン	5.9	5.2	4.1	4.0	3.9	3.6	3.7	3.9	3.9	4.4	5.3	5.5	5.5	200mg/l以下	5.9	3.6	4.5	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			30			29				31			31	300mg/l以下	31	29	30	1mg/l未満
蒸発残留物			65			58				64			63	500mg/l以下	65	58	63	1mg/l未満
陰イオン界面活性剤			ND			ND				ND			ND	0.2mg/l以下	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
ジオキシシン		ND	ND	ND	ND	ND				ND			ND	0.00001mg/l以下	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール		ND	ND	ND	ND	ND				ND			ND	0.00001mg/l以下	ND	ND	ND	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤			ND			ND				ND			ND	0.02mg/l以下	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
フェノール類			ND			ND				ND			ND	0.005mg/l以下	ND	ND	ND	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3mg/l以下	ND	ND	ND	0.3mg/l未満
pH値	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	5.8以上8.6以下	7.0	6.6	6.8	
味	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	異常でないこと	ND	ND		異常認めず
臭気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	ND	ND		異常認めず
色度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND	ND	0.6	ND	ND	5度以下	0.6	ND	ND	0.5度未満
濁度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2度以下	ND	ND	ND	0.1度未満
一般細菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1mlで100以下	ND	ND	ND	0 /ml
大腸菌	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出されないこと	ND	ND		不検出
判定		適合																
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査結果年報

甲賀市上水道 唐戸川配水池(浅井戸)  
末端給水栓(唐戸川浄水場)

検査項目	月	4													目	最	最	平	N
	日	5													標	大	小	均	D
	時間	10:50													値 (mg/l)	値	値	値	値
アンチモン及びその化合物		ND													0.015	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
ウラン及びその化合物		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
ニッケル及びその化合物		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
亜硝酸態窒素		ND													0.05	ND	ND	ND	0.005mg/l未満
1,2-ジクロロエタン		ND													0.004	ND	ND	ND	0.0004mg/l未満
トルエン		ND													0.2	ND	ND	ND	0.02mg/l未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		ND													0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
亜塩素酸		ND													0.6	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
二酸化塩素		ND													0.6	ND	ND	ND	0.06mg/l未満
ジクロロアセトニトリル		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
抱水クロラール		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
残留塩素		0.3													1	0.3	0.3	0.3	0.1mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		37													10-100	37	37	37	1mg/l未満
マンガン及びその化合物		ND													0.01	ND	ND	ND	0.001mg/l未満
遊離炭酸		7.1													20	7.1	7.1	7.1	0.2mg/l未満
1,1,1-トリクロロエタン		ND													0.3	ND	ND	ND	0.03mg/l未満
メチルセブチルエーテル		ND													0.02	ND	ND	ND	0.002mg/l未満
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		ND													3	ND	ND	ND	0.3mg/l未満
臭気強度(TON)		ND													3TON	ND	ND	ND	1未満
蒸発残留物		65													30-200	65	65	65	1mg/l未満
濁度		ND													1度	ND	ND	ND	0.1度未満
pH値		6.8													7.5程度	6.8	6.8	6.8	
腐食性(ランゲリア指数)		-2.2													-1~0	-2.2	-2.2	-2.2	
従属栄養細菌		2													2000以下	2	2	2	0 /ml
1,1-ジクロロエチレン		ND													0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物		ND													Alの量に関して0.1	ND	ND	ND	0.01mg/l未満
判定																			
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																		