

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	17	15	19	17	21	18	16	20	18	15	19	12					
	時間	9:00	9:36	9:25	9:05	9:23	9:05	10:35	10:15	9:50	9:45	9:45	9:10					
	気温	14.2	22.3	25.0	32.0	27.0	22.8	16.3	9.0	5.5	4.0	6.5	7.9					
水温	17.9	19.6	19.5	20.4	20.6	21.0	19.0	18.5	19.5	19.0	18.5	18.8	21.0	17.9	19.4			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								0.001						0.001	0.001	0.001	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.11						0.11	0.11	0.11	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.40						0.40	0.40	0.40	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								33						33	33	33	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.075						0.075	0.075	0.075	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								7.2						7.2	7.2	7.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								19						19	19	19	-	5mg/l未満
蒸発残留物								127						127	127	127	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.06						8.06	8.06	8.06	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								5						5	5	5	-	1度未満
濁度								1.9						1.9	1.9	1.9	-	0.1度未満
一般細菌								6						6	6	6	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	17	15	19	17	21	18	16	20	18	15	19	12					
	時間	9:10	9:41	9:30	9:10	9:20	9:10	10:45	10:25	9:45	9:40	9:55	9:15					
	気温	14.0	22.5	25.2	33.1	28.0	23.2	16.2	10.0	6.5	4.8	7.5	7.9					
水温	18.0	19.0	18.5	18.8	18.9	19.8	18.2	18.2	18.5	18.5	18.0	18.0	19.8	18.0	18.5			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								32						32	32	32	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.14						0.14	0.14	0.14	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								9.5						9.5	9.5	9.5	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								41						41	41	41	-	5mg/l未満
蒸発残留物								140						140	140	140	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.11						8.11	8.11	8.11	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								1						1	1	1	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	17	15	19	17	21	18	16	20	18	15	19	12					
	時間	9:25	9:24	9:45	9:30	9:32	9:25	9:45	9:20	9:20	9:25	10:15	9:25					
	気温	15.2	23.4	25.6	30.2	27.0	25.0	16.2	10.0	7.5	4.5	5.5	8.3					
水温	19.1	20.5	20.3	21.1	21.5	20.0	18.3	17.3	17.5	17.8	15.0	17.2	21.5	15.0	18.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.03						0.03	0.03	0.03	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								0.05						0.05	0.05	0.05	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								1.00						1.00	1.00	1.00	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								15						15	15	15	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.27						0.27	0.27	0.27	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								5.2						5.2	5.2	5.2	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								50						50	50	50	-	5mg/l未満
蒸発残留物								119						119	119	119	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.3mg/l未満
pH値								8.08						8.08	8.08	8.08	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								13						13	13	13	-	1度未満
濁度								5.4						5.4	5.4	5.4	-	0.1度未満
一般細菌								76						76	76	76	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値	
	日	17	15	19	17	21	18	16	20	18	15	19	12						
	時間	9:20	9:12	9:40	9:20	9:28	9:20	9:20	9:20	9:45	9:30	9:30	10:05						9:30
	気温	15.2	19.8	26.2	30.4	27.0	24.0	17.0	11.9	7.0	4.0	7.3	8.5						30.4
水温	18.7	19.3	19.1	20.8	18.0	20.6	19.0	18.3	19.0	19.0	18.5	18.7	20.8	18.0	19.1				
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満	
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.02mg/l未満	
フッ素及びその化合物								0.16						0.16	0.16	0.16	-	0.05mg/l未満	
ホウ素及びその化合物								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.1mg/l未満	
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満	
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満	
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満	
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
鉄及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.03mg/l未満	
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満	
ナトリウム及びその化合物								26						26	26	26	-	1.0mg/l未満	
マンガン及びその化合物								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン								11.8						11.8	11.8	11.8	-	0.2mg/l未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								44						44	44	44	-	5mg/l未満	
蒸発残留物								154						154	154	154	-	20mg/l未満	
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満	
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満	
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満	
pH値								8.19						8.19	8.19	8.19	-		
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず	
色度								1						1	1	1	-	1度未満	
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満	
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml	
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出	
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満	
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml	
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L	
ジアリジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L	
判定																			
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																		

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	17	15	19	17	21	18	16	20	18	15	19	12					
	時間	9:15	9:30	9:35	9:15	9:25	9:15	10:10	10:00	9:40	9:35	10:00	9:35					
	気温	15.0	23.0	26.5	30.5	27.0	23.3	17.3	11.5	6.5	4.0	7.5	8.3					
水温	18.4	19.0	19.0	19.0	19.0	19.9	18.2	18.7	19.0	19.0	18.5	18.3	19.9	18.2	18.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.12						0.12	0.12	0.12	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								0.2						0.2	0.2	0.2	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								0.07						0.07	0.07	0.07	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								19						19	19	19	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								0.13						0.13	0.13	0.13	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.9						4.9	4.9	4.9	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								41						41	41	41	-	5mg/l未満
蒸発残留物								118						118	118	118	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								8.16						8.16	8.16	8.16	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								0.1						0.1	0.1	0.1	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	