

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	17	15	19	17	21	18	16	20	18	15	19	12					
	時間	9:15	9:35	9:40	9:50	13:00	9:10	9:55	9:40	9:30	9:26	9:35	9:15					
	気温	13.9	19.2	25.0	33.4	25.0	22.8	16.0	10.8	6.8	3.8	7.0	10.0					
水温	8.3	10.5	15.1	18.2	23.1	23.0	21.5	19.2	16.8	14.8	11.9	10.2	23.1	8.3	16.1			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.58						0.58	0.58	0.58	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.10						0.10	0.10	0.10	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								0.01						0.01	0.01	0.01	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								5.3						5.3	5.3	5.3	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.3						4.3	4.3	4.3	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								33						33	33	33	-	5mg/l未満
蒸発残留物								59						59	59	59	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								ND						ND	ND	ND	-	0.3mg/l未満
pH値								6.85						6.85	6.85	6.85	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	目標値	N D 値
	日	17	15	19	17	21	18	16	20	18	15	19	12					
	時間	9:25	9:45	9:48	10:10	13:10	9:20	10:15	9:55	9:40	9:37	9:45	9:25					
	気温	14.2	19.0	25.8	33.2	25.5	22.5	16.0	9.8	5.8	2.8	5.8	10.0					
水温	11.6	15.0	18.3	22.2	23.2	20.9	17.9	14.8	10.5	7.8	6.9	8.0	23.2	6.9	14.8			
カドミウム及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
六価クロム化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
亜硝酸態窒素								ND						ND	ND	ND	-	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.45						0.45	0.45	0.45	-	0.02mg/l未満
フッ素及びその化合物								0.08						0.08	0.08	0.08	-	0.05mg/l未満
ホウ素及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.1mg/l未満
四塩化炭素								ND						ND	ND	ND	-	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.002mg/l未満
ジクロロメタン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
テトラクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
ベンゼン								ND						ND	ND	ND	-	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
アルミニウム及びその化合物								0.02						0.02	0.02	0.02	-	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.03mg/l未満
銅及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.01mg/l未満
ナトリウム及びその化合物								4.7						4.7	4.7	4.7	-	1.0mg/l未満
マンガン及びその化合物								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
塩化物イオン								4.4						4.4	4.4	4.4	-	0.2mg/l未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								26						26	26	26	-	5mg/l未満
蒸発残留物								46						46	46	46	-	20mg/l未満
陰イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.02mg/l未満
ジェオスミン								ND						ND	ND	ND	-	0.00001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール								ND						ND	ND	ND	-	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤								ND						ND	ND	ND	-	0.005mg/l未満
フェノール類								ND						ND	ND	ND	-	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)								0.3						0.3	0.3	0.3	-	0.3mg/l未満
pH値								7.28						7.28	7.28	7.28	-	
臭気								ND						ND	ND		-	異常認めず
色度								ND						ND	ND	ND	-	1度未満
濁度								ND						ND	ND	ND	-	0.1度未満
一般細菌								ND						ND	ND	ND	-	0/ml
大腸菌								ND						ND	ND		-	不検出
大腸菌(MPN)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2	2	ND	ND	-	2MPN/100ml未満
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	0/100ml
クリプトスポリジウム								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
ジアルジア								ND						ND	ND	ND	-	0個/10L
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。 ※水質検査機関: 日本メンテナンスエンジニアリング株式会社 滋賀支店																	