検査結果年報

甲賀市簡易水道　信楽多羅尾浄水場（表流水）
多羅尾第2水源　原水

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	ND値
	日	25	25	22	26	21	14	12	15	7	11	7	13					
	時間	11:31	11:51	12:18	11:53	16:35	13:00	14:00	11:25	11:55	12:45	13:05	12:32					
	気温	12.2	19.8	26.4	26.3	26.4	30.7	19.1	11.0	14.1	6.6	5.4	3.7	30.7	3.7	16.8		
	水温	9.3	12.3	13.5	15.8	17.9	18.6	15.4	12.7	10.6	6.7	4.9	6.0	18.6	4.9	12.0		
カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1	0.1	10mg/L以下	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満
四塩化炭素	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ベンゼン	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	－	－	－	－	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	0.33	0.33	0.33	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	5.5	5.5	5.5	200mg/L以下	0.1mg/L未満
マンガン及びその化合物	－	－	－	－	－	0.089	－	－	－	－	－	－	－	0.089	0.089	0.089	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
塩化物イオン	－	－	－	－	－	2.8	－	－	－	－	－	－	－	2.8	2.8	2.8	200mg/L以下	0.2mg/L未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－	17	17	17	300mg/L以下	1mg/L未満
蒸発残留物	－	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	50	50	50	500mg/L以下	1mg/L未満
陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
ジェオスミン	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満
フェノール類	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	－	－	－	－	1.4	－	－	－	－	－	－	－	1.4	1.4	1.4	3mg/L以下	0.3mg/L未満
pH値	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	6.5	6.5	6.5	5.8以上8.6以下	
臭気	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	異常認めず
色度	－	－	－	－	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	3.8	3.8	3.8	5度以下	0.5度未満
濁度	－	－	－	－	－	1.1	－	－	－	－	－	－	－	1.1	1.1	1.1	2度以下	0.1度未満
一般細菌	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	24	24	24	1mLで100以下	0　/mL
大腸菌	－	－	－	－	－	検出	－	－	－	－	－	－	－	検出	検出	—	検出されないこと	不検出
大腸菌(MPN)	－	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	ND	ND	検出	検出	検出	ND	—	不検出/100mL	不検出
嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌芽胞）	－	ND	検出	ND	ND	ND	ND	ND	検出	ND	ND	ND	ND	検出	ND	—	不検出/10mL	不検出
クリプトスポリジウム	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	検出されないこと	0個　/10L
ジアルジア	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	検出されないこと	0個　/10L
農薬類（検出値と目標値の比の和）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	1	1未満
チウラム	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
シマジン(CAT)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
チオベンカルブ	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
イソキサチオン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
ダイアジノン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
プロピザミド	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
フェノブカルブ(BPMC)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
CNP-アミノ体	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
イプロベンホス(IBP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
EPN	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
ベンタゾン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
トリクロピル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出　0.00006mg/L未満
アセフェート	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
イソフェンホス	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
クロルピリホス	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
トリクロルホン(DEP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ピリダフェンチオン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
イプロジオン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
オキシン銅	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
キャプタン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
クロロネブ	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
トルクロホスメチル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
フルトラニル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ペンシクロン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
メタラキシル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
メプロニル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
アシュラム	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ジチオピル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00009mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
ナプロパミド	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ピリブチカルブ	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
ブタミホス	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
ベンスリド(SAP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
ペンディメタリン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
メコプロップ(MCPP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
メチルダイムロン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
アラクロール	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
カルバリル(NAC)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
エディフェンホス(EDDP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出　0.00006mg/L未満
ピロキロン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
フサライド	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
メフェナセット	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.009mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
プレチラクロール	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
チオファネートメチル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
テニルクロール	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
メチダチオン(DMTP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
カルプロパミド	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
ブロモブチド	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
モリネート	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
プロシミドン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.09mg/L以下	不検出　0.0009mg/L未満
アニロホス	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
アトラジン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
ダラポン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
ジクロベニル(DBN)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
ジメトエート	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
ジクワット	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
ジウロン(DCMU)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
エンドスルファン(エンドスルフェート，ベンゾエピン)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
エトフェンプロックス	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
フェンチオン(MPP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出　0.00001mg/L未満
グリホサート	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	2mg/L以下	不検出　0.02mg/L未満
マラソン(マラチオン)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
メソミル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ベノミル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
ベンフラカルブ	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
シメトリン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ジメピペレート	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
フェントエート(PAP)	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
ブプロフェジン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
エチルチオメトン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
プロベナゾール	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
エスプロカルブ	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ダイムロン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.8mg/L以下	不検出　0.008mg/L未満
ビフェノックス	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ベンスルフロンメチル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.4mg/L以下	不検出　0.004mg/L未満
トリシクラゾール	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
ピペロホス	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.0009mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
ジメタメトリン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
アゾキシストロビン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.5mg/L以下	不検出　0.005mg/L未満
イミノクタジン酢酸塩	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出　0.005mg/L未満
ホセチル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	2mg/L以下	不検出　0.02mg/L未満
ポリカーバメート	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ハロスルフロンメチル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
フラザスルフロン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
チオジカルブ	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
プロピコナゾール	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
シデュロン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
ピリプロキシフェン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
トリフルラリン	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.06mg/L以下	不検出　0.0006mg/L未満
カフェンストロール	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
フィプロニル	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	不検出　0.000005mg/L未満
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	

検査結果年報

甲賀市簡易水道　信楽多羅尾浄水場(表流水)
多羅尾第1水源　原水

検査項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最大値	最小値	平均値	基準値	ND値
	日	25	25	22	26	21	14	12	15	7	11	7	13					
	時間	11:17	11:38	0:43	11:32	16:00	12:50	13:52	11:10	11:37	12:25	12:50	12:25					
	気温	13.9	21.0	28.3	26.8	27.0	27.4	26.0	9.9	11.6	5.4	5.1	2.8	28.3	2.8	17.1		
	水温	8.7	12.5	16.8	18.1	19.7	18.2	14.8	11.1	8.8	4.8	3.9	4.1	19.7	3.9	11.8		
カドミウム及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満
水銀及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満
セレン及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
鉛及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ヒ素及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
六価クロム化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	−	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−	−	−	0.1	0.1	0.1	10mg/L以下	0.1mg/L未満
フッ素及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満
ホウ素及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.1mg/L未満
四塩化炭素	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満
1,4-ジオキサン	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
ジクロロメタン	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
テトラクロロエチレン	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
トリクロロエチレン	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
ベンゼン	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
亜鉛及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	−	−	−	−	−	0.24	−	−	−	−	−	−	−	0.24	0.24	0.24	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
鉄及びその化合物	−	−	−	−	−	0.24	−	−	−	−	−	−	−	0.24	0.24	0.24	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満
銅及びその化合物	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	−	−	−	−	−	5.7	−	−	−	−	−	−	−	5.7	5.7	5.7	200mg/L以下	0.1mg/L未満
マンガン及びその化合物	−	−	−	−	−	0.011	−	−	−	−	−	−	−	0.011	0.011	0.011	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満
塩化物イオン	−	−	−	−	−	3.0	−	−	−	−	−	−	−	3.0	3.0	3.0	200mg/L以下	0.2mg/L未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	−	−	−	−	−	9	−	−	−	−	−	−	−	9	9	9	300mg/L以下	1mg/L未満
蒸発残留物	−	−	−	−	−	54	−	−	−	−	−	−	−	54	54	54	500mg/L以下	1mg/L未満
陰イオン界面活性剤	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満
ジェオスミン	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満
非イオン界面活性剤	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満
フェノール類	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	−	−	−	−	−	2.4	−	−	−	−	−	−	−	2.4	2.4	2.4	3mg/L以下	0.3mg/L未満
pH値	−	−	−	−	−	6.8	−	−	−	−	−	−	−	6.8	6.8	6.8	5.8以上8.6以下	
臭気	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	臭気異常でないこと	異常認めず
色度	−	−	−	−	−	7.2	−	−	−	−	−	−	−	7.2	7.2	7.2	5度以下	0.5度未満
濁度	−	−	−	−	−	3.1	−	−	−	−	−	−	−	3.1	3.1	3.1	2度以下	0.1度未満
一般細菌	−	−	−	−	−	850	−	−	−	−	−	−	−	850	850	850	1mLで100以下	0　/mL
大腸菌	−	−	−	−	−	検出	−	−	−	−	−	−	−	検出	検出	—	検出されないこと	不検出
大腸菌(MPN)	−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	—	不検出/100mL	不検出
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	−	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	不検出/10mL	不検出
クリプトスポリジウム	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	検出されないこと	0個　/10L
ジアルジア	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	検出されないこと	0個　/10L
農薬類(検出値と目標値の比の和)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	1	1未満
チウラム	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
シマジン(CAT)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
チオベンカルブ	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
イソキサチオン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
ダイアジノン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
フェニトロチオン(MEP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
クロロタロニル(TPN)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
プロピザミド	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
ジクロルボス(DDVP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
フェノブカルブ(BPMC)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
クロルニトロフェン(CNP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
CNP-アミノ体	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.0001mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
イプロベンホス(IBP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
EPN	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
ベンタゾン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
トリクロピル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出　0.00006mg/L未満
アセフェート	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
イソフェンホス	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
クロルピリホス	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
トリクロルホン(DEP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ピリダフェンチオン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.002mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
イプロジオン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
エトリジアゾール(エクロメゾール)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
オキシン銅	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
キャプタン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
クロロネブ	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
トルクロホスメチル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
フルトラニル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ペンシクロン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
メタラキシル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
メプロニル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
アシュラム	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ジチオピル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00009mg/L未満
テルブカルブ(MBPMC)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
ナプロパミド	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ピリブチカルブ	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
ブタミホス	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
ベンスリド(SAP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
ベンフルラリン(ベスロジン)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
ペンディメタリン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
メコプロップ(MCPP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
メチルダイムロン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
アラクロール	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
カルバリル(NAC)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
エディフェンホス(EDDP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出　0.00006mg/L未満
ピロキロン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
フサライド	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.1mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
メフェナセット	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.009mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
プレチラクロール	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
イソプロカルブ(MIPC)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
チオファネートメチル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
テニルクロール	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
メチダチオン(DMTP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
カルプロパミド	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
ブロモブチド	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
モリネート	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
プロシミドン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.09mg/L以下	不検出　0.0009mg/L未満
アニロホス	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
アトラジン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
ダラポン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
ジクロベニル(DBN)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
ジメトエート	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
ジクワット	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.005mg/L以下	不検出　0.001mg/L未満
ジウロン(DCMU)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
エンドスルファン(エンドスルフェート，ベンゾエピン)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0001mg/L未満
エトフェンプロックス	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
フェンチオン(MPP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.001mg/L以下	不検出　0.00001mg/L未満
グリホサート	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	2mg/L以下	不検出　0.02mg/L未満
マラソン(マラチオン)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
メソミル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ベノミル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
ベンフラカルブ	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.04mg/L以下	不検出　0.0004mg/L未満
シメトリン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ジメピペレート	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.003mg/L以下	不検出　0.00003mg/L未満
フェントエート(PAP)	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
ププロフェジン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
エチルチオメトン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.004mg/L以下	不検出　0.00004mg/L未満
プロベナゾール	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
エスプロカルブ	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.01mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
ダイムロン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.8mg/L以下	不検出　0.008mg/L未満
ビフェノックス	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ベンスルフロンメチル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.4mg/L以下	不検出　0.004mg/L未満
トリシクラゾール	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
ピペロホス	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.0009mg/L以下	不検出　0.00005mg/L未満
ジメタメトリン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.02mg/L以下	不検出　0.0002mg/L未満
アゾキシストロビン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.5mg/L以下	不検出　0.005mg/L未満
イミノクタジン酢酸塩	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.006mg/L以下	不検出　0.005mg/L未満
ホセチル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	2mg/L以下	不検出　0.02mg/L未満
ポリカーバメート	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.002mg/L未満
ハロスルフロンメチル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
フラザスルフロン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.03mg/L以下	不検出　0.0003mg/L未満
チオジカルブ	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.08mg/L以下	不検出　0.0008mg/L未満
プロピコナゾール	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.05mg/L以下	不検出　0.0005mg/L未満
シデュロン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.3mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
ピリプロキシフェン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.2mg/L以下	不検出　0.003mg/L未満
トリフルラリン	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.06mg/L以下	不検出　0.0006mg/L未満
カフェンストロール	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.008mg/L以下	不検出　0.00008mg/L未満
フィプロニル	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	ND	ND	0.0005mg/L以下	不検出　0.000005mg/L未満
判定																		
備考	不検出をNDと表記する。検出下限値はND値に記載のとおりである。																	